

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2023-10

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m³	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²·DL	qVDŠ, kWh/m²·DL	qVDŠmax, kWh/m²·DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2023-10	3 862,50	9 656,25	28 576,00	0,00	0,00	115,04	6 029,25	8 300,98	12 829,02	0,65	211,15	0,016	0,006	0,015	40
Panevėžys	Dainavos g.	22	2023-10	1 226,72	3 066,80	11 892,00	0,00	0,00	40,94	2 145,67	2 574,74	7 226,26	0,73	211,15	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2023-10	3 970,03	9 925,08	34 879,00	0,00	0,00	126,14	6 611,00	10 439,17	24 439,83	0,87	211,15	0,029	0,012	0,015	80
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2023-10	3 970,84	9 927,10	34 022,00	0,00	0,00	110,34	5 782,92	10 282,74	18 078,26	0,86	211,15	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Katedros a.	7	2023-10	467,13	1 588,24	4 860,00	0,00	0,00	2,00	104,82	1 276,78	3 277,22	1,00	211,15	0,033	0,010	0,022	45
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2023-10	2 538,81	6 347,03	23 667,00	0,00	0,00	96,52	5 058,61	8 176,90	9 931,10	0,77	211,15	0,019	0,007	0,015	47
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2023-10	2 438,66	6 096,65	26 932,00	0,00	0,00	79,39	4 160,83	6 376,62	16 169,38	1,00	211,15	0,031	0,013	0,015	87
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2023-10	2 338,24	5 845,60	20 196,00	0,00	0,00	61,23	3 209,06	5 105,94	10 959,06	0,84	211,15	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Kranto g.	13	2023-10	203,89	591,28	2 181,00	0,00	0,00	2,00	104,82	545,82	1 533,18	1,11	211,15	0,036	0,012	0,022	55
Panevėžys	Kranto g.	37	2023-10	2 612,13	6 530,33	15 856,00	0,00	0,00	75,00	3 930,75	4 574,73	7 507,27	0,72	211,15	0,014	0,005	0,015	33
Panevėžys	Molainių g.	108	2023-10	2 321,00	5 802,50	23 063,00	0,00	0,00	56,78	2 975,84	6 884,92	12 455,08	0,96	211,15	0,025	0,010	0,015	67
Panevėžys	Molainių g.	110	2023-10	2 324,19	5 810,48	24 614,00	0,00	0,00	75,50	3 956,96	6 455,83	14 027,17	0,90	211,15	0,029	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	34	2023-10	1 501,28	3 753,20	10 610,00	0,00	0,00	38,80	2 033,51	3 434,67	5 084,33	0,72	211,15	0,016	0,006	0,015	40
Panevėžys	Molainių g.	54	2023-10	3 967,90	9 919,75	35 625,00	0,00	0,00	139,11	7 290,76	8 911,19	19 420,81	0,74	211,15	0,023	0,009	0,015	60
Panevėžys	Ramygalos g.	66	2023-10	3 881,74	9 704,35	40 859,00	0,00	0,00	117,32	6 148,70	11 948,53	22 535,47	0,95	211,15	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2023-10	2 381,30	5 953,25	18 324,00	0,00	0,00	47,50	2 489,48	4 994,80	10 473,20	0,69	211,15	0,021	0,008	0,015	53
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2023-10	2 313,51	5 783,78	21 166,00	0,00	0,00	66,00	3 459,06	5 657,56	11 887,44	0,79	211,15	0,024	0,010	0,015	67
Panevėžys	Tulpių g.	10	2023-10	4 428,12	11 070,30	41 519,00	0,00	0,00	149,50	7 835,30	10 012,03	23 346,97	0,63	211,15	0,025	0,010	0,015	67
Panevėžys	Tulpių g.	18	2023-10	4 436,91	11 092,28	32 302,00	0,00	0,00	96,50	5 057,57	9 709,97	16 778,03	0,61	211,15	0,018	0,007	0,015	47
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2023-10	2 567,21	6 418,03	24 772,00	0,00	0,00	84,00	4 402,44	6 257,54	18 514,46	0,78	211,15	0,034	0,014	0,015	93
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2023-10	2 334,51	5 838,10	18 617,00	0,00	0,00	59,85	3 136,74	6 812,22	8 387,78	0,95	211,15	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2023-10	2 344,35	5 860,88	21 526,00	0,00	0,00	86,00	4 507,26	4 833,40	12 663,60	0,67	211,15	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2023-10	1 234,72	3 086,80	15 817,00	0,00	0,00	40,44	2 119,46	3 326,18	10 246,82	1,04	211,15	0,039	0,016	0,015	107
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2023-10	543,12	1 357,80	4 043,00	0,00	0,00	16,60	856,06	1 362,06	1 813,94	0,77	211,15	0,016	0,006	0,022	27
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2023-10	1 479,72	3 699,30	12 236,00	0,00	0,00	50,95	2 627,49	5 080,38	5 166,62	0,96	211,15	0,017	0,007	0,022	32

čia:

ΣA_{BS} – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

ΣV_{BS} – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \Sigma A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniiu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;
 $Q_{P\dot{S}metr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;
 Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;
 G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;
 Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;
 $Q_{P\dot{S}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;
 q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;
 ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;
 $q_{AD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL
 $q_{VD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;
 $q_{VD\dot{S}max}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;
 $\Delta\dot{S}$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.