

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2023-12

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²·DL	qVDŠ, kWh/m²·DL	qVDŠmax, kWh/m²·DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2023-12	3 862,50	9 656,25	48 852,00	0,00	0,00	121,94	6 390,88	8 300,98	32 289,02	0,65	564,20	0,015	0,006	0,015	40
Panevėžys	Dainavos g.	22	2023-12	1 226,01	3 065,03	27 231,00	0,00	0,00	59,46	3 116,30	2 574,74	22 259,26	0,73	564,20	0,032	0,013	0,015	87
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2023-12	3 970,03	9 925,08	70 182,00	0,00	0,00	184,18	9 652,87	10 439,17	59 742,83	0,87	564,20	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2023-12	3 970,84	9 927,10	70 862,00	0,00	0,00	130,00	6 813,30	10 282,74	53 541,26	0,86	564,20	0,024	0,010	0,015	67
Panevėžys	Katedros a.	7	2023-12	467,13	1 588,24	10 870,00	0,00	0,00	8,00	419,28	1 276,78	9 338,22	1,00	564,20	0,035	0,010	0,022	45
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2023-12	2 538,81	6 347,03	42 933,00	0,00	0,00	88,69	4 648,24	8 176,90	28 483,10	0,77	564,20	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2023-12	2 438,66	6 096,65	55 300,00	0,00	0,00	81,87	4 290,81	6 376,62	43 670,38	1,00	564,20	0,032	0,013	0,015	87
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2023-12	2 338,24	5 845,60	43 491,00	0,00	0,00	76,01	3 983,68	5 105,94	33 948,06	0,84	564,20	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Kranto g.	13	2023-12	203,89	591,28	4 854,00	0,00	0,00	4,00	209,64	545,82	4 155,18	1,11	564,20	0,036	0,012	0,022	55
Panevėžys	Kranto g.	37	2023-12	2 612,13	6 530,33	36 549,00	0,00	0,00	68,00	3 563,88	4 574,73	27 588,27	0,72	564,20	0,019	0,007	0,015	47
Panevėžys	Molainių g.	108	2023-12	2 321,00	5 802,50	47 204,00	0,00	0,00	65,97	3 457,49	6 884,92	36 188,08	0,96	564,20	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	110	2023-12	2 324,19	5 810,48	47 512,00	0,00	0,00	81,50	4 271,42	6 455,83	36 568,17	0,90	564,20	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	34	2023-12	1 501,28	3 753,20	20 394,00	0,00	0,00	38,90	2 038,75	3 434,67	14 817,33	0,72	564,20	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Molainių g.	54	2023-12	3 967,90	9 919,75	74 803,00	0,00	0,00	136,30	7 143,48	8 911,19	61 301,81	0,74	564,20	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Ramygalos g.	66	2023-12	3 881,74	9 704,35	77 014,00	0,00	0,00	126,37	6 623,05	11 948,53	58 282,47	0,95	564,20	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2023-12	2 381,09	5 952,73	35 752,00	0,00	0,00	61,40	3 217,97	4 994,80	27 238,20	0,69	564,20	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2023-12	2 313,51	5 783,78	43 398,00	0,00	0,00	58,50	3 065,99	5 657,56	33 864,44	0,79	564,20	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Tulpių g.	10	2023-12	4 428,12	11 070,30	80 876,00	0,00	0,00	176,74	9 262,94	10 012,03	61 173,97	0,63	564,20	0,024	0,010	0,015	67
Panevėžys	Tulpių g.	18	2023-12	4 436,91	11 092,28	70 578,00	0,00	0,00	114,12	5 981,03	9 709,97	53 830,03	0,61	564,20	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2023-12	2 567,21	6 418,03	49 891,00	0,00	0,00	92,00	4 821,72	6 257,54	43 633,46	0,78	564,20	0,030	0,012	0,015	80
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2023-12	2 334,51	5 838,10	38 221,00	0,00	0,00	58,41	3 061,27	6 812,22	27 583,78	0,95	564,20	0,021	0,008	0,015	53
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2023-12	2 344,35	5 860,88	44 812,00	0,00	0,00	92,50	4 847,93	4 833,40	35 031,60	0,67	564,20	0,026	0,011	0,015	73
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2023-12	1 234,72	3 086,80	31 914,00	0,00	0,00	45,54	2 386,75	3 326,18	26 139,82	1,04	564,20	0,038	0,015	0,015	100
Pažajeniai	Švyturio g.	21	2023-12	543,12	1 357,80	8 562,00	0,00	0,00	15,00	773,55	1 362,06	6 128,94	0,77	564,20	0,020	0,008	0,022	36
Pažajeniai	Švyturio g.	35	2023-12	1 479,72	3 699,30	21 789,00	0,00	0,00	39,17	2 020,00	5 080,38	14 260,62	0,96	564,20	0,017	0,007	0,022	32

čia:

ΣA_{BS} – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

ΣV_{BS} – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \Sigma A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

ΔS – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.