

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2024-10

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²·DL	qVDŠ, kWh/m²·DL	qVDŠmax, kWh/m²·DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2024-10	3 862,50	9 656,25	28 444,00	0,00	0,00	124,36	6 517,71	7 867,56	13 232,44	0,62	225,60	0,015	0,006	0,015	40
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2024-10	3 970,03	9 925,08	32 738,00	0,00	0,00	135,58	7 105,75	9 765,38	22 972,62	0,81	225,60	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2024-10	3 970,84	9 927,10	29 608,00	0,00	0,00	97,67	5 118,88	9 964,67	13 931,33	0,83	225,60	0,016	0,006	0,015	40
Panevėžys	Katedros a.	7	2024-10	467,13	1 588,24	4 889,00	0,00	0,00	2,00	104,82	1 217,83	3 467,17	0,95	225,60	0,033	0,010	0,022	45
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2024-10	2 538,81	6 347,03	28 092,00	0,00	0,00	102,70	5 382,51	9 981,50	12 602,50	0,95	225,60	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2024-10	2 438,66	6 096,65	24 094,00	0,00	0,00	96,17	5 040,27	7 031,81	12 166,19	1,10	225,60	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2024-10	2 338,24	5 845,60	18 327,00	0,00	0,00	65,53	3 434,43	4 841,95	9 507,05	0,80	225,60	0,018	0,007	0,015	47
Panevėžys	Kranto g.	13	2024-10	203,89	591,28	1 907,00	0,00	0,00	4,00	209,64	469,03	1 284,97	0,96	225,60	0,028	0,010	0,022	45
Panevėžys	Kranto g.	37	2024-10	2 612,13	6 530,33	15 471,00	0,00	0,00	89,77	4 704,85	4 098,42	7 190,58	0,64	225,60	0,012	0,005	0,015	33
Panevėžys	Molainių g.	108	2024-10	2 321,00	5 802,50	23 886,00	0,00	0,00	74,39	3 898,78	6 000,27	14 162,73	0,83	225,60	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	110	2024-10	2 324,19	5 810,48	23 924,00	0,00	0,00	80,20	4 203,28	5 870,00	13 821,00	0,82	225,60	0,026	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	34	2024-10	1 501,28	3 753,20	8 775,00	0,00	0,00	34,03	1 783,51	3 224,41	3 459,59	0,67	225,60	0,010	0,004	0,015	27
Panevėžys	Molainių g.	54	2024-10	3 967,90	9 919,75	38 252,00	0,00	0,00	114,51	6 001,47	9 123,31	22 600,69	0,76	225,60	0,025	0,010	0,015	67
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2024-10	2 381,09	5 952,73	16 716,00	0,00	0,00	80,84	4 236,82	4 722,48	8 882,52	0,66	225,60	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2024-10	2 313,51	5 783,78	21 673,00	0,00	0,00	66,32	3 475,83	5 741,30	12 157,70	0,80	225,60	0,023	0,009	0,015	60
Panevėžys	Tulpių g.	10	2024-10	4 428,12	11 070,30	35 242,00	0,00	0,00	168,72	8 842,62	9 619,77	16 646,23	0,60	225,60	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Tulpių g.	18	2024-10	4 436,69	11 091,73	36 672,00	0,00	0,00	101,66	5 328,11	9 494,39	21 108,61	0,59	225,60	0,021	0,008	0,015	53
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2024-10	2 567,21	6 418,03	25 051,50	0,00	0,00	92,11	4 827,49	6 258,65	18 792,85	0,78	225,60	0,032	0,013	0,015	87
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2024-10	2 334,51	5 838,10	20 720,00	0,00	0,00	64,65	3 388,31	6 451,19	10 545,81	0,90	225,60	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2024-10	2 344,36	5 860,90	20 698,00	0,00	0,00	87,00	4 559,67	6 104,09	10 462,91	0,85	225,60	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2024-10	1 234,72	3 086,80	15 574,00	0,00	0,00	42,02	2 202,27	3 279,48	10 152,52	1,03	225,60	0,036	0,015	0,015	100
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2024-10	543,12	1 357,80	3 826,00	0,00	0,00	18,69	963,84	1 281,18	1 626,82	0,73	225,60	0,013	0,005	0,022	23
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2024-10	1 479,72	3 699,30	11 941,00	0,00	0,00	44,66	2 303,12	4 402,11	5 549,89	0,83	225,60	0,017	0,007	0,022	32

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinių šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotinę laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

Δ_S – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.