Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-04

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2025-04	3 862,50	9 656,25	27 331,00	0,00	0,00	118,64	6 217,92	7 613,76	12 220,24	0,60	143,75	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2025-04	3 970,03	9 925,08	30 007,00	0,00	0,00	137,03	7 181,74	9 450,37	20 556,63	0,79	143,75	0,036	0,014	0,015	93
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2025-04	3 970,84	9 927,10	34 542,00	0,00	0,00	125,08	6 555,44	9 643,23	19 441,77	0,80	143,75	0,034	0,014	0,015	93
Panevėžys	Katedros a.	7	2025-04	467,13	1 588,24	4 378,00	0,00	0,00		0,00	1 178,55	3 046,45	0,92	143,75	0,045	0,013	0,022	59
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2025-04	2 538,81	6 347,03	26 118,00	0,00	0,00	96,36	5 050,23	9 659,52	11 460,48	0,92	143,75	0,031	0,013	0,015	87
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2025-04	2 438,66	6 096,65	25 473,00	0,00	0,00	95,68	5 014,59	6 804,98	14 231,02	1,06	143,75	0,041	0,016	0,015	107
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2025-04	2 338,24	5 845,60	18 570,00	0,00	0,00	75,87	3 976,35	4 685,76	9 498,24	0,77	143,75	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Kranto g.	13	2025-04	203,89	591,28	1 885,00	0,00	0,00	2,00	104,82	453,90	1 227,10	0,93	143,75	0,042	0,014	0,022	64
Panevėžys	Kranto g.	37	2025-04	2 612,13	6 530,33	13 992,00	0,00	0,00	73,00	3 825,93	3 966,22	6 404,78	0,62	143,75	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Molainių g.	108	2025-04	2 321,00	5 802,50	21 608,00	0,00	0,00	74,67	3 913,45	5 806,71	12 078,29	0,81	143,75	0,036	0,014	0,015	93
Panevėžys	Molainių g.	110	2025-04	2 324,19	5 810,48	22 158,00	0,00	0,00	93,76	4 913,96	5 680,65	11 989,35	0,79	143,75	0,036	0,014	0,015	93
Panevėžys	Molainių g.	34	2025-04	1 501,28	3 753,20	8 896,00	0,00	0,00	51,35	2 691,25	3 120,40	3 480,60	0,65	143,75	0,016	0,006	0,015	40
Panevėžys	Molainių g.	54	2025-04	3 967,90	9 919,75	31 561,00	0,00	0,00	148,43	7 779,22	8 829,01	15 693,99	0,74	143,75	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2025-04	2 381,03	5 952,58	17 270,00	0,00	0,00	61,50	3 223,22	4 570,14	9 384,86	0,64	143,75	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2025-04	2 313,51	5 783,78	22 843,00	0,00	0,00	85,01	4 455,37	5 556,10	13 206,90	0,77	143,75	0,040	0,016	0,015	107
Panevėžys	Tulpių g.	10	2025-04	4 428,12	11 070,30	36 089,00	0,00	0,00	222,80	11 676,89	9 309,45	17 650,55	0,58	143,75	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2025-04	2 567,21	6 418,03	19 636,50	0,00	0,00	96,86	5 076,43	6 056,76	13 579,74	0,76	143,75	0,037	0,015	0,015	100
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2025-04	2 334,51	5 838,10	19 078,00	0,00	0,00	76,56	4 012,51	6 243,09	9 111,91	0,87	143,75	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2025-04	2 344,36	5 860,90	20 982,00	0,00	0,00	90,94	4 766,17	5 907,18	10 484,82	0,82	143,75	0,031	0,012	0,015	80
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2025-04	1 234,72	3 086,80	14 257,00	0,00	0,00	39,41	2 065,48	3 173,69	8 992,31	0,99	143,75	0,051	0,020	0,015	133
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2025-04	543,12	1 357,80	4 168,00	0,00	0,00	21,19	1 092,77	1 239,85	1 908,15	0,70	143,75	0,024	0,010	0,022	45
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2025-04	1 479,72	3 699,30	12 424,00	0,00	0,00	48,50	2 501,15	4 260,11	6 072,89	0,81	143,75	0,029	0,011	0,022	50

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta_Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.

_____