Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-09

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2025-09	3 863,42	9 656,25	14 837,00	0,00	0,00	109,71	5 749,90	7 850,00	0,00	0,61	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2025-09	3 970,79	9 925,08	10 265,00	0,00	0,00	127,24	6 668,65	10 265,00	0,00	0,86	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2025-09	3 971,39	9 927,10	15 027,00	0,00	0,00	98,58	5 166,58	9 774,00	0,00	0,82	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2025-09	2 541,83	6 347,03	14 922,00	0,00	0,00	90,77	4 757,26	10 281,00	0,00	0,97	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2025-09	2 434,29	6 096,65	11 365,00	0,00	0,00	63,80	3 343,76	7 591,00	0,00	1,19	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2025-09	2 338,77	5 845,60	8 676,00	0,00	0,00	65,04	3 408,75	5 106,00	0,00	0,84	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Kranto g.	13	2025-09	151,91	591,28	669,00	0,00	0,00	3,00	157,23	516,00	0,00	1,05	0,00		0,000	0,022	
Panevėžys	Kranto g.	37	2025-09	2 612,13	6 530,33	8 339,00	0,00	0,00	61,00	3 197,01	5 024,00	0,00	0,79	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Molainių g.	108	2025-09	2 320,45	5 802,53	8 734,00	0,00	0,00	57,14	2 994,71	4 960,00	0,00	0,69	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Molainių g.	110	2025-09	2 324,19	5 810,48	8 940,00	0,00	0,00	79,76	4 180,22	5 115,00	0,00	0,71	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Molainių g.	34	2025-09	1 502,30	3 753,20	5 458,00	0,00	0,00	41,51	2 175,54	3 265,00	0,00	0,68	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Molainių g.	54	2025-09	3 967,88	9 919,75	15 369,00	0,00	0,00	125,25	6 564,35	8 994,00	0,00	0,75	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2025-09	2 380,65	5 952,58	7 932,00	0,00	0,00	58,21	3 050,79	4 362,00	0,00	0,61	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2025-09	2 313,51	5 783,78	9 179,00	0,00	0,00	65,13	3 413,46	5 405,00	0,00	0,75	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Tulpių g.	10	2025-09	4 430,20	11 070,30	18 901,00	0,00	0,00	146,57	7 681,69	9 976,00	0,00	0,62	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2025-09	2 565,32	6 418,03	6 311,40	0,00	0,00	79,80	4 182,32	6 311,40	0,00	0,79	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2025-09	2 338,30	5 836,28	10 345,00	0,00	0,00	70,91	3 716,39	6 622,00	0,00	0,92	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2025-09	2 344,35	5 860,88	10 257,00	0,00	0,00	80,77	4 233,16	6 228,00	0,00	0,87	0,00		0,000	0,015	
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2025-09	1 234,69	3 086,80	5 715,00	0,00	0,00	37,80	1 981,10	3 726,00	0,00	1,16	0,00		0,000	0,015	
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2025-09	543,12	1 520,45	2 185,00	0,00	0,00	15,00	773,55	1 369,00	0,00	0,78	0,00		0,000	0,022	
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2025-09	1 480,20	3 699,30	6 533,00	0,00	0,00	52,81	2 723,34	4 697,00	0,00	0,89	0,00		0,000	0,022	

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta_Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.