Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-10

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2025-10	3 862,50	9 656,25	35 687,00	0,00	0,00	128,46	6 654,23	7 992,22	19 687,78	0,62	307,80	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2025-10	3 970,03	9 925,08	39 802,00	0,00	0,00	132,83	6 880,59	10 085,90	29 716,10	0,84	307,80	0,024	0,010	0,015	67
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2025-10	3 970,01	9 925,03	41 826,00	0,00	0,00	111,53	5 777,25	9 437,01	26 676,99	0,79	307,80	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2025-10	2 538,81	6 347,03	30 775,00	0,00	0,00	96,07	4 976,43	10 361,90	15 313,10	0,98	307,80	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2025-10	2 438,66	6 096,65	31 762,00	0,00	0,00	84,91	4 398,34	7 529,34	19 897,66	1,18	307,80	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2025-10	2 338,24	5 845,60	24 164,00	0,00	0,00	58,61	3 036,00	4 997,07	15 086,93	0,82	307,80	0,021	0,008	0,015	53
Panevėžys	Kranto g.	13	2025-10	203,89	591,28	2 453,00	0,00	0,00	4,00	207,20	518,40	1 781,60	1,06	307,80	0,028	0,010	0,022	45
Panevėžys	Kranto g.	37	2025-10	2 612,13	6 530,33	20 340,00	0,00	0,00	68,78	3 562,80	4 906,82	11 965,18	0,77	307,80	0,015	0,006	0,015	40
Panevėžys	Molainių g.	108	2025-10	2 321,01	5 802,53	28 012,00	0,00	0,00	72,73	3 767,41	5 411,78	18 367,22	0,75	307,80	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Molainių g.	110	2025-10	2 324,19	5 810,48	27 368,00	0,00	0,00	78,55	4 068,89	5 192,17	17 840,83	0,72	307,80	0,025	0,010	0,015	67
Panevėžys	Molainių g.	34	2025-10	1 501,28	3 753,20	10 563,00	0,00	0,00	54,74	2 835,53	3 313,94	4 750,06	0,69	307,80	0,010	0,004	0,015	27
Panevėžys	Molainių g.	54	2025-10	3 967,90	9 919,75	38 994,00	0,00	0,00	145,43	7 533,27	9 014,27	22 890,73	0,75	307,80	0,019	0,007	0,015	47
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2025-10	2 381,03	5 952,58	23 816,00	0,00	0,00	95,52	4 947,94	4 640,47	15 503,53	0,65	307,80	0,021	0,008	0,015	53
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2025-10	2 313,51	5 783,78	30 077,00	0,00	0,00	67,62	3 502,72	5 520,24	20 425,76	0,77	307,80	0,029	0,011	0,015	73
Panevėžys	Tulpių g.	10	2025-10	4 428,12	11 070,30	43 588,00	0,00	0,00	183,60	9 510,48	10 081,84	24 275,16	0,63	307,80	0,018	0,007	0,015	47
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2025-10	2 567,21	6 418,03	32 452,80	0,00	0,00	86,60	4 485,88	6 077,66	26 375,14	0,76	307,80	0,033	0,013	0,015	87
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2025-10	2 334,51	5 838,10	22 963,00	0,00	0,00	75,47	3 909,35	6 686,91	12 400,09	0,93	307,80	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2025-10	2 344,36	5 860,90	25 053,00	0,00	0,00	76,34	3 954,41	6 195,20	14 471,80	0,86	307,80	0,020	0,008	0,015	53
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2025-10	1 234,72	3 086,80	19 283,00	0,00	0,00	46,10	2 387,98	3 735,73	13 456,27	1,17	307,80	0,035	0,014	0,015	93
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2025-10	543,12	1 357,80	4 882,00	0,00	0,00	18,50	943,50	1 400,67	2 614,33	0,80	307,80	0,016	0,006	0,022	27
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2025-10	1 479,72	3 699,30	16 309,00	0,00	0,00	53,49	2 727,99	4 378,00	9 738,00	0,83	307,80	0,021	0,009	0,022	41

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.