Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-11

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Panevėžys	Beržų g.	43	2025-11	3 862,50	9 656,25	42 233,00	0,00	0,00	126,36	6 545,45	7 734,41	26 848,59	0,60	450,00	0,015	0,006	0,015	40
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	22	2025-11	3 970,19	9 925,48	55 512,00	0,00	0,00	129,28	6 696,70	9 760,55	45 751,45	0,81	450,00	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Dariaus ir Girėno g.	24	2025-11	3 970,01	9 925,03	57 801,00	0,00	0,00	111,76	5 789,17	9 132,59	42 905,41	0,76	450,00	0,024	0,010	0,015	67
Panevėžys	Klaipėdos g.	85	2025-11	2 538,81	6 347,03	41 620,00	0,00	0,00	99,52	5 155,14	10 027,65	26 441,35	0,95	450,00	0,023	0,009	0,015	60
Panevėžys	Klaipėdos g.	95	2025-11	2 438,66	6 096,65	46 338,00	0,00	0,00	75,33	3 902,09	7 286,46	34 971,54	1,14	450,00	0,032	0,013	0,015	87
Panevėžys	Kniaudiškių g.	50	2025-11	2 338,24	5 845,60	35 395,00	0,00	0,00	69,99	3 625,48	4 835,87	26 326,13	0,80	450,00	0,025	0,010	0,015	67
Panevėžys	Kranto g.	13	2025-11	203,89	591,28	3 538,00	0,00	0,00	3,00	155,40	501,68	2 832,32	1,02	450,00	0,031	0,011	0,022	50
Panevėžys	Kranto g.	37	2025-11	2 612,13	6 530,33	28 579,00	0,00	0,00	73,00	3 781,40	4 748,54	20 515,46	0,74	450,00	0,017	0,007	0,015	47
Panevėžys	Molainių g.	108	2025-11	2 321,01	5 802,53	36 528,00	0,00	0,00	76,66	3 970,99	5 237,20	27 159,80	0,73	450,00	0,026	0,010	0,015	67
Panevėžys	Molainių g.	110	2025-11	2 324,19	5 810,48	36 775,00	0,00	0,00	78,75	4 079,25	5 024,68	27 517,32	0,70	450,00	0,026	0,011	0,015	73
Panevėžys	Molainių g.	34	2025-11	1 501,28	3 753,20	15 464,00	0,00	0,00	47,57	2 464,13	3 207,04	9 706,96	0,67	450,00	0,014	0,006	0,015	40
Panevėžys	Molainių g.	54	2025-11	3 967,90	9 919,75	56 273,00	0,00	0,00	126,86	6 571,35	8 723,48	40 358,52	0,73	450,00	0,023	0,009	0,015	60
Panevėžys	Statybininkų g.	11A	2025-11	2 381,03	5 952,58	31 415,00	0,00	0,00	63,19	3 273,24	4 490,77	23 150,23	0,62	450,00	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Statybininkų g.	44	2025-11	2 313,51	5 783,78	37 981,00	0,00	0,00	85,07	4 406,63	5 342,17	28 456,83	0,74	450,00	0,027	0,011	0,015	73
Panevėžys	Tulpių g.	10	2025-11	4 428,12	11 070,30	62 980,00	0,00	0,00	184,50	9 557,10	9 756,62	44 043,38	0,61	450,00	0,022	0,009	0,015	60
Panevėžys	Žemaičių g.	4	2025-11	2 567,21	6 418,03	38 728,70	0,00	0,00	98,53	5 103,85	5 881,61	32 847,09	0,74	450,00	0,028	0,011	0,015	73
Panevėžys	Žvaigždžių g.	18	2025-11	2 334,51	5 838,10	29 834,00	0,00	0,00	71,25	3 690,75	6 471,20	19 537,80	0,90	450,00	0,019	0,007	0,015	47
Panevėžys	Žvaigždžių g.	22	2025-11	2 344,36	5 860,90	35 085,00	0,00	0,00	86,95	4 504,01	5 995,35	24 703,65	0,83	450,00	0,023	0,009	0,015	60
Panevėžys	Žvaigždžių g.	6	2025-11	1 234,72	3 086,80	25 491,00	0,00	0,00	40,20	2 082,36	3 615,23	19 682,77	1,13	450,00	0,035	0,014	0,015	93
Pažagieniai	Švyturio g.	21	2025-11	543,12	1 357,80	6 460,00	0,00	0,00	17,00	867,00	1 355,49	4 084,51	0,77	450,00	0,017	0,007	0,022	32
Pažagieniai	Švyturio g.	35	2025-11	1 479,72	3 699,30	19 615,00	0,00	0,00	49,75	2 537,25	4 236,77	13 185,23	0,80	450,00	0,020	0,008	0,022	36

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.