

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apaskaitos laikotarpis: 2023-11

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m²	QP, kWh	QPSmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m²	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPS, kWh	QPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m²DL	qVDŠmax, kWh/m²DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2023-11	392,47	981,18	7 564,00	7 564,00	0,00	3,14	164,03	1 280,00	7 564,00	1,00	477,00	0,040	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2023-11	165,18	412,95	2 351,00	2 351,00	0,00	-2,10	-109,79	480,00	2 351,00	1,00	477,00	0,030	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2023-11	163,06	407,65	2 376,00	0,00	0,00	4,00	209,12	640,00	2 115,56	1,00	477,00	0,027	0,011	0,022	50
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2023-11	392,70	981,75	7 254,00	7 254,00	0,00	7,50	392,10	1 280,00	7 254,00	1,00	477,00	0,039	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2023-11	1 037,56	2 593,90	21 135,00	0,00	0,00	43,00	2 248,04	2 457,01	16 984,79	0,77	477,00	0,034	0,014	0,018	78
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2023-11	535,11	1 337,78	7 378,00	7 378,00	0,00		0,00	0,00	7 378,00		477,00	0,029	0,012	0,022	55
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2023-11	535,30	1 338,25	4 691,00	4 691,00	0,00		0,00	0,00	4 691,00		477,00	0,018	0,007	0,022	32
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2023-11	281,10	702,75	7 299,00	7 299,00	0,00		0,00	0,00	7 299,00		477,00	0,054	0,022	0,022	100
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2023-11	399,11	997,78	3 842,00	0,00	0,00	8,05	420,88	0,00	3 692,06		477,00	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2023-11	536,39	1 340,98	11 821,00	0,00	0,00	10,02	523,85	1 393,92	10 230,22	0,97	477,00	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2023-11	415,03	1 037,55	7 348,00	0,00	0,00	11,54	603,31	1 171,40	5 787,47	0,92	477,00	0,029	0,012	0,022	55
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2023-11	1 137,29	2 842,43	21 076,00	0,00	0,00	61,34	3 206,75	2 739,16	17 249,01	0,95	477,00	0,032	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2023-11	345,02	862,55	6 666,00	0,00	0,00	24,50	1 280,86	-126,01	6 237,64		477,00	0,038	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2023-11	531,83	1 329,58	10 138,00	0,00	0,00	14,21	742,90	1 048,31	8 078,36	0,73	477,00	0,032	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2023-11	385,98	964,95	7 952,00	0,00	0,00	3,00	156,84	889,91	6 903,99	1,39	477,00	0,037	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2023-11	291,74	729,33	6 078,00	0,00	0,00	5,91	308,97	726,68	4 982,08	0,76	477,00	0,036	0,014	0,022	64
Narteikių k.	Darželio g.	1	2023-11	720,65	1 801,63	14 198,00	0,00	0,00	13,00	663,00	1 431,01	11 888,77	0,75	477,00	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2023-11	757,62	1 894,05	16 105,00	0,00	0,00	16,86	859,86	362,88	14 777,20	2,27	477,00	0,041	0,016	0,021	76
Narteikių k.	Darželio g.	6	2023-11	1 054,30	2 635,75	18 530,00	0,00	0,00	25,07	1 278,57	128,14	16 738,75	0,61	477,00	0,033	0,013	0,021	62
Narteikių k.	Darželio g.	7	2023-11	1 021,62	2 554,05	21 521,00	0,00	0,00	22,00	1 122,00	3 626,13	16 721,36	0,94	477,00	0,034	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2023-11	720,58	1 801,45	13 395,00	0,00	0,00	23,83	1 215,33	1 518,64	10 805,87	0,79	477,00	0,031	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2023-11	703,24	1 758,10	13 793,00	0,00	0,00	12,00	612,00	1 693,60	11 088,07	0,88	477,00	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2023-11	720,41	1 801,03	12 818,00	0,00	0,00	31,36	1 599,36	1 544,50	10 037,26	0,80	477,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2023-11	985,59	2 463,98	18 025,00	0,00	0,00	34,28	1 792,16	2 773,25	13 517,75	0,91	477,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2023-11	1 044,99	2 612,48	18 810,00	0,00	0,00	51,04	2 668,37	2 432,06	14 605,69	0,76	477,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Biržų g.	72A	2023-11	948,54	2 371,35	11 942,00	0,00	0,00	23,55	1 231,19	2 422,78	8 295,22	0,76	477,00	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Ežero g.	2	2023-11	2 194,99	5 487,48	38 188,00	0,00	0,00	92,89	4 856,03	4 956,73	29 712,27	0,77	477,00	0,028	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2023-11	1 220,19	3 050,48	23 317,00	0,00	0,00	39,02	2 039,97	3 189,22	18 087,78	0,91	477,00	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2023-11	1 162,35	2 905,88	19 067,00	0,00	0,00	42,46	2 219,81	2 383,05	14 184,95	0,68	477,00	0,026	0,010	0,015	67
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2023-11	343,49	858,73	6 170,00	0,00	0,00	13,54	707,81	320,05	5 452,66	4,57	477,00	0,033	0,013	0,022	59
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2023-11	402,86	1 007,15	8 553,00	0,00	0,00	6,88	359,62	1 117,11	6 880,50	0,87	477,00	0,036	0,014	0,022	64
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2023-11	1 315,60	3 289,00	16 906,00	0,00	0,00	39,89	2 085,45	3 510,55	11 011,20	0,58	477,00	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2023-11	2 243,97	5 609,93	39 509,00	0,00	0,00	100,88	5 273,81	5 460,11	29 977,05	0,99	477,00	0,028	0,011	0,015	73
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2023-11	2 130,42	5 326,05	33 729,00	0,00	0,00	85,20	4 454,26	5 209,06	24 780,62	0,96	477,00	0,024	0,010	0,015	67
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2023-11	181,09	452,73	4 122,00	0,00	0,00	7,62	398,37	175,21	3 589,79	2,50	477,00	0,042	0,017	0,022	77
Pasvalys	Ramioji g.	3	2023-11	1 106,40	2 766,00	25 259,00	0,00	0,00	22,24	1 162,71	2 759,21	21 224,79	0,86	477,00	0,040	0,016	0,015	107
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2023-11	1 163,11	2 907,78	23 457,00	0,00	0,00	29,58	1 546,25	3 427,09	18 550,91	0,97	477,00	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2023-11	1 172,86	2 932,15	22 171,00	0,00	0,00	40,68	2 126,75	2 964,83	17 523,17	0,84	477,00	0,031	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2023-11	1 152,34	2 880,85	21 003,00	0,00	0,00	31,30	1 636,36	2 887,52	16 758,48	0,82	477,00	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2023-11	1 167,57	2 918,93	23 300,00	0,00	0,00	37,42	1 956,32	3 215,75	18 146,25	0,91	477,00	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2023-11	1 060,09	2 650,23	21 128,00	0,00	0,00	34,73	1 815,68	2 739,63	16 552,37	0,86	477,00	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Taikos g.	12	2023-11	1 085,07	2 712,68	17 786,00	0,00	0,00	17,31	904,77	3 167,24	12 833,76	0,99	477,00	0,025	0,010	0,018	56
Pasvalys	Taikos g.	14	2023-11	991,49	2 478,73	18 040,00	0,00	0,00	18,30	956,53	2 960,72	13 753,28	1,03	477,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2023-11	1 155,79	2 889,48	19 807,90	0,00	0,00	39,39	2 059,31	3 384,47	14 587,43	0,88	477,00	0,026	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	21	2023-11	2 224,58	5 561,45	20 494,00	0,00	0,00	69,50	3 633,46	4 778,15	12 071,90	0,75	477,00	0,011	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2023-11	2 211,71	5 529,28	27 695,00	0,00	0,00	66,84	3 494,40	4 574,98	19 499,02	0,72	477,00	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	25	2023-11	963,14	2 407,85	18 323,00	0,00	0,00	40,69	2 127,14	2 813,63	13 928,37	0,93	477,00	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2023-11	2 228,64	5 571,60	29 313,00	0,00	0,00	81,57	4 264,48	5 027,94	20 358,06	0,79	477,00	0,019	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2023-11	1 021,66	2 554,15	21 379,00	0,00	0,00	47,51	2 483,82	2 645,32	16 081,68	0,83	477,00	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	37	2023-11	1 061,13	2 652,83	21 863,00	0,00	0,00	41,48	2 168,57	2 331,14	17 644,86	0,73	477,00	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	8	2023-11	1 624,46	4 061,15	29 598,00	0,00	0,00	41,25	2 156,55	3 650,40	21 663,60	0,76	477,00	0,028	0,011	0,015	73
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2023-11	518,13	1 295,33	9 661,00	0,00	0,00	16,52	863,67	-179,15	8 973,15	-1,63	477,00	0,036	0,015	0,022	68

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesiai)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²·DL	qVDŠ, kWh/m³·DL	qVDŠmax, kWh/m³·DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2023-11	1 325,21	3 313,03	22 337,00	0,00	0,00	50,42	2 635,96	1 412,94	18 629,06	0,86	477,00	0,029	0,012	0,021	57
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2023-11	1 951,17	4 877,93	21 311,00	0,00	0,00	46,70	2 441,48	1 908,08	17 158,92	0,56	477,00	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vilties g.	12B	2023-11	1 065,84	2 664,60	20 740,00	0,00	0,00	35,13	1 836,60	3 113,42	15 841,58	0,93	477,00	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilties g.	6	2023-11	2 239,84	5 599,61	26 024,00	0,00	0,00	97,54	5 099,39	5 079,49	16 354,51	0,79	477,00	0,015	0,006	0,015	40
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2023-11	1 041,86	2 604,65	19 618,00	0,00	0,00	35,27	1 843,92	3 520,66	14 261,34	0,92	477,00	0,029	0,011	0,018	61
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2023-11	2 520,06	6 300,15	28 956,00	0,00	0,00	82,77	4 327,22	4 519,21	20 152,79	0,58	477,00	0,017	0,007	0,015	47

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

ΔS – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.