

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-01

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m³	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPSmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPS, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m²DL	qVDŠmax, kWh/m²DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2025-01	392,47	981,18	8 690,00	8 690,00	0,00	10,00	522,80	1 280,00	8 690,00	1,00	492,90	0,045	0,018	0,022	82
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2025-01	165,18	412,95	2 731,00	2 731,00	0,00	4,00	209,12	480,00	2 731,00	1,00	492,90	0,034	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2025-01	163,06	407,65	3 046,00	0,00	0,00	2,00	104,56	640,00	2 755,37	1,00	492,90	0,034	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2025-01	392,70	981,75	7 401,00	7 401,00	0,00	31,00	1 620,68	1 280,00	7 401,00	1,00	492,90	0,038	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2025-01	1 037,56	2 593,90	23 410,00	0,00	0,00	27,35	1 429,86	3 074,54	18 784,55	0,96	492,90	0,037	0,015	0,018	83
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2025-01	535,11	1 337,78	7 394,00	7 394,00	0,00		0,00	0,00	7 394,00		492,90	0,028	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2025-01	535,30	1 338,25	5 444,00	5 444,00	0,00		0,00	0,00	5 444,00		492,90	0,021	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2025-01	281,10	702,75	7 114,00	7 114,00	0,00		0,00	0,00	7 114,00		492,90	0,051	0,021	0,022	95
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2025-01	399,11	997,78	6 049,00	0,00	0,00	11,09	579,79	1 279,68	4 156,81	1,00	492,90	0,021	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2025-01	536,39	1 340,98	12 631,00	0,00	0,00	32,31	1 689,17	1 440,38	11 033,03	1,00	492,90	0,042	0,017	0,022	77
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2025-01	415,03	1 037,55	8 588,00	0,00	0,00	11,09	579,79	1 251,17	6 810,51	0,98	492,90	0,033	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2025-01	1 137,29	2 842,43	23 001,00	0,00	0,00	17,50	914,90	3 039,41	18 825,82	1,06	492,90	0,034	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2025-01	345,02	862,55	7 814,00	0,00	0,00	10,98	574,03	-99,98	7 330,03		492,90	0,043	0,017	0,022	77
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2025-01	531,81	1 329,53	10 721,00	0,00	0,00	12,80	669,18	1 136,34	8 892,59	0,79	492,90	0,034	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2025-01	385,98	964,95	8 767,00	0,00	0,00	2,00	104,56	867,04	7 726,56	1,36	492,90	0,041	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2025-01	291,74	729,33	6 744,00	0,00	0,00	7,98	417,19	809,62	5 552,39	0,84	492,90	0,039	0,015	0,022	68
Narteikių k.	Darželio g.	1	2025-01	720,65	1 801,63	14 600,00	0,00	0,00	17,00	867,00	1 535,03	12 278,04	0,80	492,90	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2025-01	757,62	1 894,05	17 010,00	0,00	0,00	18,30	933,30	202,47	15 662,07	1,27	492,90	0,042	0,017	0,021	81
Narteikių k.	Darželio g.	6	2025-01	1 054,30	2 635,75	20 326,00	0,00	0,00	76,00	3 876,00	-11,49	19 137,46	-0,06	492,90	0,037	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	7	2025-01	1 021,62	2 554,05	22 627,00	0,00	0,00	26,34	1 343,34	3 069,36	18 184,15	0,80	492,90	0,036	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2025-01	720,58	1 801,45	13 809,00	0,00	0,00	18,58	947,58	1 524,63	11 243,97	0,79	492,90	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2025-01	703,24	1 758,10	15 000,00	0,00	0,00	11,92	607,92	1 809,31	12 451,19	0,94	492,90	0,036	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2025-01	720,41	1 801,03	13 346,00	0,00	0,00	22,97	1 171,47	1 522,63	10 704,43	0,79	492,90	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2025-01	985,59	2 463,98	19 505,00	0,00	0,00	38,60	2 018,01	2 746,62	14 667,38	0,90	492,90	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2025-01	1 044,99	2 612,48	19 489,00	0,00	0,00	35,96	1 879,99	2 765,40	14 587,21	0,86	492,90	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2025-01	948,54	2 371,35	13 868,00	0,00	0,00	16,40	857,39	2 749,40	9 741,60	0,86	492,90	0,021	0,008	0,018	44
Pasvalys	Ežero g.	2	2025-01	2 194,99	5 487,48	38 053,00	0,00	0,00	76,56	4 002,56	5 917,82	28 157,18	0,93	492,90	0,026	0,010	0,015	67
Pasvalys	Ežero g.	4	2025-01	1 220,19	3 050,48	24 276,00	0,00	0,00	50,40	2 634,91	2 917,80	19 063,20	0,83	492,90	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Ežero g.	4A	2025-01	1 162,35	2 905,88	23 753,00	0,00	0,00	44,11	2 306,07	2 489,43	19 121,57	0,71	492,90	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2025-01	284,71	711,78	6 411,00	0,00	0,00	6,50	339,82	310,77	5 769,24	4,44	492,90	0,041	0,016	0,022	73
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2025-01	402,86	1 007,15	9 887,00	0,00	0,00	7,00	365,96	1 171,99	8 205,01	0,92	492,90	0,041	0,017	0,022	77
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2025-01	1 315,60	3 289,00	17 841,81	0,00	0,00	39,44	2 061,92	3 749,27	12 153,01	0,62	492,90	0,019	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2025-01	2 243,97	5 609,93	42 347,00	0,00	0,00	77,47	4 050,13	6 253,99	31 866,13	1,13	492,90	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2025-01	2 130,42	5 326,05	38 048,00	0,00	0,00	62,00	3 241,36	5 204,56	29 120,44	0,96	492,90	0,028	0,011	0,015	73
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2025-01	181,09	452,73	5 169,00	0,00	0,00	6,00	313,68	151,26	4 660,74	2,16	492,90	0,052	0,021	0,022	95
Pasvalys	Ramioji g.	3	2025-01	1 106,40	2 766,00	28 049,00	0,00	0,00	28,47	1 488,41	2 850,65	23 464,35	0,89	492,90	0,043	0,017	0,015	113
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2025-01	1 163,11	2 907,78	24 618,00	0,00	0,00	23,22	1 213,94	3 636,26	19 655,74	1,03	492,90	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2025-01	1 172,86	2 932,15	24 080,00	0,00	0,00	61,03	3 190,65	2 582,57	19 355,43	0,73	492,90	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2025-01	1 152,34	2 880,85	21 792,00	0,00	0,00	14,70	768,52	2 668,88	17 746,12	0,76	492,90	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2025-01	1 060,09	2 650,23	22 551,00	0,00	0,00	37,50	1 960,50	2 840,67	17 721,33	0,89	492,90	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Taikos g.	12	2025-01	1 085,07	2 712,68	19 606,00	0,00	0,00	41,35	2 161,78	3 200,35	14 365,65	1,00	492,90	0,027	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	14	2025-01	991,49	2 478,73	20 754,00	0,00	0,00	39,48	2 064,01	3 170,74	16 206,26	1,10	492,90	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	16	2025-01	1 155,79	2 889,48	21 816,38	0,00	0,00	42,65	2 229,74	3 211,27	16 565,11	0,84	492,90	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	21	2025-01	2 226,26	5 565,65	21 816,00	0,00	0,00	80,40	4 203,31	4 857,55	13 203,83	0,76	492,90	0,012	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2025-01	2 211,71	5 529,28	28 351,00	0,00	0,00	53,69	2 806,91	5 024,86	20 317,14	0,80	492,90	0,019	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	25	2025-01	963,14	2 407,85	18 856,00	0,00	0,00	45,48	2 377,69	2 662,41	14 255,59	0,88	492,90	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2025-01	2 228,64	5 571,60	30 105,00	0,00	0,00	72,28	3 778,80	5 045,14	21 234,86	0,79	492,90	0,019	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2025-01	1 021,66	2 554,15	22 928,00	0,00	0,00	48,70	2 546,04	2 436,81	17 788,19	0,76	492,90	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	37	2025-01	1 061,13	2 652,83	21 353,00	0,00	0,00	46,50	2 431,02	2 302,00	16 756,00	0,72	492,90	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	8	2025-01	1 624,46	4 061,15	32 299,00	0,00	0,00	56,36	2 946,50	3 830,97	25 663,03	0,80	492,90	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2025-01	518,13	1 295,33	12 558,00	0,00	0,00	20,98	1 096,83	-46,68	11 635,68	-0,42	492,90	0,046	0,018	0,022	82
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2025-01	1 325,07	3 312,68	23 631,00	0,00	0,00	39,20	2 049,38	1 379,78	19 854,22	0,85	492,90	0,030	0,012	0,021	57
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2025-01	1 951,17	4 877,93	27 283,00	0,00	0,00	43,24	2 260,59	2 451,69	22 842,31	0,72	492,90	0,024	0,010	0,015	67

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ²	QP, kWh	QPŠ _{metr} , kWh	QPK _{metr} , kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² ·DL	qVDŠ, kWh/m ³ ·DL	qVDŠ _{max} , kWh/m ³ ·DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilties g.	12B	2025-01	1 065,84	2 664,60	23 239,00	0,00	0,00	22,14	1 157,48	3 226,52	18 431,48	0,96	492,90	0,035	0,014	0,015	93
Pasvalys	Vilties g.	6	2025-01	2 239,84	5 599,61	27 653,00	0,00	0,00	96,89	5 065,41	5 035,35	17 976,65	0,79	492,90	0,016	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2025-01	1 041,86	2 604,65	20 646,00	0,00	0,00	32,28	1 687,60	3 594,43	15 164,57	0,94	492,90	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2025-01	2 520,06	6 300,15	33 880,00	0,00	0,00	88,30	4 616,32	5 058,96	25 863,04	0,65	492,90	0,021	0,008	0,015	53

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\text{Š}_{metr}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PK\text{metr}}$ – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL;

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠ\text{max}}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\text{Š}$ – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.