

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-03

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABS suma, m <sup>2</sup>	VBS suma, m <sup>2</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	Gkv, m <sup>2</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPS, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>2</sup> DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2025-03	392,47	981,18	7 120,00	7 120,00	0,00	13,00	679,64	1 280,00	7 120,00	1,00	415,40	0,044	0,017	0,022	77
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2025-03	165,18	412,95	2 500,00	2 500,00	0,00	2,35	122,86	480,00	2 500,00	1,00	415,40	0,036	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2025-03	163,06	407,65	2 665,00	0,00	0,00	2,70	141,16	640,00	2 365,05	1,00	415,40	0,035	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2025-03	392,70	981,75	8 600,00	8 600,00	0,00	11,00	575,08	1 280,00	8 600,00	1,00	415,40	0,053	0,021	0,022	95
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2025-03	1 037,56	2 593,90	21 213,00	0,00	0,00	29,60	1 547,49	3 074,54	16 475,35	0,96	415,40	0,038	0,015	0,018	83
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2025-03	535,11	1 337,78	6 293,00	6 293,00	0,00		0,00	0,00	6 293,00		415,40	0,028	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2025-03	535,30	1 338,25	4 486,00	4 486,00	0,00		0,00	0,00	4 486,00		415,40	0,020	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2025-03	399,11	997,78	5 515,00	0,00	0,00	9,70	507,12	1 279,68	3 578,95	1,00	415,40	0,022	0,009	0,022	41
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2025-03	536,39	1 340,98	9 427,00	0,00	0,00	2,41	125,99	1 440,38	7 858,10	1,00	415,40	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2025-03	415,03	1 037,55	7 765,00	0,00	0,00	9,59	501,37	1 251,17	5 985,98	0,98	415,40	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2025-03	1 137,29	2 842,43	21 751,00	0,00	0,00	15,00	784,20	3 039,41	16 697,09	1,06	415,40	0,035	0,014	0,018	78
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2025-03	345,02	862,55	6 759,00	0,00	0,00	6,00	313,68	-99,98	6 311,24		415,40	0,044	0,018	0,022	82
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2025-03	531,81	1 329,53	9 194,00	0,00	0,00	11,00	575,08	1 136,34	7 466,57	0,79	415,40	0,034	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2025-03	385,98	964,95	7 775,00	0,00	0,00	1,00	52,28	867,04	6 772,81	1,36	415,40	0,042	0,017	0,022	77
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2025-03	291,74	729,33	5 761,00	0,00	0,00	8,00	418,24	809,62	4 623,45	0,84	415,40	0,038	0,015	0,022	68
Narteikių k.	Darželio g.	1	2025-03	720,65	1 801,63	12 696,00	0,00	0,00	15,00	765,00	1 535,03	10 417,39	0,80	415,40	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2025-03	757,62	1 894,05	14 636,00	0,00	0,00	35,00	1 785,00	202,47	13 473,20	1,27	415,40	0,043	0,017	0,021	81
Narteikių k.	Darželio g.	6	2025-03	1 054,30	2 635,75	16 802,00	0,00	0,00	25,02	1 276,02	-11,49	15 560,93	-0,06	415,40	0,036	0,014	0,021	67
Narteikių k.	Darželio g.	7	2025-03	1 021,62	2 554,05	18 519,00	0,00	0,00	25,77	1 314,27	3 066,36	14 035,86	0,80	415,40	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2025-03	720,58	1 801,45	12 207,00	0,00	0,00	21,88	1 115,88	1 524,63	9 652,17	0,79	415,40	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2025-03	703,24	1 758,10	12 940,00	0,00	0,00	11,00	561,00	1 809,31	10 365,69	0,94	415,40	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2025-03	720,41	1 801,03	11 567,00	0,00	0,00	19,00	969,00	1 522,63	8 891,26	0,79	415,40	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2025-03	985,59	2 463,98	17 471,00	0,00	0,00	49,50	2 587,86	2 746,62	12 633,38	0,90	415,40	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2025-03	1 044,99	2 612,48	18 255,00	0,00	0,00	41,94	2 192,62	2 765,40	13 449,60	0,86	415,40	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Biržų g.	72A	2025-03	948,54	2 371,35	11 633,00	0,00	0,00	33,97	1 775,95	2 749,40	7 404,60	0,86	415,40	0,019	0,008	0,018	44
Pasvalys	Ežero g.	2	2025-03	2 194,99	5 487,48	32 919,00	0,00	0,00	71,35	3 730,18	5 917,82	23 278,18	0,93	415,40	0,026	0,010	0,015	67
Pasvalys	Ežero g.	4	2025-03	1 220,19	3 050,48	19 722,00	0,00	0,00	41,60	2 174,85	2 917,80	14 662,20	0,83	415,40	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2025-03	1 162,35	2 905,88	18 711,00	0,00	0,00	31,08	1 624,86	2 489,43	14 130,57	0,71	415,40	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2025-03	284,71	711,78	6 604,00	0,00	0,00	2,20	115,02	310,77	5 758,75	4,44	415,40	0,049	0,019	0,022	86
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2025-03	402,86	1 007,15	8 609,00	0,00	0,00	9,50	496,66	1 171,99	7 029,01	0,92	415,40	0,042	0,017	0,022	77
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2025-03	1 315,60	3 289,00	15 751,00	0,00	0,00	36,54	1 910,31	3 749,27	10 081,07	0,62	415,40	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2025-03	2 243,97	5 609,93	38 697,00	0,00	0,00	69,50	3 633,46	6 253,99	28 280,99	1,13	415,40	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2025-03	2 130,42	5 326,05	32 191,00	0,00	0,00	65,40	3 419,11	5 204,56	23 416,44	0,96	415,40	0,026	0,011	0,015	73
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2025-03	181,09	452,73	5 001,00	0,00	0,00	13,70	716,24	151,26	4 186,74	2,16	415,40	0,056	0,022	0,022	100
Pasvalys	Ramioji g.	3	2025-03	1 106,40	2 766,00	24 657,00	0,00	0,00	41,60	2 457,16	2 850,65	19 817,35	0,89	415,40	0,043	0,017	0,015	113
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2025-03	1 163,11	2 907,78	22 480,00	0,00	0,00	33,50	1 751,38	3 636,26	17 517,74	1,03	415,40	0,036	0,015	0,015	100
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2025-03	1 172,86	2 932,15	21 678,00	0,00	0,00	46,78	2 445,66	2 582,57	16 800,43	0,73	415,40	0,034	0,014	0,018	78
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2025-03	1 152,34	2 880,85	20 649,00	0,00	0,00	33,62	1 757,65	2 668,88	16 450,12	0,76	415,40	0,034	0,014	0,018	78
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2025-03	1 060,09	2 650,23	19 876,00	0,00	0,00	29,60	1 547,49	2 840,67	14 944,33	0,89	415,40	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Taikos g.	12	2025-03	1 085,07	2 712,68	16 288,00	0,00	0,00	35,46	1 853,69	3 200,35	10 996,65	1,00	415,40	0,024	0,010	0,018	56
Pasvalys	Taikos g.	14	2025-03	991,49	2 478,73	16 041,00	0,00	0,00	27,99	1 463,32	3 170,74	11 595,26	1,10	415,40	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	16	2025-03	1 155,79	2 889,48	20 082,33	0,00	0,00	33,57	1 755,04	3 211,27	14 933,05	0,84	415,40	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	21	2025-03	2 226,26	5 565,65	21 382,00	0,00	0,00	91,40	4 778,39	4 857,55	12 524,52	0,76	415,40	0,014	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2025-03	2 211,71	5 529,28	24 623,00	0,00	0,00	66,06	3 453,62	5 024,86	16 538,14	0,80	415,40	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	25	2025-03	963,14	2 407,85	17 372,00	0,00	0,00	39,34	2 056,70	2 662,41	12 720,59	0,88	415,40	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Taikos g.	27	2025-03	2 228,64	5 571,60	28 703,00	0,00	0,00	73,85	3 860,88	5 045,14	19 730,86	0,79	415,40	0,021	0,009	0,015	60
Pasvalys	Taikos g.	35	2025-03	1 021,66	2 554,15	20 877,00	0,00	0,00	37,80	1 976,18	2 436,81	15 839,19	0,76	415,40	0,037	0,015	0,018	83
Pasvalys	Taikos g.	37	2025-03	1 061,13	2 652,83	18 907,00	0,00	0,00	39,00	2 038,92	2 302,00	14 208,00	0,72	415,40	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	8	2025-03	1 624,46	4 061,15	28 744,00	0,00	0,00	51,30	2 681,96	3 830,97	22 108,03	0,80	415,40	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2025-03	518,13	1 295,33	10 719,00	0,00	0,00	19,00	993,32	-46,68	9 643,68	-0,42	415,40	0,045	0,018	0,022	82
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2025-03	1 325,07	3 312,68	21 422,00	0,00	0,00	41,30	2 159,16	1 379,78	17 696,22	0,85	415,40	0,032	0,013	0,021	62
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2025-03	1 951,17	4 877,93	24 216,00	0,00	0,00	47,86	2 502,12	2 451,69	19 571,31	0,72	415,40	0,024	0,010	0,015	67
Pasvalys	Vilties g.	12B	2025-03	1 065,84	2 664,60	20 213,00	0,00	0,00	30,68	1 603,95	3 226,52	15 405,48	0,96	415,40	0,035	0,014	0,015	93

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>2</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> ·DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> ·DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>2</sup> ·DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilties g.	6	2025-03	2 239,84	5 599,61	26 373,00	0,00	0,00	87,03	4 549,93	5 035,35	16 645,65	0,79	415,40	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2025-03	1 041,86	2 604,65	19 259,00	0,00	0,00	31,50	1 646,82	3 594,43	13 369,57	0,94	415,40	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2025-03	2 520,06	6 300,15	31 148,00	0,00	0,00	92,27	4 823,88	5 058,96	21 499,04	0,65	415,40	0,021	0,008	0,015	53

čia:

$\sum A_{BŠ}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\sum V_{BŠ}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi  $H \cdot \sum A_{BŠ}$  arba  $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BŠ_i}$  (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

$Q_P$  – įvadiniiu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PKmetr}$  – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

$G_{Kv}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKv}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\Sigma DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup>·DL

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup>·DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m<sup>2</sup> per mėnesį;

$\Delta \dot{S}$  – santykiniiu šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.