Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-04

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2025-04	392,47	981,18	2 984,00	2 984,00	0,00	6,00	313,68	1 280,00	2 984,00	1,00	152,95	0,050	0,020	0,022	91
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2025-04	165,18	412,95	1 120,00	1 120,00	0,00	3,36	175,66	480,00	1 120,00	1,00	152,95	0,044	0,018	0,022	82
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2025-04	163,06	407,65	1 015,00	0,00	0,00	3,00	156,84	640,00	856,93	1,00	152,95	0,034	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2025-04	392,70	981,75	3 673,00	3 673,00	0,00	13,59	710,49	1 280,00	3 673,00	1,00	152,95	0,061	0,024	0,022	109
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2025-04	1 037,56	2 593,90	13 043,00	0,00	0,00	37,30	1 950,04	2 975,36	8 320,38	0,93	152,95	0,052	0,021	0,018	117
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2025-04	535,11	1 337,78	3 118,00	3 118,00	0,00		0,00	0,00	3 118,00		152,95	0,038	0,015	0,022	68
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2025-04	535,30	1 338,25	2 055,00	2 055,00	0,00		0,00	0,00	2 055,00		152,95	0,025	0,010	0,022	45
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2025-04	281,10	702,75	3 197,00	3 197,00	0,00		0,00	0,00	3 197,00		152,95	0,074	0,030	0,022	136
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2025-04	399,11	997,78	2 198,00	0,00	0,00	8,01	418,76	674,24	1 168,29	0,53	152,95	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2025-04	536,39	1 340,98	4 480,00	0,00	0,00	2,31	120,77	758,91	3 640,00	0,53	152,95	0,044	0,018	0,022	82
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2025-04	415,03	1 037,55	4 682,00	0,00	0,00	10,84	566,72	1 210,81	2 947,93	0,95	152,95	0,046	0,019	0,022	86
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2025-04	1 137,29	2 842,43	13 371,00	0,00	0,00	13,00	679,64	2 941,37	8 809,87	1,02	152,95	0,051	0,020	0,018	111
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2025-04	345,02	862,55	3 562,00	0,00	0,00	7,00	365,96	-96,75	3 105,91		152,95	0,059	0,024	0,022	109
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2025-04	531,81	1 329,53	5 496,00	0,00	0,00	6,33	330,93	1 099,69	3 671,60	0,76	152,95	0,045	0,018	0,022	82
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2025-04	385,98	964,95	4 349,00	0,00	0,00	3,00	156,84	839,07	3 377,33	1,31	152,95	0,057	0,023	0,022	105
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2025-04	291,74	729,33	3 349,00	0,00	0,00	6,00	313,68	783,50	2 204,93	0,82	152,95	0,049	0,020	0,022	91
Narteikių k.	Darželio g.	1	2025-04	720,65	1 801,63	7 463,00	0,00	0,00	14,00	714,00	1 485,51	5 292,05	0,77	152,95	0,048	0,019	0,018	106
Narteikių k.	Darželio g.	5	2025-04	757,62	1 894,05	8 302,00	0,00	0,00	15,00	765,00	195,94	7 067,70	1,23	152,95	0,061	0,024	0,021	114
Narteikių k.	Darželio g.	6	2025-04	1 054,30	2 635,75	9 160,00	0,00	0,00	23,50	1 198,50	-11,12	7 805,85	-0,05	152,95	0,048	0,019	0,021	90
Narteikių k.	Darželio g.	7	2025-04	1 021,62	2 554,05	12 247,00	0,00	0,00	25,20	1 285,20	2 967,44	8 780,27	0,77	152,95	0,056	0,022	0,018	122
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2025-04	720,58	1 801,45	7 324,00	0,00	0,00	15,80	805,80	1 475,45	5 523,17	0,77	152,95	0,050	0,020	0,018	111
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2025-04	703,24	1 758,10	7 673,00	0,00	0,00	11,00	561,00	1 750,95	5 157,05	0,91	152,95	0,048	0,019	0,018	106
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2025-04	720,41	1 801,03	7 345,00	0,00	0,00	25,00	1 275,00	1 473,51	4 700,02	0,77	152,95	0,043	0,017	0,018	94
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2025-04	985,59	2 463,98	10 946,00	0,00	0,00	33,90	1 772,29	2 658,02	6 298,98	0,87	152,95	0,042	0,017	0,018	94
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2025-04	1 044,99	2 612,48	11 440,00	0,00	0,00	39,45	2 062,45	2 676,20	6 952,28	0,84	152,95	0,043	0,017	0,018	94
Pasvalys	Biržų g.	72A	2025-04	948,54	2 371,35	7 685,00	0,00	0,00	21,56	1 127,16	2 660,71	3 596,29	0,83	152,95	0,025	0,010	0,018	56
Pasvalys	Ežero g.	2	2025-04	2 194,99	5 487,48	20 567,00	0,00	0,00	67,70	3 539,36	5 726,92	11 423,08	0,90	152,95	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Ežero g.	4	2025-04	1 220,19	3 050,48	12 637,00	0,00	0,00	31,85	1 665,12	2 823,68	7 671,32	0,80	152,95	0,041	0,016	0,018	89
Pasvalys	Ežero g.	4A	2025-04	1 162,35	2 905,88	11 333,00	0,00	0,00	47,56	2 486,44	2 409,13	6 679,88	0,68	152,95	0,038	0,015	0,015	100
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2025-04	284,71	711,78	3 537,00	0,00	0,00	11,30	590,76	300,74	2 731,87	4,30	152,95	0,063	0,025	0,022	114
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2025-04	402,86	1 007,15	5 106,00	0,00	0,00	13,89	726,17	1 134,18	3 512,82	0,89	152,95	0,057	0,023	0,022	105
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2025-04	1 315,60	3 289,00	10 179,00	0,00	0,00	30,36	1 587,22	3 628,33	4 746,29	0,60	152,95	0,024	0,009	0,018	50
Pasvalys	Gėlių g.	4	2025-04	1 038,73	2 596,83	13 059,00	0,00	0,00	25,92	1 355,10	3 190,95	8 389,05	1,00	152,95	0,053	0,021	0,018	117
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2025-04	2 243,97	5 609,93	23 229,00	0,00	0,00	69,90	3 654,37	6 052,25	13 127,86	1,10	152,95	0,038	0,015	0,015	100
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2025-04	2 130,42	5 326,05	18 791,00	0,00	0,00	60,69	3 172,87	5 036,67	10 490,33	0,93	152,95	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2025-04	181,09	452,73	2 754,00	0,00	0,00	7,00	365,96	146,38	2 250,62	2,09	152,95	0,081	0,033	0,022	150
Pasvalys	Ramioji g.	3	2025-04	1 106,40	2 766,00	14 321,00	0,00	0,00	51,50	2 692,42	2 758,69	9 777,31	0,86	152,95	0,058	0,023	0,015	153
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2025-04	1 163,11	2 907,78	13 248,00	0,00	0,00	22,97	1 200,87	3 518,96	8 454,04	1,00	152,95	0,048	0,019	0,015	127
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2025-04	1 172,86	2 932,15	12 608,00	0,00	0,00	34,54	1 805,75	2 499,26	7 711,74	0,71	152,95	0,043	0,017	0,018	94
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2025-04	1 152,34	2 880,85	12 680,00	0,00	0,00	18,47	965,61	2 582,78	8 669,22	0,73	152,95	0,049	0,020	0,018	111
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2025-04	1 167,57	2 918,93	13 076,00	0,00	0,00	41,50	2 169,62	3 080,68	8 006,32	0,88	152,95	0,045	0,018	0,015	120
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2025-04	1 060,09	2 650,23	11 617,00	0,00	0,00	52,50	2 744,70	2 749,03	6 776,97	0,86	152,95	0,042	0,017	0,015	113
Pasvalys	Taikos g.	12	2025-04	1 085,07	2 712,68	11 799,00	0,00	0,00	32,86	1 718,03	3 097,11	6 661,89	0,97	152,95	0,040	0,016	0,018	89
Pasvalys	Taikos g.	14	2025-04	991,49	2 478,73	11 200,00	0,00	0,00	22,66	1 184,66	3 068,46	6 907,54	1,07	152,95	0,046	0,018	0,018	100
Pasvalys	Taikos g.	16	2025-04	1 155,79	2 889,48	12 282,27	0,00	0,00	34,00	1 777,52	3 107,68	7 287,58	0,81	152,95	0,041	0,016	0,018	89
Pasvalys	Taikos g.	21	2025-04	2 225,42	5 563,55	13 660,00	0,00	0,00	51,50	2 692,42	4 700,85	5 701,78	0,74	152,95	0,017	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	23	2025-04	2 211,71	5 529,28	14 995,00	0,00	0,00	62,88	3 287,37	4 862,77	7 225,23	0,77	152,95	0,021	0,009	0,015	60
Pasvalys	Taikos g.	25	2025-04	963,14	2 407,85	10 579,00	0,00	0,00	36,90	1 929,13	2 576,52	6 217,48	0,85	152,95	0,042	0,017	0,015	113
Pasvalys	Taikos g.	27	2025-04	2 228,64	5 571,60	17 679,00	0,00	0,00	70,05	3 662,21	4 882,39	9 124,61	0,76	152,95	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Taikos g.	35	2025-04	1 021,66	2 554,15	12 306,00	0,00	0,00	58,60	3 063,61	2 358,20	7 550,80	0,74	152,95	0,048	0,019	0,018	106
Pasvalys	Taikos g.	37	2025-04	1 061,13	2 652,83	11 400,00	0,00	0,00	40,60	2 122,57	2 227,74	6 928,26	0,70	152,95	0,043	0,017	0,018	94
Pasvalys	Taikos g.	8	2025-04	1 624,46	4 061,15	16 964,00	0,00	0,00	57,84	3 023,88	3 707,39	10 502,61	0,77	152,95	0,042	0,017	0,015	113
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2025-04	518,13	1 295,33	5 805,00	0,00	0,00	15,00	784,20	-45,18	4 830,18	-0,41	152,95	0,061	0,024	0,022	109

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2025-04	1 325,07	3 312,68	12 051,00	0,00	0,00	50,00	2 614,00	1 335,27	8 573,73	0,82	152,95	0,042	0,017	0,021	81
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2025-04	1 951,17	4 877,93	13 262,00	0,00	0,00	48,44	2 532,44	2 372,60	8 849,40	0,70	152,95	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilties g.	12B	2025-04	1 065,84	2 664,60	11 907,00	0,00	0,00	26,65	1 393,26	3 122,44	7 050,56	0,93	152,95	0,043	0,017	0,015	113
Pasvalys	Vilties g.	6	2025-04	2 239,84	5 599,61	17 236,00	0,00	0,00	79,44	4 153,12	4 872,92	7 773,08	0,76	152,95	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2025-04	1 041,86	2 604,65	11 957,00	0,00	0,00	26,00	1 359,28	3 478,48	6 234,52	0,91	152,95	0,039	0,016	0,018	89
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2025-04	2 520,06	6 300,15	19 790,00	0,00	0,00	84,50	4 417,66	4 895,77	10 406,23	0,62	152,95	0,027	0,011	0,015	73

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta_Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.