Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-10

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2025-10	392,47	981,18	4 536,00	4 536,00	0,00	10,00	510,90	1 280,00	4 536,00	1,00	318,60	0,036	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2025-10	165,18	412,95	1 800,00	1 800,00	0,00	2,55	130,28	480,00	1 800,00	1,00	318,60	0,034	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2025-10	165,54	413,85	0,00	0,00	0,00	2,00	102,18	640,00	0,00	1,00	318,60		0,000	0,022	
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2025-10	392,70	981,75	5 340,00	5 340,00	0,00	15,50	791,90	1 280,00	5 340,00	1,00	318,60	0,043	0,017	0,022	77
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2025-10	1 037,56	2 593,90	17 026,00	0,00	0,00	28,12	1 436,65	3 160,31	12 117,41	0,99	318,60	0,037	0,015	0,018	83
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2025-10	535,11	1 337,78	5 451,00	5 451,00	0,00		0,00	0,00	5 451,00		318,60	0,032	0,013	0,022	59
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2025-10	535,30	1 338,25	3 672,00	3 672,00	0,00		0,00	0,00	3 672,00		318,60	0,022	0,009	0,022	41
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2025-10	281,10	702,75	5 126,00	5 126,00	0,00		0,00	0,00	5 126,00		318,60	0,057	0,023	0,022	105
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2025-10	399,11	997,78	2 741,28	0,00	0,00	14,00	715,26	0,00	2 278,71		318,60	0,018	0,007	0,022	32
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2025-10	536,39	1 340,98	7 551,00	0,00	0,00	5,20	265,67	1 376,50	5 948,57	0,96	318,60	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2025-10	415,03	1 037,55	5 957,00	0,00	0,00	9,16	467,98	1 186,98	4 240,64	0,93	318,60	0,032	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2025-10	1 137,29	2 842,43	17 452,00	0,00	0,00	8,50	428,91	3 424,65	13 324,57	1,19	318,60	0,037	0,015	0,018	83
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2025-10	345,02	862,55	5 826,00	0,00	0,00	9,00	459,81	-43,83	5 378,19		318,60	0,049	0,020	0,022	91
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2025-10	531,81	1 329,53	8 469,00	0,00	0,00	18,00	919,62	1 078,52	6 724,42	0,75	318,60	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2025-10	385,98	964,95	6 559,00	0,00	0,00	3,00	153,27	935,04	5 492,38	1,46	318,60	0,045	0,018	0,022	82
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2025-10	291,74	729,33	4 816,00	0,00	0,00	6,00	306,54	842,53	3 657,78	0,88	318,60	0,039	0,016	0,022	73
Narteikių k.	Darželio g.	1	2025-10	720,65	1 801,63	11 237,00	0,00	0,00	14,00	714,00	1 963,64	8 595,06	1,02	318,60	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Darželio g.	5	2025-10	757,62	1 894,05	10 952,00	0,00	0,00	14,00	714,00	674,73	9 341,42	4,22	318,60	0,039	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	6	2025-10	1 054,30	2 635,75	12 392,00	0,00	0,00	20,60	1 050,60	711,27	10 248,65	3,39	318,60	0,031	0,012	0,021	57
Narteikių k.	Darželio g.	7	2025-10	1 021,62	2 554,05	16 423,00	0,00	0,00	18,30	933,30	4 123,67	10 960,07	1,07	318,60	0,034	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2025-10	720,58	1 801,45	10 185,00	0,00	0,00	28,00	1 428,00	1 813,66	7 189,67	0,95	318,60	0,031	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	8	2025-10	1 832,82	4 582,05	26 506,00	0,00	0,00	26,00	1 326,00	5 296,78	19 196,76	1,04	318,60	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2025-10	703,24	1 758,10	11 213,00	0,00	0,00	15,00	765,00	2 060,41	8 422,78	1,07	318,60	0,038	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2025-10	720,41	1 801,03	10 002,00	0,00	0,00	25,00	1 275,00	1 716,96	7 087,56	0,89	318,60	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2025-10	985,59	2 463,98	14 882,00	0,00	0,00	34,10	1 742,17	2 905,68	9 987,32	0,96	318,60	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2025-10	1 044,99	2 612,48	16 036,00	0,00	0,00	45,17	2 307,94	2 873,94	10 782,40	0,90	318,60	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Biržų g.	72A	2025-10	948,54	2 371,35	10 775,00	0,00	0,00	19,10	975,82	2 843,06	6 605,94	0,89	318,60	0,022	0,009	0,018	50
Pasvalys	Ežero g.	2	2025-10	2 194,99	5 487,48	29 069,00	0,00	0,00	68,78	3 513,97	5 622,71	19 978,29	0,88	318,60	0,029	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2025-10	1 220,19	3 050,48	17 420,00	0,00	0,00	45,38	2 318,46	3 790,42	11 334,58	1,08	318,60	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2025-10	1 162,35	2 905,88	16 770,00	0,00	0,00	88,37	4 507,68	3 056,58	11 622,42	0,87	318,60	0,031	0,013	0,015	87
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2025-10	284,71	711,78	5 016,00	0,00	0,00	9,50	485,36	337,85	4 056,97	4,83	318,60	0,045	0,018	0,022	82
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2025-10	402,86	1 007,15	7 107,00	0,00	0,00	12,00	613,08	928,39	5 668,61	0,73	318,60	0,044	0,018	0,022	82
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2025-10	1 315,60	3 289,00	13 445,00	0,00	0,00	39,70	2 028,27	3 704,73	7 718,12	0,61	318,60	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Gėlių g.	5B	2025-10	1 954,32	4 885,80	22 820,00	0,00	0,00	63,15	3 226,33	5 271,04	14 590,96	0,94	318,60	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2025-10	2 243,97	5 609,93	29 785,00	0,00	0,00	88,65	4 529,13	6 116,48	20 611,07	1,11	318,60	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2025-10	2 130,42	5 326,05	26 208,00	0,00	0,00	95,43	4 875,52	5 983,61	17 215,39	1,10	318,60	0,025	0,010	0,015	67
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2025-10	181,09	452,73	4 040,00	0,00	0,00	11,00	561,99	127,11	3 351,89	1,82	318,60	0,058	0,023	0,022	105
Pasvalys	Ramioji g.	3	2025-10	1 106,40	2 766,00	20 743,00	0,00	0,00	43,92	2 243,87	3 108,55	15 951,45	0,97	318,60	0,045	0,018	0,015	120
Pasvalys	Rūtų g.	3	2025-10	2 244,18	5 610,45	23 983,00	0,00	0,00	61,02	3 117,51	5 951,63	14 665,37	1,01	318,60	0,021	0,008	0,015	53
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2025-10	1 163,11	2 907,78	19 048,00	0,00	0,00	20,68	1 056,54	3 817,05	13 751,95	1,08	318,60	0,037	0,015	0,015	100
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2025-10	1 172,86	2 932,15	17 710,00	0,00	0,00	39,34	2 009,88	3 090,28	12 375,72	0,88	318,60	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2025-10	1 152,34	2 880,85	17 259,00	0,00	0,00	27,24	1 391,69	2 818,87	12 757,13	0,80	318,60	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2025-10	1 167,57	2 918,93	18 252,00	0,00	0,00	36,09	1 843,84	2 915,61	13 347,39	0,83	318,60	0,036	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2025-10	1 060,09	2 650,23	17 397,00	0,00	0,00	44,54	2 275,55	3 061,18	12 244,82	0,96	318,60	0,036	0,015	0,015	100
Pasvalys	Taikos g.	12	2025-10	1 085,07	2 712,68	16 011,00	0,00	0,00	32,17	1 643,41	3 496,10	10 678,90	1,09	318,60	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	14	2025-10	991,49	2 478,73	15 491,00	0,00	0,00	22,93	1 171,49	3 513,97	10 498,03	1,22	318,60	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	16	2025-10	1 155,79	2 889,48	16 837,00	0,00	0,00	30,43	1 549,68	3 355,64	11 543,36	0,87	318,60	0,031	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	21	2025-10	2 227,97	5 569,93	18 371,00	0,00	0,00	47,69	2 431,49	5 550,71	9 698,07	0,87	318,60	0,014	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2025-10	2 211,71	5 529,28	22 332,00	0,00	0,00	45,50	2 324,60	5 182,92	14 497,08	0,82	318,60	0,021	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2025-10	963,14	2 407,85	15 157,00	0,00	0,00	34,28	1 751,37	2 730,19	10 437,81	0,90	318,60	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Taikos g.	27	2025-10	2 228,64	5 571,60	25 290,00	0,00	0,00	69,29	3 540,03	5 681,29	16 089,71	0,89	318,60	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Taikos g.	35	2025-10	1 021,66	2 554,15	17 425,00	0,00	0,00	46,60	2 380,79	2 858,00	12 119,00	0,89	318,60	0,037	0,015	0,018	83
Pasvalys	Taikos g.	37	2025-10	1 061,13	2 652,83	16 553,00	0,00	0,00	44,66	2 281,68	2 245,90	12 420,10	0,70	318,60	0,037	0,015	0,018	83
Pasvalys	Taikos g.	8	2025-10	1 624,46	4 061,15	23 283,00	0,00	0,00	40,20	2 053,82	4 578,72	16 103,28	0,95	318,60	0,031	0,012	0,015	80

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2025-10	518,13	1 295,33	8 847,00	0,00	0,00	21,00	1 072,89	-111,79	7 938,79	-1,02	318,60	0,048	0,019	0,022	86
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2025-10	1 325,07	3 312,68	19 463,00	0,00	0,00	44,20	2 258,18	1 408,44	15 810,56	0,86	318,60	0,037	0,015	0,021	71
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2025-10	1 951,17	4 877,93	18 656,00	0,00	0,00	39,70	2 028,27	2 443,80	14 172,20	0,72	318,60	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Vilties g.	12B	2025-10	1 065,84	2 664,60	16 423,00	0,00	0,00	25,08	1 281,34	3 428,63	11 413,37	1,02	318,60	0,034	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilties g.	6	2025-10	2 239,84	5 599,61	23 673,00	0,00	0,00	90,72	4 634,88	5 293,31	14 044,69	0,83	318,60	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2025-10	1 041,86	2 604,65	17 382,00	0,00	0,00	36,50	1 864,79	3 986,88	11 406,12	1,04	318,60	0,034	0,014	0,018	78
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2025-10	2 520,06	6 300,15	26 693,00	0,00	0,00	72,76	3 717,31	4 826,50	17 633,50	0,62	318,60	0,022	0,009	0,015	60

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.