Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2025-11

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2025-11	392,47	981,18	7 018,00	7 018,00	0,00	10,00	510,90	1 280,00	7 018,00	1,00	450,00	0,040	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2025-11	165,18	412,95	2 005,00	2 005,00	0,00	2,41	123,13	480,00	2 005,00	1,00	450,00	0,027	0,011	0,022	50
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2025-11	165,54	413,85	2 609,00	0,00	0,00	3,00	153,27	640,00	2 345,03	1,00	450,00	0,031	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2025-11	392,70	981,75	6 910,00	6 910,00	0,00	12,50	638,63	1 280,00	6 910,00	1,00	450,00	0,039	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2025-11	1 037,56	2 593,90	20 479,00	0,00	0,00	35,40	1 808,59	3 058,36	15 626,97	0,96	450,00	0,033	0,013	0,018	72
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2025-11	535,11	1 337,78	6 568,00	6 568,00	0,00		0,00	0,00	6 568,00		450,00	0,027	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2025-11	535,30	1 338,25	4 662,00	4 662,00	0,00		0,00	0,00	4 662,00		450,00	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2025-11	281,10	702,75	6 173,00	6 173,00	0,00		0,00	0,00	6 173,00		450,00	0,049	0,020	0,022	91
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2025-11	399,11	997,78	3 429,00	0,00	0,00	15,18	775,55	0,00	2 895,54		450,00	0,016	0,006	0,022	27
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2025-11	536,39	1 340,98	9 570,00	0,00	0,00	3,86	197,21	1 393,92	8 015,43	0,97	450,00	0,033	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2025-11	415,03	1 037,55	7 473,00	0,00	0,00	10,28	525,21	1 148,70	5 805,12	0,90	450,00	0,031	0,012	0,022	55
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2025-11	1 137,29	2 842,43	21 107,00	0,00	0,00	15,00	766,35	3 314,18	17 090,04	1,15	450,00	0,033	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2025-11	345,02	862,55	6 736,00	0,00	0,00	12,00	613,08	-42,42	6 235,27		450,00	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2025-11	531,81	1 329,53	10 006,00	0,00	0,00	20,00	1 021,80	1 043,73	8 287,03	0,73	450,00	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2025-11	385,98	964,95	8 090,00	0,00	0,00	2,00	102,18	904,87	7 067,83	1,41	450,00	0,041	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2025-11	291,74	729,33	5 986,00	0,00	0,00	7,00	357,63	815,35	4 807,53	0,85	450,00	0,037	0,015	0,022	68
Narteikių k.	Darželio g.	1	2025-11	720,65	1 801,63	14 727,00	0,00	0,00	15,50	790,50	1 900,29	12 013,26	0,99	450,00	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Darželio g.	5	2025-11	757,62	1 894,05	15 665,00	0,00	0,00	14,00	714,00	652,97	14 075,16	4,08	450,00	0,041	0,017	0,021	81
Narteikių k.	Darželio g.	6	2025-11	1 054,30	2 635,75	16 690,00	0,00	0,00	25,33	1 291,83	688,33	14 701,68	3,28	450,00	0,031	0,012	0,021	57
Narteikių k.	Darželio g.	7	2025-11	1 021,62	2 554,05	20 534,00	0,00	0,00	30,70	1 565,70	3 990,64	15 327,52	1,04	450,00	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2025-11	720,58	1 801,45	12 425,00	0,00	0,00	18,87	962,37	1 755,15	9 576,92	0,91	450,00	0,030	0,012	0,018	67
Narteikių k.	Mokyklos g.	8	2025-11	1 832,82	4 582,05	33 397,00	0,00	0,00	25,00	1 275,00	5 125,92	26 209,15	1,00	450,00	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2025-11	703,24	1 758,10	13 237,00	0,00	0,00	11,00	561,00	1 993,94	10 579,55	1,04	450,00	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2025-11	720,41	1 801,03	12 237,00	0,00	0,00	20,42	1 041,42	1 661,57	9 422,32	0,87	450,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2025-11	985,59	2 463,98	17 326,00	0,00	0,00	46,90	2 396,12	2 811,95	12 525,05	0,93	450,00	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2025-11	1 044,99	2 612,48	18 183,00	0,00	0,00	45,71	2 335,32	2 781,24	13 264,86	0,87	450,00	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2025-11	948,54	2 371,35	12 776,00	0,00	0,00	26,50	1 353,89	2 751,34	8 698,66	0,86	450,00	0,020	0,008	0,018	44
Pasvalys	Ežero g.	2	2025-11	2 194,99	5 487,48	32 265,00	0,00	0,00	66,90	3 417,92	5 441,34	23 304,66	0,85	450,00	0,024	0,009	0,015	60
Pasvalys	Ežero g.	4	2025-11	1 220,19	3 050,48	19 716,00	0,00	0,00	49,65	2 536,62	3 668,15	13 854,85	1,04	450,00	0,025	0,010	0,018	56
Pasvalys	Ežero g.	4A	2025-11	1 162,35	2 905,88	19 044,00	0,00	0,00	35,14	1 795,30	2 957,98	14 046,02	0,84	450,00	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2025-11	284,71	711,78	6 686,00	0,00	0,00	15,50	791,90	326,95	5 753,17	4,67	450,00	0,045	0,018	0,022	82
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2025-11	402,86	1 007,15	8 983,00	0,00	0,00	7,00	357,63	898,45	7 574,55	0,70	450,00	0,042	0,017	0,022	77
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2025-11	1 315,60	3 289,00	16 192,00	0,00	0,00	39,37	2 011,41	3 585,22	10 404,09	0,59	450,00	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Gėlių g.	5B	2025-11	1 954,32	4 885,80	27 692,00	0,00	0,00	56,22	2 872,28	5 101,01	19 632,99	0,91	450,00	0,022	0,009	0,015	60
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2025-11	2 243,97	5 609,93	35 497,00	0,00	0,00	66,52	3 398,51	5 919,18	26 517,82	1,07	450,00	0,026	0,011	0,015	73
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2025-11	2 130,42	5 326,05	32 126,00	0,00	0,00	69,00	3 525,21	5 790,59	23 530,41	1,06	450,00	0,025	0,010	0,015	67
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2025-11	181,09	452,73	5 307,00	0,00	0,00	16,00	817,44	123,01	4 622,99	1,76	450,00	0,057	0,023	0,022	105
Pasvalys	Ramioji g.	3	2025-11	1 106,40	2 766,00	24 579,00	0,00	0,00	32,39	1 654,81	3 008,27	19 836,73	0,94	450,00	0,040	0,016	0,015	107
Pasvalys	Rūtų g.	3	2025-11	2 244,18	5 610,45	27 922,00	0,00	0,00	67,40	3 443,47	5 759,64	18 541,36	0,97	450,00	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2025-11	1 163,11	2 907,78	21 861,00	0,00	0,00	35,92	1 835,15	3 693,91	16 739,09	1,05	450,00	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2025-11	1 172,86	2 932,15	20 615,00	0,00	0,00	47,81	2 442,61	2 990,60	15 431,40	0,85	450,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2025-11	1 152,34	2 880,85	19 878,00	0,00	0,00	49,20	2 513,63	2 727,94	15 518,06	0,78	450,00	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2025-11	1 167,57	2 918,93	21 505,00	0,00	0,00	43,60	2 227,52	2 821,56	16 643,44	0,80	450,00	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2025-11	1 060,09	2 650,23	19 659,00	0,00	0,00	33,50	1 711,52	2 962,43	14 860,57	0,93	450,00	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	12	2025-11	1 085,07	2 712,68	17 012,00	0,00	0,00	36,65	1 872,45	3 383,32	11 894,68	1,06	450,00	0,024	0,010	0,018	56
Pasvalys	Taikos g.	14	2025-11	991,49	2 478,73	18 550,00	0,00	0,00	21,91	1 119,38	3 400,62	13 772,38	1,18	450,00	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2025-11	1 155,79	2 889,48	19 535,00	0,00	0,00	33,70	1 721,73	3 247,40	14 400,60	0,85	450,00	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	21	2025-11	2 227,97	5 569,93	21 290,00	0,00	0,00	67,02	3 424,05	5 371,65	12 895,07	0,84	450,00	0,013	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2025-11	2 211,71	5 529,28	26 043,00	0,00	0,00	71,32	3 643,74	5 015,73	18 171,27	0,79	450,00	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	25	2025-11	963,14	2 407,85	16 954,00	0,00	0,00	45,43	2 321,02	2 642,12	12 373,88	0,87	450,00	0,029	0,011	0,015	73
Pasvalys	Taikos g.	27	2025-11	2 228,64	5 571,60	28 016,00	0,00	0,00	75,93	3 879,26	5 498,02	19 049,98	0,86	450,00	0,019	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2025-11	1 021,66	2 554,15	20 241,00	0,00	0,00	64,18	3 278,96	2 765,80	14 823,20	0,86	450,00	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	37	2025-11	1 061,13	2 652,83	19 081,00	0,00	0,00	39,74	2 030,32	2 173,46	15 122,54	0,68	450,00	0,032	0,013	0,018	72

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Pasvalys	Taikos g.	8	2025-11	1 624,46	4 061,15	26 680,00	0,00	0,00	53,92	2 754,77	4 431,02	19 800,98	0,92	450,00	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2025-11	518,13	1 295,33	10 147,00	0,00	0,00	21,00	1 072,89	-108,19	9 133,19	-0,98	450,00	0,039	0,016	0,022	73
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2025-11	1 325,07	3 312,68	20 839,00	0,00	0,00	50,60	2 585,15	1 363,00	17 130,00	0,84	450,00	0,029	0,011	0,021	52
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2025-11	1 951,17	4 877,93	21 473,00	0,00	0,00	44,51	2 274,02	2 364,97	16 915,03	0,70	450,00	0,019	0,008	0,015	53
Pasvalys	Vilties g.	12B	2025-11	1 065,84	2 664,60	19 046,00	0,00	0,00	34,39	1 756,99	3 318,03	14 146,97	0,99	450,00	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilties g.	6	2025-11	2 239,84	5 599,61	25 846,00	0,00	0,00	88,15	4 503,58	5 122,56	16 286,44	0,80	450,00	0,016	0,006	0,015	40
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2025-11	1 041,86	2 604,65	19 211,00	0,00	0,00	34,40	1 757,44	3 858,27	13 567,73	1,01	450,00	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2025-11	2 520,06	6 300,15	29 742,00	0,00	0,00	87,79	4 485,19	4 670,81	21 144,19	0,60	450,00	0,019	0,007	0,015	47

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta_Š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.