Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2026-03

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2026-03	392,47	981,18	6 355,00	6 355,00	0,00	11,80	602,71	1 280,00	6 355,00	1,00	406,10	0,040	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2026-03	165,18	412,95	2 243,00	2 243,00	0,00	2,00	102,18	480,00	2 243,00	1,00	406,10	0,033	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2026-03	165,54	413,85	2 371,00	0,00	0,00	2,00	102,18	640,00	2 066,00	1,00	406,10	0,031	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2026-03	392,70	981,75	8 104,00	8 104,00	0,00	16,50	842,99	1 280,00	8 104,00	1,00	406,10	0,051	0,020	0,022	91
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2026-03	1 037,56	2 593,90	19 465,00	0,00	0,00	31,30	1 599,12	3 160,31	14 473,79	0,99	406,10	0,034	0,014	0,018	78
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2026-03	535,11	1 337,78	6 561,00	6 561,00	0,00		0,00	0,00	6 561,00		406,10	0,030	0,012	0,022	55
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2026-03	535,30	1 338,25	4 483,00	4 483,00	0,00		0,00	0,00	4 483,00		406,10	0,021	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2026-03	281,10	702,75	6 021,00	6 021,00	0,00		0,00	0,00	6 021,00		406,10	0,053	0,021	0,022	95
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2026-03	399,11	997,78	2 900,00	0,00	0,00	8,06	411,58	0,00	2 472,62		406,10	0,015	0,006	0,022	27
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2026-03	536,39	1 340,98	8 146,00	0,00	0,00	4,50	229,91	1 440,38	6 575,06	1,00	406,10	0,030	0,012	0,022	55
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2026-03	415,03	1 037,55	8 032,00	0,00	0,00	11,43	583,96	1 186,98	6 287,08	0,93	406,10	0,037	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2026-03	1 137,29	2 842,43	19 997,00	0,00	0,00	14,88	760,22	3 424,65	15 717,08	1,19	406,10	0,034	0,014	0,018	78
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2026-03	345,02	862,55	6 900,00	0,00	0,00	9,28	474,12	-43,83	6 461,88		406,10	0,046	0,018	0,022	82
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2026-03	531,81	1 329,53	9 433,00	0,00	0,00	18,00	919,62	1 078,52	7 536,95	0,75	406,10	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2026-03	385,98	964,95	7 702,00	0,00	0,00	3,00	153,27	935,04	6 646,09	1,46	406,10	0,042	0,017	0,022	77
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2026-03	291,74	729,33	5 678,00	0,00	0,00	7,00	357,63	842,53	4 487,14	0,88	406,10	0,038	0,015	0,022	68
Narteikių k.	Darželio g.	1	2026-03	720,65	1 801,63	11 980,00	0,00	0,00	12,50	637,50	1 963,64	9 276,35	1,02	406,10	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Darželio g.	5	2026-03	757,62	1 894,05	15 056,00	0,00	0,00	14,25	726,75	674,73	13 289,87	4,22	406,10	0,043	0,017	0,021	81
Narteikių k.	Darželio g.	6	2026-03	1 054,32	2 635,80	16 905,00	0,00	0,00	78,53	4 005,08	711,27	14 512,77	3,39	406,10	0,034	0,014	0,021	67
Narteikių k.	Darželio g.	7	2026-03	1 021,62	2 554,05	19 000,00	0,00	0,00	55,30	2 820,30	4 123,67	13 577,36	1,07	406,10	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2026-03	720,58	1 801,45	12 193,00	0,00	0,00	19,87	1 013,37	1 813,66	9 387,39	0,95	406,10	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	8	2026-03	1 832,82	4 582,05	29 777,00	0,00	0,00	28,04	1 429,89	5 296,78	22 074,55	1,04	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2026-03	703,24	1 758,10	12 266,00	0,00	0,00	16,88	860,88	2 060,41	9 517,09	1,07	406,10	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2026-03	720,41	1 801,03	11 308,00	0,00	0,00	22,49	1 146,99	1 716,96	8 314,00	0,89	406,10	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2026-03	985,59	2 463,98	17 003,00	0,00	0,00	35,00	1 788,15	2 905,68	12 057,32	0,96	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2026-03	1 044,99	2 612,48	17 862,00	0,00	0,00	45,19	2 308,76	2 873,94	12 826,68	0,90	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Biržų g.	72A	2026-03	948,54	2 371,35	11 521,00	0,00	0,00	20,86	1 065,74	2 843,06	7 147,94	0,89	406,10	0,019	0,007	0,018	39
Pasvalys	Ežero g.	2	2026-03	2 194,99	5 487,48	32 921,00	0,00	0,00	79,56	4 064,72	5 622,71	23 779,29	0,88	406,10	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2026-03	1 220,19	3 050,48	20 738,00	0,00	0,00	34,52	1 763,63	3 790,42	14 856,58	1,08	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2026-03	1 162,35	2 905,88	17 558,00	0,00	0,00	38,17	1 950,11	3 056,58	12 206,42	0,87	406,10	0,026	0,010	0,015	67
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2026-03	284,71	711,78	6 325,00	0,00	0,00	8,40	429,16	337,85	5 195,12	4,83	406,10	0,045	0,018	0,022	82
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2026-03	402,86	1 007,15	8 211,00	0,00	0,00	10,00	510,90	928,39	6 721,61	0,73	406,10	0,041	0,016	0,022	73
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2026-03	1 315,60	3 289,00	15 362,00	0,00	0,00	55,22	2 821,19	3 704,73	9 414,80	0,61	406,10	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Gėlių g.	5B	2026-03	1 954,32	4 885,80	26 916,00	0,00	0,00	62,99	3 218,31	5 271,04	18 431,96	0,94	406,10	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2026-03	2 243,97	5 609,93	36 379,00	0,00	0,00	81,30	4 153,62	6 116,48	25 699,04	1,11	406,10	0,028	0,011	0,015	73
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2026-03	2 129,90	5 324,75	32 441,00	0,00	0,00	65,00	3 320,85	5 983,61	22 785,39	1,10	406,10	0,026	0,011	0,015	73
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2026-03	181,09	452,73	5 074,00	0,00	0,00	11,00	561,99	127,11	4 385,89	1,82	406,10	0,060	0,024	0,022	109
Pasvalys	Ramioji g.	3	2026-03	1 106,40	2 766,00	23 963,00	0,00	0,00	24,84	1 269,08	3 108,55	19 069,45	0,97	406,10	0,042	0,017	0,015	113
Pasvalys	Rūtų g.	3	2026-03	2 244,18	5 610,45	29 443,00	0,00	0,00	70,97	3 625,86	5 951,63	19 768,37	1,01	406,10	0,022	0,009	0,015	60
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2026-03	1 163,11	2 907,78	21 308,00	0,00	0,00	32,59	1 665,02	3 817,05	16 011,95	1,08	406,10	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2026-03	1 172,86	2 932,15	20 423,00	0,00	0,00	35,04	1 790,19	3 090,28	15 037,72	0,88	406,10	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2026-03	1 152,34	2 880,85	19 600,00	0,00	0,00	40,10	2 048,71	2 818,87	15 149,13	0,80	406,10	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2026-03	1 167,57	2 918,93	20 874,00	0,00	0,00	38,50	1 966,97	2 915,61	15 969,39	0,83	406,10	0,034	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2026-03	1 060,09	2 650,23	19 790,00	0,00	0,00	40,50	2 069,15	3 061,18	14 688,82	0,96	406,10	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Taikos g.	12	2026-03	1 085,07	2 712,68	17 185,00	0,00	0,00	31,65	1 616,95	3 496,10	11 903,90	1,09	406,10	0,027	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	14	2026-03	991,49	2 478,73	17 084,00	0,00	0,00	28,77	1 469,86	3 513,97	12 244,03	1,22	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2026-03	1 155,79	2 889,48	19 404,00	0,00	0,00	39,00	1 992,51	3 355,64	13 957,36	0,87	406,10	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	21	2026-03	2 227,97	5 569,93	20 081,00	0,00	0,00	54,90	2 804,84	5 550,71	11 226,00	0,87	406,10	0,012	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2026-03	2 211,71	5 529,28	25 750,00	0,00	0,00	50,68	2 589,24	5 182,92	17 558,08	0,82	406,10	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2026-03	963,14	2 407,85	16 626,00	0,00	0,00	28,71	1 466,79	2 730,19	11 804,81	0,90	406,10	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2026-03	2 228,64	5 571,60	26 393,00	0,00	0,00	77,91	3 980,42	5 681,29	16 631,71	0,89	406,10	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	35	2026-03	1 021,66	2 554,15	20 211,00	0,00	0,00	38,30	1 956,75	2 858,00	14 701,00	0,89	406,10	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	37	2026-03	1 061,13	2 652,83	18 978,00	0,00	0,00	33,50	1 711,52	2 245,90	14 743,10	0,70	406,10	0,034	0,014	0,018	78

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Pasvalys	Taikos g.	8	2026-03	1 624,46	4 061,15	27 001,00	0,00	0,00	48,71	2 488,59	4 578,72	19 974,28	0,95	406,10	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilniaus g.	38	2026-03	518,13	1 295,33	10 722,00	0,00	0,00	28,50	1 456,07	-111,79	9 660,79	-1,02	406,10	0,046	0,018	0,022	82
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2026-03	1 325,07	3 312,68	22 517,00	0,00	0,00	47,26	2 414,51	1 408,44	19 017,56	0,86	406,10	0,035	0,014	0,021	67
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2026-03	1 951,17	4 877,93	20 677,00	0,00	0,00	47,60	2 431,88	2 443,80	15 887,20	0,72	406,10	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Vilties g.	12B	2026-03	1 065,84	2 664,60	19 628,00	0,00	0,00	35,87	1 832,60	3 428,63	14 312,37	1,02	406,10	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilties g.	6	2026-03	2 239,84	5 599,61	26 604,00	0,00	0,00	93,82	4 793,26	5 293,31	16 159,69	0,83	406,10	0,018	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2026-03	1 041,86	2 604,65	18 541,00	0,00	0,00	28,00	1 430,52	3 986,88	12 871,12	1,04	406,10	0,030	0,012	0,018	67

čia:

$\sum A_{BŠ}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m^2;

$\sum V_{BŠ}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BŠ}$ arba $\sum_{i=1}^{n} h_i \cdot A_{BŠi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m^3;

Q_{PKv} – – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^2 \cdot DL$

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, $kWh/m^3 \cdot DL$;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m^2 per mėnesį;

$\Delta š$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.

_____