

## Bendrovės katilinių darbo parametrai tiekiant termofikacinį vandenį šildymo sezono metu

| Eil. Nr. | Katilinės pavadinimas             | Slėgis, MPa            |                       | Tinklų papildymo norma<br>m <sup>3</sup> /paraž ir m <sup>3</sup> /h | Cirkuliacinis kiekis<br>Darbinis<br>m <sup>3</sup> /h |
|----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|--|---|
|          |                                   | Paduod. p <sub>1</sub> | Grižt. p <sub>2</sub> |  |   |
| 1        | <b>Rokiškio RK</b>                | <b>0,48±0,03</b>       | <b>0,22±0,05</b>      | <b>26,4/1,10</b>   | <b>350±150</b>  |
| 2        | Bajorų katilinė                   | 0,38±0,03              | 0,20±0,05             | *0,30  | 7±5   |
| 3        | <b>AB „Simega“ RK Kupiškėje</b>   | <b>0,46±0,02</b>       | <b>0,18±0,05</b>      | <b>14,9/0,62</b>   | <b>200±60</b>   |
| 4        | Subačiaus katilinė                | 0,38±0,02              | 0,24±0,05             | *0,34  | 20±10   |
| 5        | Šepetos katilinė                  | 0,30±0,02              | 0,18±0,05             | *0,13  | 15±8  |
| 6        | Noriūnų RK                        | 0,40±0,02              | 0,20±0,05             | *0,91  | 45±25   |
| 7        | <b>Pasvalio RK</b>                | <b>0,45±0,02</b>       | <b>0,25±0,05</b>      | <b>13,2/0,55</b>   | <b>190±60</b>   |
| 8        | Joniškėlio m. katilinė            | 0,36±0,02              | 0,15±0,05             | *0,06  | 7±5   |
| 9        | Joniškėlio mok. katilinė          | 0,30±0,02              | 0,15±0,05             | *0,04  | 9±5   |
| 10       | Narteikių katilinė                | 0,35±0,02              | 0,20±0,05             | *0,29  | 23±10   |
| 11       | Mikoliškio katilinė               | 0,35±0,02              | 0,18±0,05             | *0,41  | 11±5  |
| 12       | <b>AB „Lifosa“ RK Kėdainiuose</b> | <b>0,75±0,04</b>       | <b>0,28±0,05</b>      | <b>79,7/3,32</b>   | <b>530±160</b>  |
| 13       | Gudžiūnų katilinė                 | 0,30±0,02              | 0,18±0,05             | *0,06  | 8±5   |
| 14       | Josvainių kontein. katilinė       | 0,42±0,02              | 0,23±0,05             | *0,68  | 20±12   |
| 15       | V. Koncevičiaus g. 8 kat.         | 0,34±0,02              | 0,24±0,05             | *0,02  | 9±4   |
| 16       | V. Koncevičiaus g. 16 kat.        | 0,34±0,02              | 0,24±0,05             | *0,04  | 14±6  |
| 17       | Beržų g. 5 kat.                   | 0,34±0,02              | 0,24±0,05             | *0,03  | 9±4   |
| 18       | Tiskūnų katilinė                  | 0,35±0,02              | 0,20±0,05             | *0,24  | 7±4   |
| 19       | Akademijos katilinė               | 0,45±0,02              | 0,20±0,05             | *2,37  | 90±20   |
| 20       | Kaplių katilinė                   | 0,38±0,02              | 0,20±0,05             | *0,18  | 14±6  |
| 21       | Šlapaberžės katilinė              | 0,38±0,02              | 0,20±0,05             | *0,24  | 15±4  |
| 22       | Truskavos mok. katilinė           | 0,30±0,02              | 0,20±0,05             | *0,10  | 6±3   |
| 23       | Šėtos mok. katilinė               | 0,22±0,02              | 0,20±0,05             | -  | 10±5  |
| 24       | Surviliškio m-klos katilinė       | 0,23±0,02              | 0,20±0,05             | *0,007   | 4±3   |
| 25       | <b>Zarasų RK Nr. 4</b>            | <b>0,64±0,03</b>       | <b>0,32±0,05</b>      | <b>8,9/0,37</b>  | <b>160±60</b>   |
| 26       | Dusetų katilinė                   | 0,40±0,02              | 0,25±0,05             | *0,52  | 50±10   |

Pastaba: \* - tinklų papildymo normos pateiktos m<sup>3</sup>/paraž.

Katilinių darbo parametrai galioja nuo patvirtinimo datos iki naujų darbo parametru sudarymo.

Sudarė: TS inžinierius P. Dirsė

