



**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

2023 m. balandžio 21d.
Panevėžys

AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų termofikacinio vandens kokybė:

1. Laisvosios angliarūgštės kiekis – nėra;
2. pH šilumos tiekimo sistemoje: atviroje 8,5 – 9,0
uždaroje 8,5 – 9,5;
3. Geležies junginių kiekis šilumos tiekimo sistemoje, mg/dm³:
atviroje, ne daugiau kaip 0,2
uždaroje, ne daugiau kaip 0,5;
4. Ištirpusio deguonies kiekis, µg/dm³, ne daugiau kaip 20;
5. Suspenduotų medžiagų kiekis, mg/dm³, ne daugiau kaip 5;
6. Naftos produktų kiekis šilumos tiekimo sistemoje, mg/dm³
atviroje, ne daugiau kaip 0,3
uždaroje, ne daugiau kaip 1,0;
7. Karbonatinis indeksas I_k (mg-ekv/dm³)², ne daugiau kaip 3,2.

Karbonatinis indeksas I_k – ribinė vandens bendrojo šarmingumo ir kalcinio kietumo sandaugos reikšmė, aukščiau kurios karbonatinių nuovirų susidarymo intensyvumas yra didesnis kaip 0,1 g/(m²h).

Viršininkas

Tadas Jautakis