

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Panevėžio m. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	7,5	3,9	1,9	-3,2	-9,5	1,8	7,3	1,4
<i>Dienolaipsniai</i>		157,5	423	499,1	657,2	797,5	502,2	176,6	3213,1
Šilumos kaina (su PVM)	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,68	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui renovuotuose daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	0,43	1,35	1,81	2,58	3,52	1,96	0,64	12,29
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose su uždara karšto vandens sistema ir automatizuotais ŠP	Lt/m ²	0,72	2,22	2,81	3,92	5,52	3,03	1,23	19,45
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose su atvira karšto vandens sistema ir neautomatizuotais ŠP	Lt/m ²	1,08	2,8	3,27	4,34	6,38	3,72	1,49	23,08
Vidutiniai mokesčiai už šildymą visuose daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	0,80	2,35	2,91	4,01	5,71	3,18	1,23	20,19
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui renovuotuose daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	1,81	5,64	7,53	10,76	13,26	7,31	2,42	48,73
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose su uždara karšto vandens sistema ir automatizuotais ŠP	kWh/m ²	3,03	9,25	11,71	16,33	20,69	11,26	4,62	76,89
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose su atvira karšto vandens sistema ir neautomatizuotais ŠP	kWh/m ²	4,48	11,64	13,62	18,12	23,96	13,85	5,60	91,27
Vidutinės sąnaudos šildymui visuose daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	3,35	9,78	12,13	16,72	21,42	11,83	4,62	79,85

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Kupiškio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	7,5	3,9	1,9	-3,2	-9,5	1,8	7,3	1,4
<i>Dienolaipsniai</i>		157,5	423	499,1	657,2	797,5	502,2	176,6	3213,1
<u>Šilumos kaina (su PVM)</u>	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,68	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	1,89	3,42	4,28	5,37	7,34	4,61	1,96	28,87
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	3,38	5,88	7,80	7,62	11,16	6,99	3,29	46,12
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	1,46	2,55	3,21	3,87	5,30	3,07	1,10	20,56
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	7,90	14,2	17,80	22,33	27,51	17,15	7,35	114,24
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	14,08	24,49	33,15	31,67	41,84	25,97	12,34	183,54
Vidutinės sąnaudos šildymui namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	6,09	10,61	13,36	16,12	19,88	11,43	4,14	81,63

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Kėdainių DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	7,6	3,9	1,9	-3,2	-9,4	1,9	7,3	1,4
<i>Dienolaipsniai</i>		<i>156</i>	<i>423</i>	<i>499,1</i>	<i>657,2</i>	<i>797,6</i>	<i>499,1</i>	<i>133,8</i>	<i>3165,8</i>
<u>Šilumos kaina (su PVM)</u>	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,68	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	1,17	2,84	3,44	4,49	6,54	3,80	1,27	23,55
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	3,01	6,87	8,20	8,85	13,4	8,95	3,75	53,03
Renovuotų daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	1,19	1,06	1,29	1,82	2,79	1,25	0,25	9,65
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	4,88	11,82	14,33	18,68	24,5	14,13	4,76	93,1
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	12,72	28,57	34,09	36,8	50,3	33,25	14,05	209,78
Vidutinės sąnaudos šildymui renovuotuose daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	4,96	4,41	5,36	7,58	10,45	4,66	0,93	38,35

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Pasvalio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	7,5	3,9	1,9	-3,2	-9,5	1,8	7,3	1,4
<i>Dienolaipsniai</i>		<i>157,5</i>	<i>423</i>	<i>499,1</i>	<i>657,2</i>	<i>797,5</i>	<i>502,2</i>	<i>165,9</i>	<i>3202,4</i>
<u>Šilumos kaina (su PVM)</u>	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,63	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	1,13	2,97	3,51	4,47	6,76	4,13	1,65	24,62
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	2,53	5,40	6,57	7,56	10,77	6,72	2,93	42,48
Renovuotų daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	0,62	1,77	1,99	2,81	3,97	2,16	0,79	14,11
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	4,72	12,33	14,60	19,83	25,34	15,34	6,20	98,36
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	10,52	22,45	27,34	31,44	40,27	24,97	11,0	167,99
Vidutinės sąnaudos šildymui renovuotuose daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	2,59	7,34	8,28	11,69	14,88	8,02	2,97	55,77

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Zarasų DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	6,7	2,8	1,2	-4,8	-10,6	0,5	6,9	0,4
<i>Dienolaipsniai</i>		<i>169,5</i>	<i>456</i>	<i>520,8</i>	<i>706,8</i>	<i>829,4</i>	<i>542</i>	<i>138,8</i>	<i>3363,3</i>
<u>Šilumos kaina (su PVM)</u>	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,68	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	2,07	3,78	4,36	5,95	8,19	5,01	1,69	31,05
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų (5 vnt.) vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	2,97	5,41	6,71	7,88	10,86	6,72	2,28	42,83
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų (5 vnt.)vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	1,05	2,77	3,00	4,27	5,94	3,35	1,02	21,4
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	8,61	15,73	18,14	24,75	30,7	18,60	6,35	122,88
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	12,36	22,49	27,90	32,79	40,7	24,95	8,53	169,72
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	4,40	11,52	12,47	17,79	22,28	12,44	3,83	84,73

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI Rokiškio DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2011-2012 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:	Matavimo vnt.	2011 m. spalio	2011 m. lapkritis	2011 m. gruodis	2012 m. sausis	2012 m. vasaris	2012 m. kovas	2012 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra	°C	7,6	3,8	1,9	-3,2	-9,3	1,6	7,0	2,1
<i>Dienolaipsniai</i>		156	426	499,1	657,2	791,7	508	137,5	3175,5
<u>Šilumos kaina (su PVM)</u>	ct/kWh	24,05	24,05	24,05	24,05	26,68	26,92	26,69	25,21
<u>Mokesčiai:</u>									
Vidutiniai mokesčiai šildymui daugiabučiuose namuose	Lt/m ²	1,27	3,16	3,91	5,14	7,23	4,28	1,72	26,71
Daugiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	2,49	5,72	6,55	8,21	11,07	7,15	2,74	43,93
Mažiausiai suvartojančių šilumos daugiabučių namų vidutiniai mokesčiai šildymui	Lt/m ²	0,88	2,21	2,96	4,02	5,57	3,16	1,11	19,91
<u>Šilumos sąnaudos:</u>									
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose	kWh/m ²	5,30	13,14	16,25	21,39	27,1	15,91	6,46	105,55
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie daugiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	10,34	23,78	27,25	34,13	41,49	26,57	10,27	173,83
Vidutinės sąnaudos šildymui daugiabučiuose namuose, kurie mažiausiai suvartoja šilumos	kWh/m ²	3,65	9,18	12,3	16,72	20,88	11,74	4,18	78,65