

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | 2021 m. gegužė | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 8,6 | 5,1 | 0,5 | -3,5 | -6,1 | 1,7 | 6,2 | 8,1 | 2,6 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 155 | 387 | 543 | 667 | 675 | 505 | 354 | 99 | 3385 |
| Šilumos kaina (su PVM) | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,60 | 4,62 | 4,70 | 4,74 | 4,73 | 4,69 | 4,66 |
| <i>Vidutiniai mokesčiai:</i> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,21 | 0,51 | 0,75 | 0,91 | 0,91 | 0,68 | 0,44 | 0,14 | 4,55 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,13 | 6,28 | 6,31 | 6,34 | 5,85 | 6,54 | 6,33 | 6,43 | 50,21 |
| t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema) | šildymui | Eur/m ² | 0,20 | 0,50 | 0,75 | 0,91 | 0,91 | 0,67 | 0,43 | 0,13 | 4,50 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,07 | 6,22 | 6,25 | 6,28 | 5,77 | 6,48 | 6,28 | 6,38 | 49,73 |
| t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema) | šildymui | Eur/m ² | 0,24 | 0,54 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,72 | 0,48 | 0,14 | 4,73 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,33 | 6,46 | 6,51 | 6,54 | 6,01 | 6,71 | 6,51 | 6,58 | 51,65 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,14 | 0,35 | 0,52 | 0,63 | 0,64 | 0,46 | 0,30 | 0,09 | 3,13 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 5,60 | 5,78 | 6,00 | 6,02 | 5,56 | 5,96 | 5,75 | 5,84 | 46,51 |
| visuose daugiabučiuose namuose | šildymui | Eur/m ² | 0,19 | 0,48 | 0,70 | 0,84 | 0,84 | 0,63 | 0,40 | 0,12 | 4,20 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,00 | 6,16 | 6,23 | 6,26 | 5,82 | 6,39 | 6,18 | 6,27 | 49,31 |
| <i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 4,6 | 10,9 | 16,4 | 19,7 | 19,4 | 14,5 | 9,4 | 2,9 | 97,8 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 137 | 133 | 138 | 138 | 124 | 138 | 134 | 138 | 1080 |
| t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema) | šildymui | kWh/m ² | 4,4 | 10,7 | 16,2 | 19,6 | 19,4 | 14,2 | 9,1 | 2,9 | 96,5 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 136 | 132 | 136 | 136 | 123 | 137 | 133 | 137 | 1070 |
| t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema) | šildymui | kWh/m ² | 5,4 | 11,4 | 16,9 | 20,0 | 19,5 | 15,2 | 10,2 | 3,0 | 101,6 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 141 | 137 | 142 | 142 | 128 | 142 | 138 | 141 | 1111 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 3,1 | 7,5 | 11,4 | 13,7 | 13,6 | 9,8 | 6,3 | 1,9 | 67,3 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 125 | 123 | 131 | 130 | 118 | 126 | 122 | 125 | 1000 |
| visuose daugiabučiuose namuose | šildymui | kWh/m ² | 4,2 | 10,1 | 15,1 | 18,2 | 18,0 | 13,2 | 8,5 | 2,6 | 89,9 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 134 | 131 | 136 | 136 | 124 | 135 | 131 | 134 | 1061 |

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 8,7 | 5,3 | 0,6 | -3,6 | -5,9 | 1,9 | 6,4 | 1,9 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 144 | 381 | 539 | 670 | 669 | 499 | 348 | 3250 |
| <u>Šilumos kaina (su PVM)</u> | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 4,74 | 4,73 | 4,66 |
| <u>Vidutiniai mokesčiai:</u> | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,23 | 0,56 | 0,81 | 0,99 | 1,01 | 0,77 | 0,52 | 4,89 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 5,70 | 5,80 | 5,83 | 5,86 | 5,38 | 6,0 | 5,80 | 40,37 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,13 | 0,34 | 0,53 | 0,63 | 0,62 | 0,45 | 0,28 | 2,98 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 5,10 | 5,19 | 5,18 | 5,21 | 4,80 | 5,35 | 5,16 | 35,99 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,22 | 0,53 | 0,78 | 0,95 | 0,96 | 0,73 | 0,49 | 4,66 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 5,61 | 5,72 | 5,76 | 5,78 | 5,31 | 5,93 | 5,73 | 39,84 |
| <u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u> | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 5,2 | 11,8 | 17,7 | 21,4 | 21,5 | 16,4 | 10,9 | 104,9 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 127 | 123 | 127 | 127 | 115 | 127 | 123 | 869 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 2,8 | 7,3 | 11,5 | 13,6 | 13,3 | 9,5 | 5,9 | 63,9 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 114 | 110 | 113 | 113 | 102 | 113 | 109 | 774 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 4,9 | 11,3 | 17,0 | 20,5 | 20,5 | 15,6 | 10,3 | 100,1 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 125 | 121 | 125 | 125 | 113 | 125 | 121 | 855 |

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | 2021 m. gegužė | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 8,0 | 5,2 | 0,3 | -3,5 | -6,1 | 1,7 | 6,3 | 7,6 | 2,4 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 165 | 384 | 549 | 667 | 675 | 505 | 351 | 104 | 3400 |
| Šilumos kaina (su PVM) | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 4,74 | 4,73 | 4,69 | 4,66 |
| <u>Vidutiniai mokesčiai:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,24 | 0,57 | 0,84 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,49 | 0,16 | 5,06 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,73 | 7,86 | 7,92 | 7,96 | 7,31 | 8,16 | 7,93 | 8,12 | 62,99 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,16 | 0,35 | 0,51 | 0,62 | 0,61 | 0,43 | 0,29 | 0,10 | 3,07 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,94 | 7,07 | 7,11 | 7,15 | 6,57 | 7,33 | 6,95 | 7,12 | 56,24 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,22 | 0,52 | 0,75 | 0,90 | 0,91 | 0,67 | 0,44 | 0,15 | 4,56 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,55 | 7,69 | 7,74 | 7,77 | 7,14 | 7,98 | 7,70 | 7,89 | 61,46 |
| <u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 5,4 | 12,1 | 18,2 | 21,6 | 21,4 | 16,0 | 7,9 | 3,47 | 106,07 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 172 | 167 | 172 | 172 | 156 | 172 | 168 | 173 | 1352 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 3,6 | 7,5 | 11,2 | 13,3 | 13,0 | 9,0 | 6,2 | 2,2 | 66 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 155 | 150 | 155 | 155 | 140 | 155 | 147 | 152 | 1209 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 4,9 | 10,9 | 16,4 | 19,5 | 19,3 | 14,2 | 9,3 | 3,2 | 97,7 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 168 | 163 | 168 | 168 | 152 | 168 | 163 | 168 | 1318 |

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | 2021 m. gegužė | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 9,9 | 5,1 | 0,5 | -3,5 | -6,10 | 1,7 | 6,2 | 8,1 | 2,7 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 93 | 387 | 542 | 667 | 675 | 505 | 354 | 99 | 3322 |
| Šilumos kaina (su PVM) | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 4,74 | 4,73 | 4,69 | 4,66 |
| <u>Vidutiniai mokesčiai:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,23 | 0,64 | 0,89 | 1,06 | 1,06 | 0,84 | 0,56 | 0,18 | 5,46 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,05 | 7,12 | 7,16 | 7,18 | 6,65 | 7,34 | 7,13 | 6,18 | 55,81 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,11 | 0,32 | 0,47 | 0,57 | 0,57 | 0,42 | 0,27 | 0,09 | 2,82 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,90 | 7,25 | 7,31 | 7,35 | 6,75 | 7,54 | 7,27 | 6,36 | 56,73 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,20 | 0,55 | 0,76 | 0,91 | 0,91 | 0,71 | 0,47 | 0,15 | 4,66 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,0 | 7,16 | 7,20 | 7,23 | 6,68 | 7,40 | 7,17 | 6,23 | 56,07 |
| <u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 5,2 | 13,7 | 19,4 | 23,0 | 22,5 | 17,8 | 11,8 | 3,8 | 117,2 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 158 | 151 | 156 | 156 | 142 | 156 | 151 | 132 | 1202 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 2,6 | 6,9 | 10,3 | 12,3 | 12,2 | 8,9 | 5,6 | 1,8 | 60,6 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 154 | 154 | 159 | 159 | 144 | 159 | 154 | 136 | 1219 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 4,5 | 11,6 | 16,6 | 19,8 | 19,4 | 15,1 | 10,0 | 3,2 | 100,2 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 156 | 152 | 157 | 157 | 142 | 157 | 152 | 133 | 1206 |

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | 2021 m. gegužė | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 8,5 | 5,1 | 0,5 | -3,5 | -6,1 | 1,7 | 6,2 | 8,0 | 2,6 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 147 | 387 | 542 | 667 | 675 | 505 | 354 | 100 | 3377 |
| Šilumos kaina (su PVM) | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 4,74 | 4,73 | 4,69 | 4,66 |
| <u>Vidutiniai mokesčiai:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,26 | 0,57 | 0,81 | 0,98 | 1,00 | 0,77 | 0,52 | 0,18 | 5,09 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,53 | 6,75 | 6,81 | 6,85 | 6,30 | 7,02 | 6,78 | 6,94 | 53,98 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,16 | 0,34 | 0,48 | 0,58 | 0,59 | 0,44 | 0,29 | 0,10 | 2,98 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 5,46 | 5,98 | 6,10 | 6,15 | 5,56 | 6,20 | 5,90 | 5,93 | 47,28 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,23 | 0,50 | 0,70 | 0,84 | 0,86 | 0,66 | 0,44 | 0,15 | 4,38 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 6,16 | 6,50 | 6,57 | 6,60 | 6,04 | 6,74 | 6,48 | 6,60 | 51,69 |
| <u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 5,9 | 12,2 | 17,6 | 21,1 | 21,4 | 16,3 | 11,0 | 3,9 | 109,4 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 145 | 143 | 148 | 148 | 134 | 148 | 143 | 148 | 1157 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 3,5 | 7,3 | 10,4 | 12,5 | 12,6 | 9,2 | 6,1 | 2,1 | 63,7 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 122 | 127 | 132 | 133 | 118 | 131 | 125 | 127 | 1015 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 5,1 | 10,5 | 15,2 | 18,2 | 18,4 | 13,9 | 9,3 | 3,3 | 93,9 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 137 | 138 | 143 | 143 | 129 | 142 | 137 | 141 | 1110 |

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2020 – 2021 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

| Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai: | | Matavimo vnt. | 2020 m. spalio | 2020 m. lapkritis | 2020 m. gruodis | 2021 m. sausis | 2021 m. vasaris | 2021 m. kovas | 2021 m. balandis | 2021 m. gegužė | Visas šildymo sezonas |
|--|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra | | °C | 8,0 | 4,0 | -0,8 | -4,4 | -6,8 | 0,7 | 5,7 | 7,5 | 1,7 |
| <i>Dienolaipsniai</i> | | | 155 | 420 | 583 | 694 | 694 | 536 | 369 | 105 | 3556 |
| Šilumos kaina (su PVM) | | ct/kWh | 4,49 | 4,72 | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 4,74 | 4,73 | 4,69 | 4,66 |
| <u>Vidutiniai mokesčiai:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | Eur/m ² | 0,27 | 0,63 | 0,93 | 1,11 | 1,13 | 0,86 | 0,54 | 0,16 | 5,63 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 8,35 | 8,44 | 8,52 | 8,56 | 7,86 | 8,78 | 8,47 | 7,42 | 66,4 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,15 | 0,37 | 0,53 | 0,63 | 0,65 | 0,48 | 0,31 | 0,10 | 3,22 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,36 | 7,63 | 7,68 | 7,72 | 7,08 | 7,91 | 7,63 | 6,62 | 59,63 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | Eur/m ² | 0,21 | 0,48 | 0,70 | 0,83 | 0,85 | 0,64 | 0,40 | 0,12 | 4,23 |
| | cirkuliacijai | Eur/bt. | 7,81 | 7,94 | 8,00 | 8,04 | 7,38 | 8,25 | 7,96 | 6,82 | 62,2 |
| <u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u> | | | | | | | | | | | |
| daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose) | šildymui | kWh/m ² | 6,0 | 13,4 | 20,1 | 23,9 | 24,0 | 18,2 | 11,4 | 3,5 | 120,5 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 186 | 179 | 185 | 185 | 167 | 185 | 179 | 158 | 1424 |
| atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 3,3 | 7,8 | 11,6 | 13,7 | 13,9 | 10,2 | 6,5 | 2,2 | 69,2 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 164 | 162 | 167 | 167 | 151 | 167 | 161 | 141 | 1280 |
| visuose daugiabučiuose | šildymui | kWh/m ² | 4,7 | 10,1 | 15,2 | 18 | 18,1 | 13,6 | 8,5 | 2,5 | 90,7 |
| | cirkuliacijai | kWh/bt. | 174 | 169 | 174 | 174 | 157 | 174 | 188 | 146 | 1356 |

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį