

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMU IIR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,1								
<i>Dienolaipsniai</i>			28								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	0,04								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,32								
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	0,04								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,20								
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	0,04								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,71								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	0,03								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	5,53								
<b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	0,04								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,00								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	0,8								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	131								
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	0,8								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	128								
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	0,8								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	139								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	0,7								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	115								
<b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	0,8								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	124								

**Pastaba:** Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	<b>10,5</b>								
<i>Dienolaipsniai</i>			64								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,11</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>5,79</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,05</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>5,29</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,10</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>5,77</b>								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,2</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>120</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,0</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>109</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,1</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>119</b>								

**Pastaba:** Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,5								
<i>Dienolaipsniai</i>			64								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,11</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,29</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,06</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>6,72</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,09</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,16</b>								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,2</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>151</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,2</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>139</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,0</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>148</b>								

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	<b>10,3</b>								
<i>Dienolaipsniai</i>			66								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,13</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,14</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,08</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>8,06</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,12</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,43</b>								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,7</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>148</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,6</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>167</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,5</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>154</b>								

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,7								
<i>Dienolaipsniai</i>			55								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,12</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>6,71</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,09</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,30</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,10</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>6,43</b>								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,6</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>139</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,8</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>192</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,1</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>133</b>								

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	<b>9,1</b>								
<i>Dienolaipsniai</i>			67								
<b><u>Šilumos kaina (su PVM)</u></b>		<b>ct/kWh</b>	4,84								
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,14</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>8,40</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,07</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,60</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,09</b>								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,78</b>								
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>2,9</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>174</b>								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,5</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>157</b>								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>1,9</b>								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>161</b>								

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį