

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	2022 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,1	8,1	3,8	-3,6	-0,5	1,1	1,2	5,80	8,8	3,87
Dienolaipsniai			28	307	426	670	574	473	521	366	46	3411
<u>Šilumos kaina (su PVM)(2022 03,04mėn. be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	9,55	6,49
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,04	0,43	0,66	1,19	1,10	0,95	0,87	0,77	0,14	6,15
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,32	6,92	7,28	8,04	8,48	8,07	8,46	10,8	12,0	76,37
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,04	0,41	0,66	1,18	1,09	0,94	0,86	0,76	0,14	6,08
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,20	6,79	7,14	7,89	8,33	7,92	8,31	10,62	12,16	75,36
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,04	0,47	0,66	1,21	1,13	1,00	0,90	0,81	0,15	6,37
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,71	7,35	7,73	8,52	8,97	8,54	8,95	11,39	12,94	81,1
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,03	0,29	0,47	0,84	0,75	0,65	0,59	0,51	0,11	4,24
	cirkuliacijai	Eur/bt.	5,53	5,95	6,31	6,97	7,40	6,98	7,18	9,17	11,08	66,57
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m ²	0,04	0,39	0,60	1,09	1,00	0,86	0,79	0,70	0,13	5,6
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,00	6,65	7,01	7,73	8,17	7,75	8,09	10,33	11,98	73,71
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	0,8	8,4	11,8	20,0	17,5	14,4	13,9	9,4	1,5	97,7
	cirkuliacijai	kWh/bt.	131	135	131	136	135	122	135	131	126	1182
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m ²	0,8	8,1	11,8	19,9	17,3	14,2	13,8	9,2	1,5	96,6
	cirkuliacijai	kWh/bt.	128	133	129	133	133	120	133	129	128	1166
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m ²	0,8	9,2	11,8	20,4	18,0	15,1	14,3	9,9	1,57	101,07
	cirkuliacijai	kWh/bt.	139	144	139	144	143	129	143	138	136	1255
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	0,7	5,8	8,4	14,1	12,0	9,8	9,4	6,2	1,15	67,55
	cirkuliacijai	kWh/bt.	115	116	114	117	118	106	115	111	116	1028
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m ²	0,8	7,6	10,9	18,4	15,9	13,1	12,6	8,5	1,4	89,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	124	130	126	130	130	117	129	125	126	1137

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	2022 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,5	8,5	3,9	-3,6	-0,2	1,1	1,8	6,0	7,5	3,9
Dienolaipsniai			64	294	423	670	564	473	502	360	21	3371
<u>Šilumos kaina (su PVM)(2022 03,04mėn. - be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	9,55	6,49
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,11	0,48	0,70	1,24	1,16	1,01	0,93	0,87	0,10	6,6
	cirkuliacijai	Eur/bt.	5,79	6,25	6,68	7,36	7,80	7,44	7,76	9,92	8,25	67,25
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,05	0,25	0,39	0,76	0,71	0,59	0,50	0,44	0,06	3,75
	cirkuliacijai	Eur/bt.	5,29	5,78	6,10	6,71	7,10	6,79	7,08	9,04	7,31	61,2
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,10	0,46	0,66	1,18	1,11	0,96	0,88	0,82	0,09	6,26
	cirkuliacijai	Eur/bt.	5,77	6,28	6,61	7,30	7,71	7,37	7,69	9,82	8,16	66,71
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	2,2	9,5	12,6	20,8	18,5	15,2	14,9	10,5	1,03	105,23
	cirkuliacijai	kWh/bt.	120	122	120	124	124	113	124	120	86	1053
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,0	4,9	7,0	12,8	11,3	9,0	8,0	5,3	0,6	59,9
	cirkuliacijai	kWh/bt.	109	113	110	113	113	103	113	109	77	960
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,1	8,9	11,9	19,9	17,6	14,5	14,0	9,9	0,97	99,77
	cirkuliacijai	kWh/bt.	119	123	119	123	123	111	123	119	86	1046

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	2022 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,5	7,6	3,6	-3,6	-0,7	0,8	1,4	5,8	6,8	3,5
<i>Dienolaipsniai</i>			64	322	432	670	580	482	515	366	56	3487
<u>Šilumos kaina (su PVM)(2022 03, 04mėn. -be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	9,55	6,49
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,11	0,48	0,73	1,31	1,22	1,06	0,97	0,89	0,19	6,96
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,29	8,09	8,50	9,37	9,92	9,45	9,86	12,58	15,02	90,08
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,06	0,31	0,45	0,83	0,76	0,63	0,58	0,54	0,13	4,29
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,72	7,34	7,73	8,80	9,31	8,93	9,40	12,02	14,29	84,54
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,09	0,44	0,66	1,17	1,09	0,94	0,86	0,79	0,17	6,21
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,16	7,91	8,32	9,23	9,27	9,32	9,74	12,44	14,83	88,22
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	2,2	9,4	13,2	22,0	19,4	16,1	15,5	10,8	1,9	110,5
	cirkuliacijai	kWh/bt.	151	158	153	158	158	143	157	152	157	1387
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,2	6,0	8,2	13,9	12,0	9,6	9,2	6,5	1,3	67,9
	cirkuliacijai	kWh/bt.	139	143	139	148	148	13,5	150	146	150	1176,5
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,0	8,5	11,9	19,7	17,3	14,2	13,7	9,6	1,8	98,7
	cirkuliacijai	kWh/bt.	148	155	150	155	155	141	155	151	155	1365

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,3	8,3	3,8	-3,6	-0,5	1,1	1,2	5,8	3,3
<i>Dienolaipsniai</i>			66	301	426	670	574	473	521	366	3397
<u>Šilumos kaina (su PVM)(2022 03, 04mėn. -be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	6,11
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,13	0,53	0,77	1,32	1,29	1,14	1,02	0,97	7,17
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,14	7,80	8,23	9,06	9,60	9,19	9,56	12,23	72,81
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,08	0,25	0,39	0,74	0,70	0,59	0,52	0,49	3,76
	cirkuliacijai	Eur/bt.	8,06	8,27	8,50	9,25	9,84	9,62	9,79	12,53	75,86
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,12	0,43	0,65	1,15	1,11	0,97	0,87	0,82	6,12
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,43	7,95	8,31	9,15	9,67	9,33	9,63	12,32	73,79
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	2,7	10,4	13,8	22,3	20,5	17,2	16,2	11,7	114,8
	cirkuliacijai	kWh/bt.	148	153	148	153	153	139	153	148	1195
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,6	4,9	7,0	12,5	11,2	8,9	8,3	5,9	60,3
	cirkuliacijai	kWh/bt.	167	162	153	156	156	146	157	152	1249
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,5	8,5	11,8	19,3	17,7	14,7	13,8	10,0	98,3
	cirkuliacijai	kWh/bt.	154	156	150	154	154	141	154	150	1213

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,7	8,5	3,8	-3,6	-0,5	1,1	1,2	5,8	3,4
<i>Dienolaipsniai</i>			55	294	426	670	574	473	521	366	3379
<u>Šilumos kaina (su PVM)(2022 03, 04mėn. -be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	6,11
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,12	0,51	0,71	1,28	1,22	1,07	0,96	0,94	6,81
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,71	7,34	7,71	8,51	9,0	8,57	8,98	11,45	68,27
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,09	0,30	0,42	0,77	0,71	0,61	0,55	0,52	3,97
	cirkuliacijai	Eur/bt.	9,30	6,61	7,01	7,78	8,23	7,80	7,99	10,19	64,91
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,10	0,44	0,61	1,11	1,04	0,91	0,82	0,79	5,82
	cirkuliacijai	Eur/bt.	6,43	7,09	7,47	8,26	8,73	8,30	8,63	11,01	65,92
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	2,6	10,0	12,8	21,6	19,4	16,1	15,3	11,4	109,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	139	143	139	143	143	130	143	139	1119
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,8	5,8	7,60	13,0	11,3	9,2	8,8	6,3	63,8
	cirkuliacijai	kWh/bt.	192	129	126	131	131	118	127	123	1077
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,1	8,6	11,0	18,7	16,6	13,7	13,1	9,6	93,4
	cirkuliacijai	kWh/bt.	133	138	134	139	139	126	138	133	1080

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2021 – 2022 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2021 m. rugsėjis	2021 m. spalio	2021 m. lapkritis	2021 m. gruodis	2022 m. sausis	2022 m. vasaris	2022 m. kovas	2022 m. balandis	2022 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,1	7,3	2,7	-4,6	-2,0	-0,3	0,4	5,3	7,2	2,8
Dienolaipsniai			67	332	459	701	620	512	546	381	54	3672
<u>Šilumos kaina (su PVM) (2022 03, 04 mėn. - be PVM)</u>		ct/kWh	4,84	5,12	5,56	5,94	6,29	6,62	6,27	8,26	9,55	6,49
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,14	0,57	0,83	1,41	1,34	1,18	1,13	1,0	0,19	7,79
	cirkuliacijai	Eur/bt.	8,40	9,19	9,95	10,65	11,28	10,77	11,29	14,4	14,7	100,63
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,07	0,32	0,47	0,81	0,75	0,64	0,60	0,51	0,10	4,27
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,60	8,21	8,64	9,52	10,08	9,65	10,05	12,85	13,03	89,63
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,09	0,38	0,55	0,95	0,90	0,76	0,72	0,62	0,12	5,09
	cirkuliacijai	Eur/bt.	7,78	8,43	8,87	9,78	10,35	9,88	10,32	13,18	13,39	91,98
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>												
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	2,9	11,2	14,9	23,7	21,3	17,8	18,0	12,1	2,0	123,9
	cirkuliacijai	kWh/bt.	174	179	174	179	179	163	180	174	154	1556
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,5	6,2	8,40	13,6	12,0	9,7	9,5	6,2	1,1	68,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	157	160	156	160	160	146	161	156	137	1393
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	1,9	7,4	9,9	16,1	14,2	11,6	11,5	7,5	1,3	81,4
	cirkuliacijai	kWh/bt.	161	165	160	165	165	149	165	160	140	1430

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį