

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE*
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,8	2,7	-3,2	0,1	-0,6	2,5	7,6	2,7
<i>Dienolaipsniai</i>			174	459	657	555	521	481	208	3055
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,50	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,51	1,16	1,83	1,49	1,33	1,08	0,35	7,75
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,30	12,75	13,20	12,83	11,01	10,67	8,66	84,42
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,48	1,16	1,83	1,48	1,33	1,06	0,34	7,68
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,05	12,56	13,03	12,66	10,87	11,09	8,54	83,8
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,60	1,17	1,84	1,54	1,36	1,13	0,37	8,01
	cirkuliacijai	Eur/bt.	16,12	13,41	13,78	13,39	10,58	11,72	9,04	88,04
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,32	0,81	1,26	1,01	0,91	0,72	0,24	5,27
	cirkuliacijai	Eur/bt.	12,79	10,67	11,21	10,78	9,23	9,39	7,30	71,37
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m ²	0,45	1,06	1,66	1,35	1,20	0,97	0,31	7,0
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,56	12,14	12,60	12,21	10,47	10,67	8,24	80,89
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	4,6	12,1	19,1	16,0	15,1	13,2	5,3	85,4
	cirkuliacijai	kWh/bt.	138	133	138	138	125	131	134	937
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m ²	4,3	12,1	19,1	15,9	15,0	13,0	5,2	84,6
	cirkuliacijai	kWh/bt.	136	131	136	136	123	136	132	930
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m ²	5,4	12,2	19,2	16,5	15,0	13,8	5,7	87,8
	cirkuliacijai	kWh/bt.	145	140	144	144	120	144	139	976
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,9	8,4	13,2	10,9	10,3	8,8	3,7	58,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	115	111	117	116	104	115	112	790
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m ²	4,1	11,0	17,3	14,5	13,6	11,9	4,8	77,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	131	127	132	131	119	131	127	898

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,3	2,8	-3,1	0,3	-0,2	2,3	7,7	2,9
<i>Dienolaipsniai</i>			139	456	654	549	510	487	124	2919
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,5	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,52	1,23	1,94	1,62	1,43	1,21	0,17	8,12
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,02	11,68	12,07	11,73	10,10	10,30	6,72	76,62
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,23	0,67	1,13	0,91	0,80	0,63	0,33	4,7
	cirkuliacijai	Eur/bt.	12,38	10,0	10,34	10,04	8,54	8,71	7,95	67,96
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,47	1,14	1,81	1,51	1,31	1,11	0,30	7,65
	cirkuliacijai	Eur/bt.	13,78	11,42	11,80	11,47	9,85	10,04	7,75	76,11
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	4,7	12,8	20,2	17,4	16,2	14,9	2,6	88,8
	cirkuliacijai	kWh/bt.	126	122	126	126	114	126	103	843
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,0	7,0	11,7	9,8	9,0	7,7	5,1	52,3
	cirkuliacijai	kWh/bt.	111	104	108	108	97	106	122	756
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	4,2	11,9	18,9	16,2	15,0	13,7	4,7	84,6
	cirkuliacijai	kWh/bt.	124	119	123	123	111	123	119	842

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	8,8	2,5	-3,5	-0,3	-0,7	2,3	6,4	2,2
<i>Dienolaipsniai</i>			258	465	666	567	524	487	139	3106
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,5	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m²	0,84	1,29	2,0	1,66	1,46	1,19	0,18	8,62
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,48	15,41	15,91	15,47	13,28	13,53	9,61	101,69
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m²	0,49	0,82	1,25	1,04	0,90	0,73	0,29	5,52
	cirkuliacijai	Eur/bt.	16,96	14,20	14,66	14,25	12,24	12,48	10,41	95,20
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m²	0,74	1,14	1,76	1,46	1,28	1,04	0,26	7,68
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,07	15,05	15,54	15,10	12,97	13,22	10,20	100,15
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m²	7,5	13,4	20,9	17,8	16,4	14,6	2,7	93,3
	cirkuliacijai	kWh/bt.	166	161	166	166	150	166	148	1123
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m²	4,4	8,6	13,0	11,1	10,1	8,9	4,5	60,6
	cirkuliacijai	kWh/bt.	152	148	153	153	138	153	160	1057
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m²	6,6	11,9	18,4	15,7	14,4	12,8	3,9	83,7
	cirkuliacijai	kWh/bt.	162	157	162	162	147	162	157	1109

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,0	2,7	-3,2	0,1	-0,6	2,5	6,7	2,6
<i>Dienolaipsniai</i>			216	459	657	555	521	481	147	3036
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,5	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,98	1,33	2,08	1,82	1,54	1,31	0,16	9,22
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,44	15,52	16,02	15,56	13,39	13,62	9,86	102,41
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,43	0,73	1,19	0,97	0,82	0,66	0,32	5,12
	cirkuliacijai	Eur/bt.	17,65	14,52	15,02	14,59	12,53	12,77	10,50	97,58
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,75	1,08	1,70	1,46	1,24	1,03	0,25	7,51
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,09	15,08	15,57	15,13	13,01	13,24	10,22	100,34
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	8,9	13,9	21,7	19,6	17,4	16,0	2,5	100
	cirkuliacijai	kWh/bt.	167	162	167	167	151	167	152	1133
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	3,9	7,7	12,4	10,4	9,3	8,1	5,0	56,8
	cirkuliacijai	kWh/bt.	159	152	157	157	142	157	162	1086
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	6,8	11,3	17,8	15,7	14	12,7	3,9	82,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	164	158	163	163	147	163	158	1116

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalį	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	202 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,6	2,7	-3,2	0,1	-0,6	2,5	6,2	2,5
<i>Dienolaipsniai</i>			176	459	657	555	521	481	142	2991
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,5	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,74	1,27	1,96	1,70	1,44	1,24	0,19	8,54
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,80	13,20	13,58	13,21	11,37	11,58	8,04	86,78
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,39	0,75	1,15	1,0	0,84	0,72	0,34	5,19
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,24	11,94	12,36	11,97	10,35	10,53	8,94	80,33
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,62	1,09	1,68	1,46	1,24	1,06	0,29	7,44
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,25	12,74	13,15	12,78	11,01	11,21	8,62	84,76
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	6,7	13,2	20,5	18,2	16,3	15,2	3,1	93,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	142	138	142	142	129	142	124	959
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	3,5	7,8	12,0	10,7	9,5	8,8	5,3	57,6
	cirkuliacijai	kWh/bt.	128	125	129	129	117	129	138	895
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	5,6	11,4	17,6	15,6	14,0	13,0	4,5	81,7
	cirkuliacijai	kWh/bt.	137	133	137	137	124	138	133	939

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavi mo vnt.	2022 m. spalis	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	8,6	1,8	-4,0	-1,2	-1,8	1,6	7,2	1,7
<i>Dienolaipsniai</i>			263	486	682	595	554	508	205	3293
<i>Šilumos kaina (be PVM)</i>		ct/kWh	11,13	9,58	9,58	9,31	8,85	8,15	6,5	9,01
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,98	1,42	2,16	1,83	1,62	1,45	0,24	9,7
	cirkuliacijai	Eur/bt.	20,65	17,30	17,88	17,34	14,92	15,21	9,92	113,22
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,5	0,79	1,24	1,05	0,92	0,73	0,45	5,68
	cirkuliacijai	Eur/bt.	17,55	14,63	15,12	14,68	12,61	12,86	11,74	99,19
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,61	0,93	1,44	1,22	1,07	0,86	0,29	6,42
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,21	15,17	15,67	15,22	13,08	13,33	10,29	100,97
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	8,8	14,9	22,6	19,7	18,4	17,8	3,7	105,9
	cirkuliacijai	kWh/bt.	186	181	187	187	169	187	153	1250
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	4,5	8,2	13,0	11,2	10,4	8,9	7,0	63,2
	cirkuliacijai	kWh/bt.	158	153	158	158	143	158	181	1109
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	5,5	9,7	15,1	13,1	12,1	10,6	4,4	70,5
	cirkuliacijai	kWh/bt.	164	158	164	164	148	164	158	1120

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį