

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	2023 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,8								
<i>Dienolaipsniai</i>			<i>174</i>								
Šilumos kaina (be PVM)		ct/kWh	11,13								
<i>Vidutiniai mokesčiai:</i>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,51								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,30								
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,48								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,05								
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m ²	0,60								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	16,12								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,32								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	12,79								
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m ²	0,45								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,56								
<i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	4,6								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	138								
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m ²	4,3								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	136								
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m ²	5,4								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	145								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,9								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	115								
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m ²	4,1								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	131								

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	2023 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,3								
<i>Dienolaipsniai</i>			<i>139</i>								
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13								
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,52								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,02								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,23								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	12,38								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,47								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	13,78								
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	4,7								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	126								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	2,0								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	111								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	4,2								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	124								

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalis	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	2023 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	8,8								
<i>Dienolaipsniai</i>			258								
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13								
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,84								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,48								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,49								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	16,96								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,74								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,07								
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	7,5								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	166								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	4,4								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	152								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	6,6								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	162								

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalis	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	10,0							
<i>Dienolaipsniai</i>			216							
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13							
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,98							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,44							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,43							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	17,65							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,75							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,09							
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	8,9							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	167							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	3,9							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	159							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	6,8							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	164							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalis	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	202 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	9,6							
<i>Dienolaipsniai</i>			176							
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13							
<i>Vidutiniai mokesčiai:</i>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,74							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,80							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,39							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	14,24							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,62							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	15,25							
<i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	6,7							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	142							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	3,5							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	128							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	5,6							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	137							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMU IIR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE
2022 – 2023 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2022 m. spalio	2022 m. lapkritis	2022 m. gruodis	2023 m. sausis	2023 m. vasaris	2023 m. kovas	2023 m. balandis	2023 m. gegužė	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	8,6								
<i>Dienolaipsniai</i>			263								
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	11,13								
<u>Vidutiniai mokesčiai:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m ²	0,98								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	20,65								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,5								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	17,55								
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m ²	0,61								
	cirkuliacijai	Eur/bt.	18,21								
<u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u>											
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m ²	8,8								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	186								
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	4,5								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	158								
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m ²	5,5								
	cirkuliacijai	kWh/bt.	164								

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį