

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PANEVĖŽIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2023 m. spalio	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	5,9							
<i>Dienolaipsniai</i>			254							
<b>Šilumos kaina (be PVM)</b>		<b>ct/kWh</b>	6,96							
<b><i>Vidutiniai mokesčiai:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,45</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,52</b>							
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,44</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,38</b>							
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,48</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,98</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,31</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,98</b>							
<b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,41</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,02</b>							
<b><i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,5</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>137</b>							
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,3</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>135</b>							
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,9</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>144</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>4,5</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>115</b>							
<b>visuose</b> daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>5,8</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>130</b>							

**Pastaba:** Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KĖDAINIŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2023 m. spalio	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	6,5							
<i>Dienolaipsniai</i>			242							
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	6,96							
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,47</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,06</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,23</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>7,47</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,42</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>8,78</b>							
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,7</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>130</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>3,3</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>107</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,1</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>126</b>							

**Pastaba:** Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMOI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ROKIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

<b>Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:</b>		<b>Matavimo vnt.</b>	<b>2023 m. spalį</b>	<b>2023 m. lapkritį</b>	<b>2023 m. gruodį</b>	<b>2024 m. sausį</b>	<b>2024 m. vasarį</b>	<b>2024 m. kovą</b>	<b>2024 m. balandį</b>	<b>Visas šildymo sezonas</b>
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	<b>5,5</b>							
<i>Dienolaipsniai</i>			<i>263</i>							
<b><i>Šilumos kaina (be PVM)</i></b>		<b>ct/kWh</b>	<b>6,96</b>							
<b><i>Vidutiniai mokesčiai:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,55</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>11,27</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,32</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>10,05</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,47</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>10,88</b>							
<b><i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>7,9</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>162</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>4,6</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>145</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,8</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>156</b>							

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI KUPIŠKIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2023 m. spalis	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2025 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	5,1							
<i>Dienolaipsniai</i>			194							
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	6,96							
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,53</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>11,38</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,25</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>10,82</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,41</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>11,13</b>							
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>7,7</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>164</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>3,6</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>156</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,0</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>160</b>							

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI PASVALIO M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		Matavimo vnt.	2023 m. spalis	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	Visas šildymo sezonas
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	5,3							
<i>Dienolaipsniai</i>			267							
<u>Šilumos kaina (be PVM)</u>		ct/kWh	6,96							
<b><u>Vidutiniai mokesčiai:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nmodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,54</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>10,05</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,31</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>8,62</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,46</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>9,55</b>							
<b><u>Vidutinės šilumos sąnaudos:</u></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nmodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>7,8</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>144</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>4,4</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>124</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>6,7</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>137</b>							

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

**MOKESČIAI IR ŠILUMOS SAŃAUDOS PATALPŲ ŠILDYMIUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI ZARASŲ M. DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE  
2023 – 2024 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

<b>Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:</b>		<b>Matavimo vnt.</b>	<b>2023 m. spalis</b>	<b>2023 m. lapkritis</b>	<b>2023 m. gruodis</b>	<b>2024 m. sausis</b>	<b>2024 m. vasaris</b>	<b>2024 m. kovas</b>	<b>2024 m. balandis</b>	<b>Visas šildymo sezonas</b>
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		°C	<b>5,3</b>							
<i>Dienolaipsniai</i>			267							
<b><i>Šilumos kaina (be PVM)</i></b>		<b>ct/kWh</b>	<b>6,96</b>							
<b><i>Vidutiniai mokesčiai:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,56</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>12,51</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,32</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>10,92</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m <sup>2</sup>	<b>0,37</b>							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	<b>11,24</b>							
<b><i>Vidutinės šilumos sąnaudos:</i></b>										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>8,1</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>180</b>							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>4,6</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>157</b>							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m <sup>2</sup>	<b>5,4</b>							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	<b>162</b>							

**Pastaba:** sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį