MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *PANEVĖŽIO M.* **DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2026 m. spalis**	**2026 m. lapkritis**	**2026 m. gruodis**	**2027 m. sausis**	**2027 m. vasaris**	**2027 m. kovas**	**2027 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**8,2**							
Dienolaipsniai			*196*							
Šilumos kaina (su PVM)		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,56**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**14,39**							
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	Eur/m^2	**0,55**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**14,17**							
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	Eur/m^2	**0,63**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**15,45**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,40**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**11,81**							
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	Eur/m^2	**0,51**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**13,51**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**5,66**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**146**							
t.sk. kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose (uždara sistema)	šildymui	kWh/m^2	**5,51**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**143**							
t.sk. kai karštas tiekiamas neautomatizuotais šilumos punktais (atvira sistema)	šildymui	kWh/m^2	**6,4**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**156**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**4,0**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**119**							
visuose daugiabučiuose namuose	šildymui	kWh/m^2	**5,1**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**137**							

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *KĖDAINIŲ M.* DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2026 m. spalis**	**2026 m. lapkritis**	**2026 m. gruodis**	**2027 m. sausis**	**2027 m. vasaris**	**2027 m. kovas**	**2027 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**8,4**							
Dienolaipsniai			*193*							
Šilumos kaina (su PVM)		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,68**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**13,23**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,33**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**10,69**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,60**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**12,64**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**6,9**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**133**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**3,4**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**108**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**6,0**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**128**							

Pastaba: Sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *ROKIŠKIO M.* DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2025 m. spalis**	**2025 m. lapkritis**	**2025 m. gruodis**	**2026 m. sausis**	**2026 m. vasaris**	**2026 m. kovas**	**2026 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**8,3**							
Dienolaipsniai			*233*							
Šilumos kaina (su PVM)		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,65**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**17,39**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,42**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**15,0**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,55**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**16,47**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**6,5**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**176**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**4,2**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**151**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**5,6**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**166**							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *KUPIŠKIO M.* **DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE**
2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2025 m. spalis**	**2025 m. lapkritis**	**2025 m. gruodis**	**2026 m. sausis**	**2026 m. vasaris**	**2026 m. kovas**	**2026 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**8,2**							
Dienolaipsniai			*196*							
Šilumos kaina (su PVM)		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,66**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**16,51**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,31**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**16,13**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,51**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**16,34**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**6,6**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**167**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**3,2**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**163**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**5,1**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**165**							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį.

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *PASVALIO M.* **DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE 2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU**

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2026 m. spalis**	**2026 m. lapkritis**	**2026 m. gruodis**	**2027 m. sausis**	**2027 m. vasaris**	**2027 m. kovas**	**2027 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**8,1**							
Dienolaipsniai			*188*							
Šilumos kaina (su PVM)		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,68**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**15,28**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,42**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**13,30**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,59**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**14,59**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**6,9**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**154**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**4,2**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**134**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**6,0**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**147**							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį

MOKESČIAI IR ŠILUMOS SĄNAUDOS PATALPŲ ŠILDYMUI IR KARŠTO VANDENS CIRKULIACIJAI *ZARASŲ M.* **DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE**
2026 – 2027 m. ŠILDYMO SEZONO METU

Patalpų šildymo daugiabučiuose namuose rodikliai:		**Matavimo vnt.**	**2025 m. spalis**	**2025 m. lapkritis**	**2025 m. gruodis**	**2026 m. sausis**	**2026 m. vasaris**	**2026 m. kovas**	**2026 m. balandis**	**Visas šildymo sezonas**
Vidutinė mėnesio lauko oro temperatūra		**°C**	**7,9**							
Dienolaipsniai			*202*							
Šilumos kaina (su PVM		**ct/kWh**	9,91							
Vidutiniai mokesčiai:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	Eur/m^2	**0,67**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**18,70**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,39**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**15,81**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	Eur/m^2	**0,44**							
	cirkuliacijai	Eur/bt.	**16,31**							
Vidutinės šilumos sąnaudos:										
daugiabučiuose pastatytuose iki 1993 m. (neatnaujintuose, nerenovuotuose ir nemodernizuotuose)	šildymui	kWh/m^2	**6,8**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**189**							
atnaujintuose (modernizuotuose, renovuotuose) arba pastatytuose po 1993 m. daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**3,9**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**160**							
visuose daugiabučiuose	šildymui	kWh/m^2	**4,5**							
	cirkuliacijai	kWh/bt.	**165**							

Pastaba: sąnaudos cirkuliacijai paskaičiuotos pagal ne šildymo sezono metu trijų iš eilės mėnesių kiekvieno pastato šilumos galios vidurkį