

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2020-01

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>2</sup> DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2020-01	1 042,27	2 605,68	19 340,00	0,00	0,00	43,50	2 290,00	2 890,00	14 460,00	950,66	477,40	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2020-01	1 045,35	2 613,38	18 870,00	0,00	0,00	35,70	1 880,00	2 540,00	14 310,00	793,75	477,40	0,029	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2020-01	949,41	2 373,53	12 100,00	0,00	0,00	22,70	1 200,00	2 710,00	8 320,00	846,88	477,40	0,018	0,007	0,018	39
Narteikių k.	Darželio g.	1	2020-01	720,65	1 801,63	14 450,00	0,00	0,00	15,50	790,00	1 650,00	12 080,00	859,38	477,40	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	3	2020-01	1 020,79	2 551,98	24 630,00	0,00	0,00	17,50	890,00	3 730,00	19 810,00	1 165,63	477,40	0,041	0,016	0,018	89
Narteikių k.	Darželio g.	5	2020-01	805,20	2 013,00	16 900,00	0,00	0,00	62,40	3 180,00	790,00	15 240,00	0,00	477,40	0,040	0,016	0,021	76
Narteikių k.	Darželio g.	6	2020-01	1 054,30	2 635,75	19 880,00	0,00	0,00	21,10	1 080,00	460,00	18 300,00	0,00	477,40	0,036	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	7	2020-01	1 021,62	2 554,05	23 530,00	0,00	0,00	12,50	640,00	3 740,00	18 840,00	973,96	477,40	0,039	0,015	0,018	83
Pasvalys	Ežero g.	2	2020-01	2 194,99	5 487,48	40 860,00	0,00	0,00	70,60	3 720,00	6 670,00	30 610,00	1 042,19	477,40	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Ežero g.	4	2020-01	1 220,19	3 050,48	22 660,00	0,00	0,00	56,02	2 950,00	2 830,00	17 480,00	803,98	477,40	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2020-01	1 161,31	2 903,28	22 130,00	0,00	0,00	43,57	2 290,00	2 840,00	16 840,00	806,82	477,40	0,030	0,012	0,015	80
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2020-01	535,11	1 337,78	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	477,40	0,028	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2020-01	535,30	1 338,25	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	477,40	0,021	0,009	0,022	41
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2020-01	281,10	702,75	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	477,40	0,066	0,026	0,022	118
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2020-01	404,62	1 011,55	8 010,00	0,00	0,00	10,40	550,00	190,00	7 230,00	0,00	477,40	0,037	0,015	0,022	68
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2020-01	402,86	1 007,15	11 360,00	0,00	0,00	19,42	1 020,00	1 140,00	9 530,00	890,63	477,40	0,050	0,020	0,022	91
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2020-01	1 313,05	3 282,63	19 630,00	0,00	0,00	34,30	1 810,00	3 500,00	13 790,00	575,66	477,40	0,022	0,009	0,018	50
Pasvalys	Joniškėlio g.	4B	2020-01	2 244,27	5 610,68	40 850,00	0,00	0,00	73,70	3 880,00	5 140,00	31 480,00	931,16	477,40	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2020-01	2 203,59	5 508,98	36 350,00	0,00	0,00	77,10	4 060,00	5 640,00	26 280,00	1 036,76	477,40	0,025	0,010	0,015	67
Narteikių k.	Mokyklos	6	2020-01	720,58	1 801,45	16 470,00	0,00	0,00	34,40	1 750,00	1 760,00	12 540,00	916,67	477,40	0,036	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mokyklos	8	2020-01	1 832,84	4 582,10	36 210,00	0,00	0,00	57,30	2 920,00	5 670,00	27 680,00	1 125,00	477,40	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2020-01	703,24	1 758,10	15 880,00	0,00	0,00	23,80	1 210,00	1 710,00	13 210,00	890,63	477,40	0,039	0,016	0,018	89
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2020-01	720,41	1 801,03	12 510,00	0,00	0,00	20,00	1 020,00	1 830,00	9 780,00	953,13	477,40	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2020-01	329,62	824,05	4 850,00	0,00	0,00	10,00	530,00	90,00	4 200,00	0,00	477,40	0,027	0,011	0,022	50
Pasvalys	Ramioji g.	3	2020-01	1 405,54	3 513,85	25 480,00	0,00	0,00	35,90	1 890,00	2 990,00	21 010,00	931,46	477,40	0,031	0,016	0,015	107
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2020-01	392,38	980,95	7 610,00	7 610,00	0,00	19,00	1 060,00	1 280,00	7 610,00	1 000,00	477,40	0,041	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2020-01	161,60	404,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3,00	170,00	480,00	3 310,00	1 000,00	477,40	0,043	0,017	0,022	77
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2020-01	163,06	407,65	3 200,00	3 200,00	0,00	3,00	170,00	640,00	2 920,00	1 000,00	477,40	0,038	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2020-01	392,70	981,75	8 760,00	8 760,00	0,00	13,00	720,00	1 280,00	8 760,00	1 000,00	477,40	0,047	0,019	0,022	86
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2020-01	1 163,08	2 907,70	23 630,00	0,00	0,00	32,56	1 720,00	3 030,00	18 930,00	860,80	477,40	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2020-01	1 172,86	2 932,15	22 510,00	0,00	0,00	44,85	2 360,00	3 060,00	17 560,00	869,32	477,40	0,031	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2020-01	1 167,57	2 918,93	22 880,00	0,00	0,00	33,44	1 760,00	3 300,00	17 790,00	937,50	477,40	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2020-01	1 059,74	2 649,35	21 670,00	0,00	0,00	38,70	2 040,00	3 090,00	16 740,00	965,63	477,40	0,033	0,013	0,015	87
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2020-01	415,03	1 037,58	7 760,00	0,00	0,00	11,38	600,00	1 150,00	5 960,00	898,44	477,40	0,030	0,012	0,022	55
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2020-01	1 137,29	2 843,23	20 720,00	0,00	0,00	11,60	610,00	2 790,00	16 940,00	968,75	477,40	0,031	0,012	0,018	67
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2020-01	526,72	1 316,80	10 780,00	0,00	0,00	21,00	1 110,00	1 070,00	8 750,00	743,06	477,40	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2020-01	405,12	1 012,80	6 890,00	0,00	0,00	9,50	500,00	-40,00	6 420,00	0,00	477,40	0,033	0,013	0,022	59
Pasvalys	Taikos g.	12	2020-01	1 084,41	2 711,03	17 640,00	0,00	0,00	51,70	2 720,00	3 130,00	11 970,00	978,13	477,40	0,023	0,009	0,018	50
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2020-01	531,83	1 329,58	10 830,00	0,00	0,00	14,71	770,00	1 040,00	8 770,00	722,22	477,40	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2020-01	492,53	1 231,33	8 280,00	0,00	0,00	2,00	110,00	910,00	7 230,00	1 421,88	477,40	0,031	0,012	0,022	55
Pasvalys	Taikos g.	14	2020-01	991,49	2 478,73	19 040,00	0,00	0,00	33,20	1 750,00	3 350,00	14 010,00	1 163,19	477,40	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2020-01	1 155,68	2 889,20	23 190,00	0,00	0,00	38,40	2 020,00	3 930,00	17 320,00	1 023,44	477,40	0,031	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	21	2020-01	2 222,67	5 556,68	23 750,00	0,00	0,00	89,10	4 690,00	4 130,00	14 320,00	645,31	477,40	0,013	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2020-01	2 211,73	5 529,33	26 090,00	0,00	0,00	59,31	3 120,00	4 200,00	18 370,00	664,56	477,40	0,017	0,007	0,015	47
Pasvalys	Taikos g.	25	2020-01	963,14	2 407,85	18 070,00	0,00	0,00	34,89	1 840,00	2 940,00	13 200,00	967,11	477,40	0,029	0,011	0,015	73
Pasvalys	Taikos g.	27	2020-01	2 228,64	5 571,60	33 880,00	0,00	0,00	82,39	4 340,00	5 000,00	24 350,00	781,25	477,40	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	Taikos g.	35	2020-01	1 021,66	2 554,15	21 480,00	0,00	0,00	44,50	2 340,00	2 730,00	16 110,00	853,13	477,40	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	37	2020-01	1 061,13	2 652,83	21 190,00	0,00	0,00	42,30	2 230,00	2 560,00	16 490,00	800,00	477,40	0,033	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2020-01	414,31	1 035,78	5 480,00	0,00	0,00	4,00	210,00	940,00	4 350,00	1 175,00	477,40	0,022	0,009	0,022	41
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2020-01	1 395,27	3 488,18	27 920,00	0,00	0,00	18,70	980,00	2 650,00	24 200,00	920,14	477,40	0,036	0,015	0,018	83
Pasvalys	Taikos g.	8	2020-01	1 627,79	4 069,48	32 180,00	0,00	0,00	63,75	3 360,00	3 860,00	24 200,00	804,17	477,40	0,031	0,012	0,015	80

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>3</sup> DL	delta Š, %
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2020-01	405,65	1 014,13	8 570,00	0,00	0,00	3,00	160,00	1 020,00	7 310,00	1 062,50	477,40	0,038	0,015	0,022	68
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2020-01	518,23	1 295,58	12 580,00	0,00	0,00	15,50	820,00	100,00	11 660,00	0,00	477,40	0,047	0,019	0,022	86
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2020-01	1 299,91	3 249,78	24 730,00	0,00	0,00	42,27	2 230,00	1 710,00	20 730,00	1 042,68	477,40	0,033	0,013	0,021	62
Pasvalys	Vilties g.	12B	2020-01	1 127,50	2 818,75	21 650,00	0,00	0,00	38,31	2 020,00	3 340,00	16 470,00	994,05	477,40	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilties g.	6	2020-01	2 239,72	5 599,30	27 490,00	0,00	0,00	89,75	4 730,00	5 140,00	17 600,00	803,13	477,40	0,016	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2020-01	1 041,86	2 604,65	11 210,00	0,00	0,00	44,00	2 320,00	3 610,00	5 710,00	940,10	477,40	0,011	0,005	0,018	28
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2020-01	2 591,29	6 478,23	30 190,00	0,00	0,00	106,55	5 610,00	4 840,00	19 950,00	617,35	477,40	0,016	0,006	0,015	40
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2020-01	399,11	997,78	8 480,00	0,00	0,00	9,00	470,00	0,00	8 120,00	0,00	477,40	0,043	0,017	0,022	77
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2020-01	536,39	1 340,98	13 750,00	0,00	0,00	6,30	330,00	1 440,00	12 010,00	1 000,00	477,40	0,047	0,019	0,022	86
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2020-01	1 037,51	2 593,78	22 250,00	0,00	0,00	34,90	1 840,00	2 740,00	17 780,00	856,25	477,40	0,036	0,014	0,018	78

čia:

$\sum A_{BS}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\sum V_{BS}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi  $H \cdot \sum A_{BS}$  arba  $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$  (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

$Q_P$  – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PKmetr}$  – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

$G_{Kv}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKv}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\sum DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup>·DL

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup>·DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m<sup>2</sup> per mėnesį;

$\Delta\%$  – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.