

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2021-02

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABS suma, m²	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDŠ, kWh/m³DL	qVDŠmax, kWh/m³DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2021-02	1 042,27	2 605,68	22 860,00	0,00	0,00	39,00	2 030,00	2 530,00	18 700,00	832,24	674,80	0,027	0,011	0,018	61
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2021-02	1 045,35	2 613,38	23 760,00	0,00	0,00	34,00	1 770,00	2 220,00	19 670,00	693,75	674,80	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2021-02	949,41	2 373,53	15 540,00	0,00	0,00	26,10	1 360,00	2 350,00	12 070,00	734,38	674,80	0,019	0,008	0,018	44
Narteikių k.	Darželio g.	1	2021-02	720,65	1 801,63	18 610,00	0,00	0,00	16,50	840,00	1 250,00	16 710,00	651,04	674,80	0,034	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	3	2021-02	1 020,79	2 551,98	30 260,00	0,00	0,00	31,00	1 580,00	3 160,00	25 700,00	987,50	674,80	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Darželio g.	5	2021-02	805,20	2 013,00	22 390,00	0,00	0,00	29,00	1 480,00	630,00	20 850,00	0,00	674,80	0,038	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	6	2021-02	1 054,30	2 635,75	30 470,00	0,00	0,00	17,00	870,00	160,00	29 160,00	0,00	674,80	0,041	0,016	0,021	76
Narteikių k.	Darželio g.	7	2021-02	1 021,62	2 554,05	30 020,00	0,00	0,00	8,00	410,00	3 510,00	25 750,00	914,06	674,80	0,037	0,015	0,018	83
Pasvalys	Ežero g.	2	2021-02	2 194,99	5 487,48	50 520,00	0,00	0,00	80,44	4 180,00	7 120,00	39 880,00	1 112,50	674,80	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2021-02	1 220,19	3 050,48	29 190,00	0,00	0,00	44,70	2 320,00	2 800,00	24 040,00	795,45	674,80	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2021-02	1 161,31	2 903,28	30 290,00	0,00	0,00	64,25	3 340,00	2 540,00	25 040,00	721,59	674,80	0,032	0,013	0,015	87
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2021-02	535,11	1 337,78	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	674,80	0,023	0,009	0,022	41
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2021-02	535,30	1 338,25	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540,00	0,00	674,80	0,018	0,007	0,022	32
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2021-02	281,10	702,75	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	674,80	0,055	0,022	0,022	100
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2021-02	404,62	1 011,55	10 610,00	0,00	0,00	19,70	1 020,00	290,00	9 710,00	0,00	674,80	0,036	0,014	0,022	64
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2021-02	402,86	1 007,15	11 520,00	0,00	0,00	10,32	540,00	1 060,00	9 950,00	828,13	674,80	0,037	0,015	0,022	68
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2021-02	1 312,17	3 280,43	21 510,00	0,00	0,00	52,75	2 740,00	2 940,00	16 330,00	483,55	674,80	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4B	2021-02	2 244,27	5 610,68	54 800,00	0,00	0,00	70,60	3 670,00	4 330,00	46 850,00	784,42	674,80	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2021-02	2 203,59	5 508,98	43 740,00	0,00	0,00	75,50	3 920,00	5 330,00	34 530,00	979,78	674,80	0,023	0,009	0,015	60
Narteikių k.	Mokyklos	6	2021-02	720,58	1 801,45	18 380,00	0,00	0,00	26,20	1 340,00	1 790,00	15 150,00	932,29	674,80	0,031	0,012	0,018	67
Narteikių k.	Mokyklos	8	2021-02	1 832,84	4 582,10	47 420,00	0,00	0,00	54,00	2 750,00	4 520,00	39 840,00	882,81	674,80	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2021-02	703,24	1 758,10	20 610,00	0,00	0,00	29,00	1 480,00	1 340,00	18 200,00	697,92	674,80	0,038	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2021-02	720,41	1 801,03	16 230,00	0,00	0,00	19,00	970,00	1 670,00	13 710,00	869,79	674,80	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2021-02	329,62	824,05	7 290,00	0,00	0,00	4,00	210,00	100,00	6 940,00	0,00	674,80	0,031	0,012	0,022	55
Pasvalys	Ramioji g.	3	2021-02	1 405,54	3 513,85	34 040,00	0,00	0,00	37,00	1 920,00	2 620,00	29 740,00	816,20	674,80	0,031	0,016	0,015	107
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2021-02	392,38	980,95	9 360,00	9 360,00	0,00	4,50	230,00	1 280,00	9 360,00	1 000,00	674,80	0,035	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2021-02	161,60	404,00	3 400,00	3 400,00	0,00	4,00	210,00	480,00	3 400,00	1 000,00	674,80	0,031	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2021-02	163,06	407,65	3 620,00	3 620,00	0,00	2,50	130,00	640,00	3 320,00	1 000,00	674,80	0,030	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2021-02	392,70	981,75	9 800,00	9 800,00	0,00	10,00	520,00	1 280,00	9 800,00	1 000,00	674,80	0,037	0,015	0,022	68
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2021-02	1 163,08	2 907,70	30 940,00	0,00	0,00	37,39	1 940,00	2 830,00	26 330,00	803,98	674,80	0,034	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2021-02	1 172,86	2 932,15	31 170,00	0,00	0,00	35,84	1 860,00	2 790,00	26 390,00	792,61	674,80	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2021-02	1 167,57	2 918,93	31 120,00	0,00	0,00	37,70	1 960,00	2 910,00	26 420,00	826,70	674,80	0,034	0,013	0,015	87
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2021-02	1 059,99	2 649,98	30 390,00	0,00	0,00	45,60	2 370,00	2 800,00	25 800,00	875,00	674,80	0,036	0,014	0,015	93
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2021-02	415,03	1 037,58	10 870,00	0,00	0,00	11,20	580,00	970,00	9 310,00	757,81	674,80	0,033	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2021-02	1 137,29	2 843,23	31 760,00	0,00	0,00	20,50	1 070,00	2 400,00	28 290,00	833,33	674,80	0,037	0,015	0,018	83
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2021-02	526,72	1 316,80	14 060,00	0,00	0,00	20,00	1 040,00	780,00	12 220,00	541,67	674,80	0,034	0,014	0,022	64
Pasvalys	Taikos g.	12	2021-02	1 084,41	2 711,03	20 770,00	0,00	0,00	52,65	2 740,00	2 680,00	15 690,00	837,50	674,80	0,021	0,009	0,018	50
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2021-02	405,12	1 012,80	9 570,00	0,00	0,00	14,00	730,00	-210,00	9 210,00	0,00	674,80	0,034	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2021-02	531,83	1 329,58	14 200,00	0,00	0,00	21,00	1 090,00	630,00	12 570,00	437,50	674,80	0,035	0,014	0,022	64
Pasvalys	Taikos g.	14	2021-02	991,49	2 478,73	24 400,00	0,00	0,00	34,23	1 780,00	3 250,00	19 720,00	1 128,47	674,80	0,029	0,012	0,018	67
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2021-02	492,53	1 231,33	11 370,00	0,00	0,00	2,00	100,00	630,00	10 630,00	984,38	674,80	0,032	0,013	0,022	59
Pasvalys	Taikos g.	16	2021-02	1 155,68	2 889,20	26 470,00	0,00	0,00	42,50	2 210,00	3 250,00	21 180,00	846,35	674,80	0,027	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	21	2021-02	2 222,67	5 556,68	27 250,00	0,00	0,00	94,80	4 930,00	4 030,00	18 580,00	629,69	674,80	0,012	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2021-02	2 211,73	5 529,33	38 240,00	0,00	0,00	63,90	3 320,00	3 530,00	31 190,00	558,54	674,80	0,021	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2021-02	963,14	2 407,85	24 190,00	0,00	0,00	64,65	3 360,00	2 420,00	19 720,00	796,05	674,80	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2021-02	2 228,64	5 571,60	38 840,00	0,00	0,00	86,85	4 510,00	4 540,00	29 760,00	709,38	674,80	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2021-02	1 021,66	2 554,15	58 390,00	0,00	0,00	58,60	3 050,00	2 340,00	24 820,00	731,25	674,80	0,036	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	37	2021-02	1 061,13	2 652,83	27 710,00	0,00	0,00	48,50	2 520,00	2 240,00	23 270,00	700,00	674,80	0,032	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2021-02	414,31	1 035,78	6 910,00	0,00	0,00	2,55	130,00	780,00	5 880,00	975,00	674,80	0,021	0,008	0,022	36
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2021-02	1 395,25	3 488,13	32 830,00	0,00	0,00	28,50	1 480,00	2 750,00	29 110,00	954,86	674,80	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	8	2021-02	1 627,79	4 069,48	37 830,00	0,00	0,00	54,40	2 830,00	3 450,00	30 910,00	718,75	674,80	0,028	0,011	0,015	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2021-02	405,65	1 014,13	11 000,00	0,00	0,00	4,00	210,00	1 010,00	9 750,00	1 052,08	674,80	0,036	0,014	0,022	64

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>3</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>3</sup> DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2021-02	518,23	1 295,58	14 870,00	0,00	0,00	17,00	880,00	260,00	13 800,00	0,00	674,80	0,039	0,016	0,022	73
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2021-02	1 299,91	3 249,78	31 010,00	0,00	0,00	41,40	2 150,00	1 350,00	27 470,00	823,17	674,80	0,031	0,013	0,021	62
Pasvalys	Vilties g.	12B	2021-02	1 127,50	2 818,75	28 350,00	0,00	0,00	29,95	1 560,00	2 840,00	23 930,00	845,24	674,80	0,031	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilties g.	6	2021-02	2 239,72	5 599,30	34 310,00	0,00	0,00	89,50	4 650,00	5 120,00	24 390,00	800,00	674,80	0,016	0,006	0,015	40
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2021-02	1 041,86	2 604,65	25 560,00	0,00	0,00	52,90	2 750,00	3 030,00	20 440,00	789,06	674,80	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2021-02	2 591,29	6 478,23	41 750,00	0,00	0,00	90,27	4 690,00	4 740,00	31 800,00	604,59	674,80	0,018	0,007	0,015	47
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2021-02	399,11	997,78	11 480,00	0,00	0,00	11,00	570,00	0,00	10 950,00	0,00	674,80	0,041	0,016	0,022	73
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2021-02	536,39	1 340,98	14 920,00	0,00	0,00	-2,30	-120,00	0,00	14 680,00	0,00	674,80	0,041	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2021-02	1 037,51	2 593,78	26 560,00	0,00	0,00	43,50	2 260,00	2 870,00	21 940,00	896,88	674,80	0,031	0,013	0,018	72

čia:

$\sum A_{BS}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\sum V_{BS}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi  $H \cdot \sum A_{BS}$  arba  $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$  (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

$Q_P$  – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PKmetr}$  – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

$G_{Kv}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKv}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\Sigma DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup>·DL

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup>·DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m<sup>2</sup> per mėnesį;

$\Delta\check{S}$  – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.