

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2021-03

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ² DL	qVDŠmax, kWh/m ² DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2021-03	1 042,27	2 605,68	19 200,00	0,00	0,00	38,60	2 010,00	2 800,00	14 560,00	921,05	505,30	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2021-03	1 045,35	2 613,38	19 330,00	0,00	0,00	46,00	2 390,00	2 450,00	14 730,00	765,63	505,30	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2021-03	949,41	2 373,53	13 480,00	0,00	0,00	20,50	1 070,00	2 600,00	9 650,00	812,50	505,30	0,020	0,008	0,018	44
Narteikių k.	Darželio g.	1	2021-03	720,65	1 801,63	14 480,00	0,00	0,00	11,50	590,00	1 390,00	12 400,00	723,96	505,30	0,034	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	3	2021-03	1 020,79	2 551,98	23 410,00	0,00	0,00	22,00	1 120,00	3 500,00	18 420,00	1 093,75	505,30	0,036	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2021-03	805,20	2 013,00	17 320,00	0,00	0,00	16,00	820,00	700,00	15 540,00	0,00	505,30	0,038	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	6	2021-03	1 054,30	2 635,75	21 710,00	0,00	0,00	27,50	1 400,00	180,00	20 170,00	0,00	505,30	0,038	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	7	2021-03	1 021,62	2 554,05	22 680,00	0,00	0,00	21,50	1 100,00	3 890,00	17 810,00	1 013,02	505,30	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Ežero g.	2	2021-03	2 194,99	5 487,48	41 180,00	0,00	0,00	73,09	3 800,00	7 880,00	29 470,00	1 231,25	505,30	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2021-03	1 220,19	3 050,48	23 680,00	0,00	0,00	38,90	2 020,00	3 100,00	17 980,00	880,68	505,30	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Ežero g.	4A	2021-03	1 161,31	2 903,28	22 180,00	0,00	0,00	44,21	2 300,00	2 810,00	16 460,00	798,30	505,30	0,028	0,011	0,015	73
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2021-03	535,11	1 337,78	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,00	0,00	505,30	0,026	0,010	0,022	45
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2021-03	535,30	1 338,25	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	505,30	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2021-03	281,10	702,75	8 490,00	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	0,00	505,30	0,060	0,024	0,022	109
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2021-03	404,62	1 011,55	8 160,00	0,00	0,00	10,90	570,00	330,00	7 140,00	0,00	505,30	0,035	0,014	0,022	64
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2021-03	402,86	1 007,15	9 550,00	0,00	0,00	9,99	520,00	1 170,00	7 810,00	914,06	505,30	0,038	0,015	0,022	68
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2021-03	1 312,17	3 280,43	16 000,00	0,00	0,00	44,00	2 290,00	3 250,00	10 250,00	534,54	505,30	0,015	0,006	0,018	33
Pasvalys	Joniškėlio g.	4B	2021-03	2 244,27	5 610,68	41 940,00	0,00	0,00	66,60	3 460,00	4 790,00	33 120,00	867,75	505,30	0,029	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2021-03	2 203,59	5 508,98	41 850,00	0,00	0,00	77,50	4 030,00	5 900,00	31 660,00	1 084,56	505,30	0,028	0,011	0,015	73
Narteikių k.	Mokyklos	6	2021-03	720,58	1 801,45	15 290,00	0,00	0,00	31,80	1 620,00	1 980,00	11 690,00	1 031,25	505,30	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos	8	2021-03	1 832,84	4 582,10	36 210,00	0,00	0,00	45,50	2 320,00	5 010,00	27 790,00	978,52	505,30	0,030	0,012	0,018	67
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2021-03	703,24	1 758,10	15 620,00	0,00	0,00	1,00	50,00	1 480,00	13 300,00	770,83	505,30	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2021-03	720,41	1 801,03	13 050,00	0,00	0,00	16,00	820,00	1 850,00	10 280,00	963,54	505,30	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2021-03	329,62	824,05	5 480,00	0,00	0,00	10,00	520,00	110,00	5 070,00	0,00	505,30	0,030	0,012	0,022	55
Pasvalys	Ramioji g.	3	2021-03	1 405,54	3 513,85	26 990,00	0,00	0,00	28,20	1 470,00	2 900,00	22 300,00	903,43	505,30	0,031	0,016	0,015	107
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2021-03	392,38	980,95	8 230,00	8 230,00	0,00	13,50	700,00	1 280,00	8 230,00	1 000,00	505,30	0,042	0,017	0,022	77
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2021-03	161,60	404,00	2 790,00	2 790,00	0,00	4,00	210,00	480,00	2 790,00	1 000,00	505,30	0,034	0,014	0,022	64
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2021-03	163,06	407,65	2 890,00	2 890,00	0,00	4,00	210,00	640,00	2 580,00	1 000,00	505,30	0,031	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2021-03	392,70	981,75	7 660,00	7 660,00	0,00	11,00	570,00	1 280,00	7 660,00	1 000,00	505,30	0,039	0,015	0,022	68
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2021-03	1 163,08	2 907,70	26 220,00	0,00	0,00	26,86	1 400,00	3 140,00	21 000,00	892,05	505,30	0,036	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2021-03	1 172,86	2 932,15	25 090,00	0,00	0,00	41,61	2 160,00	3 090,00	19 600,00	877,84	505,30	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2021-03	1 167,57	2 918,93	25 290,00	0,00	0,00	36,60	1 900,00	3 220,00	20 070,00	914,77	505,30	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2021-03	1 059,99	2 649,98	22 080,00	0,00	0,00	36,50	1 900,00	3 100,00	16 990,00	968,75	505,30	0,032	0,013	0,015	87
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2021-03	415,03	1 037,58	9 060,00	0,00	0,00	12,10	630,00	1 080,00	7 350,00	843,75	505,30	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2021-03	1 137,29	2 843,23	24 930,00	0,00	0,00	26,00	1 350,00	2 660,00	21 050,00	923,61	505,30	0,037	0,015	0,018	83
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2021-03	526,72	1 316,80	11 280,00	0,00	0,00	20,00	1 040,00	860,00	9 260,00	597,22	505,30	0,035	0,014	0,022	64
Pasvalys	Taikos g.	12	2021-03	1 084,41	2 711,03	18 350,00	0,00	0,00	49,33	2 560,00	2 960,00	12 580,00	925,00	505,30	0,023	0,009	0,018	50
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2021-03	405,12	1 012,80	7 560,00	0,00	0,00	10,50	550,00	-230,00	7 130,00	0,00	505,30	0,035	0,014	0,022	64
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2021-03	531,83	1 329,58	11 480,00	0,00	0,00	21,40	1 110,00	700,00	9 770,00	486,11	505,30	0,036	0,015	0,022	68
Pasvalys	Taikos g.	14	2021-03	991,49	2 478,73	21 490,00	0,00	0,00	39,35	2 050,00	3 600,00	16 210,00	1 250,00	505,30	0,032	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2021-03	492,53	1 231,33	8 870,00	0,00	0,00	4,00	210,00	700,00	8 060,00	1 093,75	505,30	0,032	0,013	0,022	59
Pasvalys	Taikos g.	16	2021-03	1 155,68	2 889,20	23 720,00	0,00	0,00	39,60	2 060,00	3 590,00	17 990,00	934,90	505,30	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	21	2021-03	2 222,67	5 556,68	22 460,00	0,00	0,00	89,40	4 650,00	4 460,00	12 850,00	696,88	505,30	0,011	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2021-03	2 211,73	5 529,33	31 020,00	0,00	0,00	68,75	3 570,00	3 900,00	23 190,00	617,09	505,30	0,021	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2021-03	963,14	2 407,85	19 480,00	0,00	0,00	39,89	2 070,00	2 680,00	14 450,00	881,58	505,30	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2021-03	2 228,64	5 571,60	32 260,00	0,00	0,00	78,96	4 100,00	5 020,00	22 440,00	784,38	505,30	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2021-03	1 021,66	2 554,15	23 110,00	0,00	0,00	47,50	2 470,00	2 600,00	17 610,00	812,50	505,30	0,034	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	37	2021-03	1 061,13	2 652,83	22 180,00	0,00	0,00	44,20	2 300,00	2 480,00	17 250,00	775,00	505,30	0,032	0,013	0,018	72
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2021-03	414,31	1 035,78	5 930,00	0,00	0,00	4,95	260,00	860,00	4 830,00	1 075,00	505,30	0,023	0,009	0,022	41
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2021-03	1 395,25	3 488,13	26 600,00	0,00	0,00	16,50	860,00	3 040,00	22 630,00	1 055,56	505,30	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	8	2021-03	1 627,79	4 069,48	31 920,00	0,00	0,00	52,33	2 720,00	3 820,00	24 270,00	795,83	505,30	0,030	0,012	0,015	80

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ³ DL	delta Š, %
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2021-03	405,65	1 014,13	8 760,00	0,00	0,00	6,00	310,00	1 120,00	7 420,00	1 166,67	505,30	0,036	0,014	0,022	64
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2021-03	518,23	1 295,58	13 730,00	0,00	0,00	16,50	860,00	290,00	12 480,00	0,00	505,30	0,048	0,019	0,022	86
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2021-03	1 299,91	3 249,78	28 200,00	0,00	0,00	44,20	2 300,00	1 490,00	24 260,00	908,54	505,30	0,037	0,015	0,021	71
Pasvalys	Vilties g.	12B	2021-03	1 127,50	2 818,75	22 230,00	0,00	0,00	40,58	2 110,00	3 140,00	17 300,00	934,52	505,30	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilties g.	6	2021-03	2 239,72	5 599,30	29 750,00	0,00	0,00	91,89	4 780,00	5 670,00	18 830,00	885,94	505,30	0,017	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2021-03	1 041,86	2 604,65	20 830,00	0,00	0,00	44,42	2 310,00	3 350,00	15 130,00	872,40	505,30	0,029	0,011	0,018	61
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2021-03	2 591,29	6 478,23	34 800,00	0,00	0,00	92,33	4 800,00	5 250,00	24 140,00	669,64	505,30	0,018	0,007	0,015	47
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2021-03	399,11	997,78	8 860,00	0,00	0,00	10,10	520,00	0,00	8 280,00	0,00	505,30	0,041	0,016	0,022	73
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2021-03	536,39	1 340,98	11 140,00	0,00	0,00	6,80	350,00	0,00	10 870,00	0,00	505,30	0,040	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2021-03	1 037,51	2 593,78	19 810,00	0,00	0,00	29,70	1 540,00	3 180,00	14 780,00	993,75	505,30	0,028	0,011	0,018	61

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PŠ}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\sum DL$ – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VDŠ}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VDŠmax}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\%$ – santykinų šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.