

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2021-05

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m³	VBŠ suma, m³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m²DL	qVDS, kWh/m²DL	qVDSmax, kWh/m²DL	delta Š, %
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2021-05	1 042,27	2 605,68	8 230,00	0,00	0,00	34,50	1 790,00	2 800,00	3 640,00	921,05	63,65	0,055	0,022	0,018	122
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2021-05	1 045,35	2 613,38	8 070,00	0,00	0,00	44,00	2 290,00	2 450,00	3 460,00	765,63	63,65	0,052	0,021	0,018	117
Pasvalys	Biržų g.	72A	2021-05	949,41	2 373,53	6 250,00	0,00	0,00	27,30	1 420,00	2 600,00	2 500,00	812,50	63,65	0,041	0,017	0,018	94
Narteikių k.	Darželio g.	1	2021-05	720,65	1 801,63	5 210,00	0,00	0,00	7,50	380,00	1 390,00	3 150,00	723,96	63,65	0,069	0,027	0,018	150
Narteikių k.	Darželio g.	3	2021-05	1 020,79	2 551,98	9 310,00	0,00	0,00	25,00	1 280,00	3 500,00	4 270,00	1 093,75	63,65	0,066	0,026	0,018	144
Narteikių k.	Darželio g.	5	2021-05	805,20	2 013,00	5 560,00	0,00	0,00	16,50	840,00	700,00	3 710,00	0,00	63,65	0,072	0,029	0,021	138
Narteikių k.	Darželio g.	6	2021-05	1 054,30	2 635,75	6 430,00	0,00	0,00	24,00	1 220,00	180,00	4 860,00	0,00	63,65	0,072	0,029	0,021	138
Narteikių k.	Darželio g.	7	2021-05	1 021,62	2 554,05	9 320,00	0,00	0,00	24,00	1 220,00	3 890,00	4 420,00	1 013,02	63,65	0,068	0,027	0,018	150
Pasvalys	Ežero g.	2	2021-05	2 194,99	5 487,48	19 250,00	0,00	0,00	89,88	4 670,00	7 880,00	7 790,00	1 231,25	63,65	0,056	0,022	0,015	147
Pasvalys	Ežero g.	4	2021-05	1 220,19	3 050,48	11 570,00	0,00	0,00	46,90	2 440,00	3 100,00	6 020,00	880,68	63,65	0,078	0,031	0,018	172
Pasvalys	Ežero g.	4A	2021-05	1 161,31	2 903,28	9 640,00	0,00	0,00	57,57	2 990,00	2 810,00	3 970,00	798,30	63,65	0,054	0,021	0,015	140
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2021-05	535,11	1 337,78	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	63,65	0,051	0,021	0,022	95
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2021-05	535,30	1 338,25	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	63,65	0,036	0,014	0,022	64
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2021-05	281,10	702,75	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	63,65	0,111	0,044	0,022	200
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2021-05	404,62	1 011,55	2 780,00	0,00	0,00	13,40	700,00	330,00	1 710,00	0,00	63,65	0,066	0,027	0,022	123
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2021-05	402,86	1 007,15	3 560,00	0,00	0,00	9,35	490,00	1 170,00	1 850,00	914,06	63,65	0,072	0,029	0,022	132
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2021-05	1 312,17	3 280,43	6 850,00	0,00	0,00	49,45	2 570,00	3 250,00	1 200,00	534,54	63,65	0,014	0,006	0,018	33
Pasvalys	Joniškėlio g.	4B	2021-05	2 244,27	5 610,68	18 020,00	0,00	0,00	76,90	4 000,00	4 790,00	9 360,00	867,75	63,65	0,066	0,026	0,015	173
Pasvalys	Joniškėlio g.	4C	2021-05	2 203,59	5 508,98	12 410,00	0,00	0,00	80,00	4 160,00	5 900,00	2 730,00	1 084,56	63,65	0,019	0,008	0,015	53
Narteikių k.	Mokyklos	6	2021-05	720,58	1 801,45	5 920,00	0,00	0,00	30,50	1 560,00	1 980,00	2 400,00	1 031,25	63,65	0,052	0,021	0,018	117
Narteikių k.	Mokyklos	8	2021-05	1 832,84	4 582,10	15 240,00	0,00	0,00	41,50	2 120,00	5 010,00	7 240,00	978,52	63,65	0,062	0,025	0,018	139
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2021-05	703,24	1 758,10	6 010,00	0,00	0,00	24,50	1 250,00	1 480,00	3 630,00	770,83	63,65	0,081	0,032	0,018	178
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2021-05	720,41	1 801,03	5 410,00	0,00	0,00	20,00	1 020,00	1 850,00	2 610,00	963,54	63,65	0,057	0,023	0,018	128
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2021-05	329,62	824,05	1 840,00	0,00	0,00	3,00	160,00	110,00	1 320,00	0,00	63,65	0,063	0,025	0,022	114
Pasvalys	Ramioji g.	3	2021-05	1 405,54	3 513,85	10 730,00	0,00	0,00	24,80	1 290,00	2 900,00	5 990,00	903,43	63,65	0,067	0,034	0,015	227
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2021-05	392,38	980,95	1 890,00	1 890,00	0,00	15,00	780,00	1 280,00	1 890,00	1 000,00	63,65	0,076	0,030	0,022	136
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2021-05	161,60	404,00	0,00	0,00	0,00	5,00	260,00	480,00	0,00	1 000,00	63,65	0,000	0,000	0,022	0
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2021-05	163,06	407,65	0,00	0,00	0,00	3,00	160,00	640,00	0,00	1 000,00	63,65	0,000	0,000	0,022	0
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2021-05	392,70	981,75	1 980,00	1 980,00	0,00	10,00	520,00	1 280,00	1 980,00	1 000,00	63,65	0,079	0,032	0,022	145
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2021-05	1 163,08	2 907,70	11 060,00	0,00	0,00	33,73	1 750,00	3 140,00	6 130,00	892,05	63,65	0,083	0,033	0,015	220
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2021-05	1 172,86	2 932,15	9 890,00	0,00	0,00	32,31	1 680,00	3 090,00	4 710,00	877,84	63,65	0,063	0,025	0,018	139
Pasvalys	Šermukšnių g.	14B	2021-05	1 167,57	2 918,93	10 640,00	0,00	0,00	31,70	1 650,00	3 220,00	5 380,00	914,77	63,65	0,072	0,029	0,015	193
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2021-05	1 059,99	2 649,98	9 280,00	0,00	0,00	33,50	1 740,00	3 100,00	4 340,00	968,75	63,65	0,064	0,026	0,015	173
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2021-05	415,03	1 037,58	3 150,00	0,00	0,00	13,20	690,00	1 080,00	1 550,00	843,75	63,65	0,059	0,023	0,022	105
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2021-05	1 137,29	2 843,23	9 650,00	0,00	0,00	18,00	940,00	2 660,00	5 930,00	923,61	63,65	0,082	0,033	0,018	183
Mikoliškio k.	Taikos g.	11	2021-05	526,72	1 316,80	4 640,00	0,00	0,00	23,00	1 200,00	860,00	2 670,00	597,22	63,65	0,080	0,032	0,022	145
Pasvalys	Taikos g.	12	2021-05	1 084,55	2 711,38	8 160,00	0,00	0,00	48,62	2 530,00	2 960,00	2 650,00	925,00	63,65	0,038	0,015	0,018	83
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2021-05	405,12	1 012,80	2 420,00	0,00	0,00	10,00	520,00	-230,00	2 030,00	0,00	63,65	0,079	0,031	0,022	141
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2021-05	531,83	1 329,58	4 730,00	0,00	0,00	6,32	330,00	700,00	3 090,00	486,11	63,65	0,091	0,037	0,022	168
Pasvalys	Taikos g.	14	2021-05	991,49	2 478,73	8 240,00	0,00	0,00	38,00	1 980,00	3 600,00	2 900,00	1 250,00	63,65	0,046	0,018	0,018	100
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2021-05	492,53	1 231,33	3 120,00	0,00	0,00	2,00	100,00	700,00	2 290,00	1 093,75	63,65	0,073	0,029	0,022	132
Pasvalys	Taikos g.	16	2021-05	1 155,68	2 889,20	10 200,00	0,00	0,00	42,10	2 190,00	3 590,00	4 570,00	934,90	63,65	0,062	0,025	0,018	139
Pasvalys	Taikos g.	21	2021-05	2 222,67	5 556,68	12 340,00	0,00	0,00	93,60	4 870,00	4 460,00	3 030,00	696,88	63,65	0,021	0,009	0,015	60
Pasvalys	Taikos g.	23	2021-05	2 211,73	5 529,33	14 390,00	0,00	0,00	86,52	4 500,00	3 900,00	6 710,00	617,09	63,65	0,048	0,019	0,015	127
Pasvalys	Taikos g.	25	2021-05	963,14	2 407,85	9 980,00	0,00	0,00	60,02	3 120,00	2 680,00	4 650,00	881,58	63,65	0,076	0,030	0,015	200
Pasvalys	Taikos g.	27	2021-05	2 228,64	5 571,60	15 830,00	0,00	0,00	85,06	4 420,00	5 020,00	6 260,00	784,38	63,65	0,044	0,018	0,015	120
Pasvalys	Taikos g.	35	2021-05	1 021,66	2 554,15	9 820,00	0,00	0,00	47,10	2 450,00	2 600,00	4 680,00	812,50	63,65	0,072	0,029	0,018	161
Pasvalys	Taikos g.	37	2021-05	1 061,13	2 652,83	9 390,00	0,00	0,00	39,90	2 070,00	2 480,00	4 670,00	775,00	63,65	0,069	0,028	0,018	156
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2021-05	414,31	1 035,78	2 330,00	0,00	0,00	2,50	130,00	860,00	1 230,00	1 075,00	63,65	0,047	0,019	0,022	86
Mikoliškio k.	Taikos g.	7	2021-05	1 395,25	3 488,13	8 710,00	0,00	0,00	13,50	700,00	3 040,00	4 620,00	1 055,56	63,65	0,052	0,021	0,018	117
Pasvalys	Taikos g.	8	2021-05	1 627,79	4 069,48	14 150,00	0,00	0,00	59,49	3 090,00	3 820,00	6 660,00	795,83	63,65	0,064	0,026	0,015	173

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ³	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² DL	qVDŠ, kWh/m ³ DL	qVDŠmax, kWh/m ³ DL	delta Š, %
Mikoliškio k.	Taikos g.	9	2021-05	405,59	1 013,98	3 180,00	0,00	0,00	2,00	100,00	1 120,00	1 890,00	1 166,67	63,65	0,073	0,029	0,022	132
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2021-05	518,23	1 295,58	4 110,00	0,00	0,00	18,00	940,00	290,00	2 750,00	0,00	63,65	0,083	0,033	0,022	150
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2021-05	1 299,91	3 249,78	8 500,00	0,00	0,00	43,20	2 250,00	1 490,00	4 810,00	908,54	63,65	0,058	0,023	0,021	110
Pasvalys	Vilties g.	12B	2021-05	1 127,50	2 818,75	9 460,00	0,00	0,00	38,95	2 020,00	3 140,00	4 540,00	934,52	63,65	0,063	0,025	0,015	167
Pasvalys	Vilties g.	6	2021-05	2 239,72	5 599,30	16 030,00	0,00	0,00	91,42	4 750,00	5 670,00	5 670,00	885,94	63,65	0,040	0,016	0,015	107
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2021-05	1 041,86	2 604,65	9 560,00	0,00	0,00	50,85	2 640,00	3 350,00	4 210,00	872,40	63,65	0,063	0,025	0,018	139
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2021-05	2 591,29	6 478,23	16 980,00	0,00	0,00	93,55	4 860,00	5 250,00	6 730,00	669,64	63,65	0,041	0,016	0,015	107
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2021-05	399,11	997,78	1 860,00	0,00	0,00	11,00	570,00	0,00	1 590,00	0,00	63,65	0,063	0,025	0,022	114
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2021-05	536,39	1 340,98	2 110,00	0,00	0,00	1,50	80,00	0,00	2 040,00	0,00	63,65	0,060	0,024	0,022	109
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2021-05	1 037,51	2 593,78	9 120,00	0,00	0,00	40,20	2 090,00	3 180,00	4 080,00	993,75	63,65	0,062	0,025	0,018	139

čia:

$\sum A_{BS}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{BS}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{BS}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\text{Šmetr}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PK\text{metr}}$ – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{P\text{Š}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\sum DL$ – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotiną laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{AD\text{Š}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VD\text{Š}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VD\text{Šmax}}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\text{Š}$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.