

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2023-02

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABS suma, m ²	VBS suma, m ²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPS, kWh	qPR	DL suma	qADS, kWh/m ² DL	qVDS, kWh/m ² DL	qVDSmax, kWh/m ² DL	delta \$, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2023-02	392,47	981,18	8 036,00	8 036,00	0,00	4,00	209,12	1 280,00	8 036,00	1,00	520,80	0,039	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Sodų g.	15	2023-02	1 366,27	3 415,68	28 093,00	0,00	0,00	34,00	1 777,52	3 917,69	22 570,85	1,36	520,80	0,032	0,013	0,018	72
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2023-02	161,60	404,00	2 666,00	2 666,00	0,00	2,00	104,56	480,00	2 666,00	1,00	520,80	0,032	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2023-02	163,06	407,65	2 743,00	2 743,00	0,00	3,50	182,98	640,00	2 464,77	1,00	520,80	0,029	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2023-02	392,70	981,75	8 125,00	8 125,00	0,00	7,00	365,96	1 280,00	8 125,00	1,00	520,80	0,040	0,016	0,022	73
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2023-02	1 037,56	2 593,90	23 204,00	0,00	0,00	26,02	1 360,33	1 994,00	19 647,36	0,62	520,80	0,036	0,015	0,018	83
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2023-02	535,11	1 337,78	7 702,00	7 702,00	0,00		0,00	0,00	7 702,00		520,80	0,028	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2023-02	535,30	1 338,25	5 405,00	5 405,00	0,00		0,00	0,00	5 405,00		520,80	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2023-02	281,10	702,75	9 066,00	9 066,00	0,00		0,00	0,00	9 066,00		520,80	0,062	0,025	0,022	114
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2023-02	399,11	997,78	11 956,00	0,00	0,00	10,50	548,94	1 156,51	10 437,39	0,90	520,80	0,050	0,020	0,022	91
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2023-02	536,39	1 340,98	12 876,00	0,00	0,00	9,40	491,43	1 300,99	11 208,83	0,90	520,80	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2023-02	415,03	1 037,55	8 619,00	0,00	0,00	9,10	475,75	1 131,26	6 927,25	0,88	520,80	0,032	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2023-02	1 137,29	2 842,43	24 252,00	0,00	0,00	18,00	941,04	2 989,90	20 260,97	1,04	520,80	0,034	0,014	0,018	78
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2023-02	345,02	862,55	7 637,00	0,00	0,00	10,50	548,94	-100,63	7 201,11		520,80	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2023-02	531,83	1 329,58	12 188,00	0,00	0,00	8,49	443,86	1 163,96	10 102,47	0,81	520,80	0,036	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2023-02	385,98	964,95	8 863,00	0,00	0,00	1,00	52,28	750,97	8 001,87	1,17	520,80	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2023-02	291,74	729,33	7 008,00	0,00	0,00	9,00	470,52	747,90	5 893,41	0,78	520,80	0,039	0,016	0,022	73
Narteikių k.	Darželio g.	1	2023-02	720,65	1 801,63	14 888,00	0,00	0,00	21,50	1 096,50	1 520,10	12 843,62	0,79	520,80	0,034	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželio g.	5	2023-02	757,62	1 894,05	18 004,00	0,00	0,00	11,00	561,00	539,16	16 329,07	3,37	520,80	0,041	0,017	0,021	81
Narteikių k.	Darželio g.	6	2023-02	1 054,30	2 635,75	22 133,00	0,00	0,00	24,02	1 225,02	214,74	20 425,49	1,02	520,80	0,037	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželio g.	7	2023-02	1 021,62	2 554,05	23 401,00	0,00	0,00	12,50	637,50	3 752,67	18 709,42	0,98	520,80	0,035	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2023-02	720,58	1 801,45	14 201,00	0,00	0,00	23,58	1 202,58	1 392,42	11 745,23	0,73	520,80	0,031	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mušos g.	3	2023-02	703,24	1 758,10	15 896,00	0,00	0,00	22,98	1 171,98	1 537,53	13 491,47	0,80	520,80	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mušos g.	5	2023-02	720,41	1 801,03	13 619,00	0,00	0,00	25,00	1 275,00	1 538,53	11 255,80	0,80	520,80	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2023-02	985,59	2 463,98	19 711,00	0,00	0,00	43,60	2 279,41	2 136,84	15 738,16	0,70	520,80	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2023-02	1 045,35	2 613,38	19 352,29	0,00	0,00	24,05	1 257,33	2 429,12	15 190,19	0,76	520,80	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2023-02	949,41	2 373,53	12 828,00	0,00	0,00	17,60	920,13	2 422,39	9 181,61	0,76	520,80	0,019	0,007	0,018	39
Pasvalys	Ežero g.	2	2023-02	2 194,99	5 487,48	39 750,00	0,00	0,00	77,90	4 072,61	5 077,21	31 102,79	0,79	520,80	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Ežero g.	4	2023-02	1 220,19	3 050,48	25 196,00	0,00	0,00	30,20	1 578,86	2 824,90	20 586,10	0,80	520,80	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Ežero g.	4A	2023-02	1 162,35	2 905,88	23 516,00	0,00	0,00	51,55	2 695,03	2 416,94	18 549,06	0,69	520,80	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Geležinkelių g.	50	2023-02	343,49	858,73	7 755,00	0,00	0,00	7,90	413,01	323,62	7 003,49	0,62	520,80	0,039	0,016	0,022	73
Pasvalys	Geležinkelių g.	50A	2023-02	402,86	1 007,15	9 611,00	0,00	0,00	13,50	705,78	1 042,56	7 997,75	0,81	520,80	0,038	0,015	0,022	68
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2023-02	1 312,17	3 280,43	18 420,00	0,00	0,00	37,80	1 976,18	3 217,62	12 804,87	0,53	520,80	0,019	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2023-02	2 243,97	5 609,93	43 884,00	0,00	0,00	67,78	3 543,99	4 873,92	35 135,61	0,88	520,80	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2023-02	2 130,42	5 326,05	35 358,00	0,00	0,00	78,56	4 107,12	4 475,87	27 698,71	0,82	520,80	0,025	0,010	0,015	67
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2023-02	181,09	452,73	4 787,00	0,00	0,00	4,00	209,12	218,53	4 313,47	3,12	520,80	0,046	0,018	0,022	82
Pasvalys	Ramioji g.	3	2023-02	1 106,40	2 766,00	26 382,00	0,00	0,00	21,99	1 149,64	2 279,66	22 929,34	0,71	520,80	0,040	0,016	0,015	107
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2023-02	1 163,08	2 907,70	25 578,00	0,00	0,00	30,04	1 570,49	3 463,44	20 635,56	0,98	520,80	0,034	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2023-02	1 172,86	2 932,15	23 970,00	0,00	0,00	36,30	1 897,76	2 763,57	19 421,43	0,79	520,80	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2023-02	1 152,34	2 880,85	21 911,00	0,00	0,00	25,70	1 343,60	2 352,75	17 977,25	0,67	520,80	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2023-02	1 059,99	2 649,98	22 535,00	0,00	0,00	51,50	2 692,42	2 609,30	17 885,70	0,82	520,80	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Taikos g.	12	2023-02	1 085,07	2 712,68	19 074,00	0,00	0,00	43,98	2 299,27	2 984,56	14 049,44	0,93	520,80	0,025	0,010	0,018	56
Pasvalys	Taikos g.	14	2023-02	991,49	2 478,73	19 116,58	0,00	0,00	32,35	1 691,26	2 390,44	15 451,14	0,83	520,80	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2023-02	1 155,79	2 889,48	21 792,00	0,00	0,00	35,80	1 871,62	3 162,94	16 793,06	0,82	520,80	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	21	2023-02	2 223,93	5 559,83	22 238,00	0,00	0,00	62,37	3 261,15	4 544,21	14 164,08	0,71	520,80	0,012	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2023-02	2 211,73	5 529,33	30 343,00	0,00	0,00	65,31	3 414,41	4 656,91	22 779,09	0,74	520,80	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2023-02	963,14	2 407,85	19 492,00	0,00	0,00	33,70	1 761,84	2 607,56	15 252,44	0,86	520,80	0,030	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2023-02	2 228,64	5 571,60	31 124,00	0,00	0,00	76,90	4 020,33	3 877,91	23 523,09	0,61	520,80	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2023-02	1 021,66	2 554,15	22 525,00	0,00	0,00	36,70	1 918,68	2 739,52	17 745,48	0,86	520,80	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	37	2023-02	1 061,13	2 652,83	21 750,00	0,00	0,00	50,50	2 640,59	2 378,41	17 841,59	0,74	520,80	0,032	0,013	0,018	72

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m ²	VBŠ suma, m ²	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m ³	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m ² ·DL	qVDŠ, kWh/m ³ ·DL	qVDŠmax, kWh/m ² ·DL	delta Š, %
Pasvalys	Taikos g.	8	2023-02	1 626,12	4 065,30	33 054,00	0,00	0,00	46,13	2 411,68	3 399,50	26 033,50	0,71	520,80	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2023-02	518,23	1 295,58	12 147,00	0,00	0,00	14,00	731,92	-105,06	11 538,06	-0,96	520,80	0,043	0,017	0,022	77
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2023-02	1 311,13	3 277,83	22 745,00	0,00	0,00	44,30	2 316,00	1 582,81	19 224,19	0,97	520,80	0,028	0,011	0,021	52
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2023-02	1 951,44	4 878,60	24 675,00	0,00	0,00	59,74	3 123,21	1 859,65	20 469,35	0,55	520,80	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Vilties g.	12B	2023-02	1 065,84	2 664,60	22 603,00	0,00	0,00	38,15	1 994,48	3 028,20	17 738,80	0,90	520,80	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilties g.	6	2023-02	2 239,84	5 599,61	28 104,00	0,00	0,00	78,04	4 079,93	5 496,48	18 629,52	0,86	520,80	0,016	0,006	0,015	40
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2023-02	1 041,86	2 604,65	21 487,00	0,00	0,00	41,50	2 169,62	3 181,78	16 673,22	0,83	520,80	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2023-02	2 520,06	6 300,15	32 695,00	0,00	0,00	82,31	4 303,62	4 015,43	23 885,57	0,51	520,80	0,018	0,007	0,015	47

čia:

$\sum A_{B\dot{S}}$ – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m²;

$\sum V_{B\dot{S}}$ – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi $H \cdot \sum A_{B\dot{S}}$ arba $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{B\dot{S}i}$ (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

Q_P – įvadinio šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{P\dot{S}metr}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

Q_{PKmetr} – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

G_{Kv} – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m³;

Q_{PKv} – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

Q_{PR} – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{P\dot{S}}$ – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

q_{PR} – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

ΣDL – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotą laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{AD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m²·DL

$q_{VD\dot{S}}$ – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m³·DL;

$q_{VD\dot{S}max}$ – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m² per mėnesį;

$\Delta\dot{S}$ – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.