

Santykiniai suvartojimo rodikliai

Apskaitos laikotarpis: 2023-03

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABS suma, m <sup>2</sup>	VBS suma, m <sup>2</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>2</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPS, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>2</sup> DL	delta Š, %
Aukštikalnių k.	Sodų g.	11	2023-03	392,47	981,18	6 972,00	6 972,00	0,00	17,50	914,90	1 280,00	6 972,00	1,00	480,50	0,037	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Sodų g.	5	2023-03	161,60	404,00	2 605,00	2 605,00	0,00	3,00	156,84	480,00	2 605,00	1,00	480,50	0,034	0,013	0,022	59
Aukštikalnių k.	Sodų g.	7	2023-03	163,06	407,65	2 701,00	2 701,00	0,00	2,50	130,70	640,00	2 398,69	1,00	480,50	0,031	0,012	0,022	55
Aukštikalnių k.	Sodų g.	9	2023-03	392,70	981,75	7 063,00	7 063,00	0,00	7,00	365,96	1 280,00	7 063,00	1,00	480,50	0,037	0,015	0,022	68
Aukštikalnių k.	Žiedų g.	21	2023-03	1 037,56	2 593,90	21 557,00	0,00	0,00	35,18	1 839,21	2 207,64	17 693,90	0,69	480,50	0,035	0,014	0,018	78
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	11	2023-03	535,11	1 337,78	7 254,00	7 254,00	0,00		0,00	0,00	7 254,00		480,50	0,028	0,011	0,022	50
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	13	2023-03	535,30	1 338,25	4 999,00	4 999,00	0,00		0,00	0,00	4 999,00		480,50	0,019	0,008	0,022	36
Joniškėlio m.	G. Petkevičaitės-Bitės g.	7	2023-03	281,10	702,75	8 779,00	8 779,00	0,00		0,00	0,00	8 779,00		480,50	0,065	0,026	0,022	118
Joniškėlio m.	Vytauto g.	11	2023-03	399,11	997,78	9 572,00	0,00	0,00	11,50	601,22	1 280,42	7 916,73	1,00	480,50	0,041	0,017	0,022	77
Joniškėlio m.	Vytauto g.	9	2023-03	536,39	1 340,98	11 301,00	0,00	0,00	4,30	224,80	1 440,38	9 571,45	1,00	480,50	0,037	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	1	2023-03	415,03	1 037,55	8 493,00	0,00	0,00	12,40	648,27	1 252,47	6 616,80	0,98	480,50	0,033	0,013	0,022	59
Mikoliškio k.	Taikos g.	10	2023-03	1 137,29	2 842,43	22 945,00	0,00	0,00	19,05	995,93	3 310,24	18 690,75	1,15	480,50	0,034	0,014	0,018	78
Mikoliškio k.	Taikos g.	12	2023-03	345,02	862,55	7 077,00	0,00	0,00	9,50	496,66	-111,41	6 627,92		480,50	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	13	2023-03	531,83	1 329,58	11 862,00	0,00	0,00	17,26	902,35	1 288,67	9 548,74	0,90	480,50	0,037	0,015	0,022	68
Mikoliškio k.	Taikos g.	14	2023-03	385,98	964,95	8 353,00	0,00	0,00	2,00	104,56	831,43	7 416,51	1,30	480,50	0,040	0,016	0,022	73
Mikoliškio k.	Taikos g.	4	2023-03	291,74	729,33	6 456,00	0,00	0,00	9,00	470,52	828,03	5 260,77	0,86	480,50	0,038	0,015	0,022	68
Narteikių k.	Darželių g.	1	2023-03	720,65	1 801,63	13 979,00	0,00	0,00	10,00	510,00	1 682,97	11 728,40	0,88	480,50	0,034	0,014	0,018	78
Narteikių k.	Darželių g.	5	2023-03	757,62	1 894,05	15 816,00	0,00	0,00	19,00	969,00	596,93	14 065,96	3,73	480,50	0,039	0,015	0,021	71
Narteikių k.	Darželių g.	6	2023-03	1 054,30	2 635,75	18 703,00	0,00	0,00	21,00	1 071,00	237,75	16 781,74	1,13	480,50	0,033	0,013	0,021	62
Narteikių k.	Darželių g.	7	2023-03	1 021,62	2 554,05	21 523,00	0,00	0,00	24,00	1 224,00	4 154,75	16 221,26	1,08	480,50	0,033	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mokyklos g.	6	2023-03	720,58	1 801,45	13 856,00	0,00	0,00	30,48	1 554,48	1 541,61	11 187,29	0,80	480,50	0,032	0,013	0,018	72
Narteikių k.	Mūšos g.	3	2023-03	703,24	1 758,10	14 790,00	0,00	0,00	15,00	765,00	1 702,27	12 433,91	0,89	480,50	0,037	0,015	0,018	83
Narteikių k.	Mūšos g.	5	2023-03	720,41	1 801,03	12 612,00	0,00	0,00	19,00	969,00	1 703,38	10 095,68	0,89	480,50	0,029	0,012	0,018	67
Pasvalys	Atžalyno g.	4	2023-03	985,59	2 463,98	19 767,00	0,00	0,00	39,40	2 059,83	2 365,78	15 412,22	0,78	480,50	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Atžalyno g.	6	2023-03	1 045,35	2 613,38	18 645,61	0,00	0,00	74,03	3 870,29	2 689,38	13 987,12	0,84	480,50	0,028	0,011	0,018	61
Pasvalys	Biržų g.	72A	2023-03	949,41	2 373,53	11 984,00	0,00	0,00	15,20	794,66	2 681,93	8 129,07	0,84	480,50	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Ežero g.	2	2023-03	2 194,99	5 487,48	36 975,00	0,00	0,00	76,51	3 999,94	5 621,19	27 324,81	0,88	480,50	0,026	0,010	0,015	67
Pasvalys	Ežero g.	4	2023-03	1 220,19	3 050,48	24 132,00	0,00	0,00	35,10	1 835,03	3 127,57	18 913,43	0,89	480,50	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Ežero g.	4A	2023-03	1 162,35	2 905,88	21 252,00	0,00	0,00	43,40	2 268,95	2 675,89	15 924,11	0,76	480,50	0,029	0,011	0,015	73
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50	2023-03	343,49	858,73	7 181,00	0,00	0,00	11,80	616,90	358,29	6 401,96	5,12	480,50	0,039	0,016	0,022	73
Pasvalys	Geležinkeliečių g.	50A	2023-03	402,86	1 007,15	9 175,00	0,00	0,00	7,50	392,10	1 154,26	7 494,93	0,90	480,50	0,039	0,015	0,022	68
Pasvalys	Gėlių g.	3A	2023-03	1 312,17	3 280,43	17 165,00	0,00	0,00	40,68	2 126,75	3 562,37	11 256,12	0,59	480,50	0,018	0,007	0,018	39
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/B	2023-03	2 243,97	5 609,93	38 696,00	0,00	0,00	70,02	3 660,65	5 396,13	28 940,90	0,98	480,50	0,027	0,011	0,015	73
Pasvalys	Joniškėlio g.	4/C	2023-03	2 130,42	5 326,05	32 464,00	0,00	0,00	55,54	2 903,63	4 955,43	23 734,06	0,91	480,50	0,023	0,009	0,015	60
Pasvalys	P. Avižonio g.	21	2023-03	181,09	452,73	4 638,00	0,00	0,00	4,00	209,12	241,94	4 039,06	3,46	480,50	0,046	0,019	0,022	86
Pasvalys	Ramioji g.	3	2023-03	1 106,40	2 766,00	25 722,00	0,00	0,00	21,05	1 100,49	2 523,91	22 178,09	0,79	480,50	0,042	0,017	0,015	113
Pasvalys	Šermukšnių g.	10	2023-03	1 163,08	2 907,70	24 895,00	0,00	0,00	26,58	1 389,60	3 834,52	19 581,48	1,09	480,50	0,035	0,014	0,015	93
Pasvalys	Šermukšnių g.	12	2023-03	1 172,86	2 932,15	23 161,00	0,00	0,00	61,18	3 198,49	3 059,66	18 265,34	0,87	480,50	0,032	0,013	0,018	72
Pasvalys	Šermukšnių g.	14	2023-03	1 152,34	2 880,85	21 350,00	0,00	0,00	27,44	1 434,56	2 604,83	17 164,17	0,74	480,50	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Šermukšnių g.	15	2023-03	1 059,99	2 649,98	21 674,00	0,00	0,00	32,39	1 693,35	2 888,87	16 541,13	0,90	480,50	0,032	0,013	0,015	87
Pasvalys	Taikos g.	12	2023-03	1 085,07	2 712,68	18 201,00	0,00	0,00	39,84	2 082,84	3 304,33	12 754,67	1,03	480,50	0,024	0,010	0,018	56
Pasvalys	Taikos g.	14	2023-03	991,49	2 478,73	18 700,00	0,00	0,00	32,84	1 716,88	2 646,55	14 727,45	0,92	480,50	0,031	0,012	0,018	67
Pasvalys	Taikos g.	16	2023-03	1 155,79	2 889,48	20 398,00	0,00	0,00	33,60	1 756,61	3 501,83	15 009,17	0,91	480,50	0,027	0,011	0,018	61
Pasvalys	Taikos g.	21	2023-03	2 224,58	5 561,45	22 163,00	0,00	0,00	68,40	3 575,95	5 031,09	13 484,39	0,79	480,50	0,013	0,005	0,015	33
Pasvalys	Taikos g.	23	2023-03	2 211,73	5 529,33	29 217,00	0,00	0,00	58,14	3 039,56	5 155,87	20 848,13	0,82	480,50	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	25	2023-03	963,14	2 407,85	18 879,00	0,00	0,00	30,39	1 588,79	2 886,94	14 207,06	0,95	480,50	0,031	0,012	0,015	80
Pasvalys	Taikos g.	27	2023-03	2 228,64	5 571,60	29 798,00	0,00	0,00	73,18	3 825,85	4 293,41	21 577,59	0,67	480,50	0,020	0,008	0,015	53
Pasvalys	Taikos g.	35	2023-03	1 021,66	2 554,15	22 313,00	0,00	0,00	38,20	1 997,10	3 033,04	17 035,96	0,95	480,50	0,035	0,014	0,018	78
Pasvalys	Taikos g.	37	2023-03	1 061,13	2 652,83	21 178,00	0,00	0,00	36,48	1 907,17	2 633,24	16 759,76	0,82	480,50	0,033	0,013	0,018	72
Pasvalys	Taikos g.	8	2023-03	1 626,12	4 065,30	30 638,00	0,00	0,00	52,68	2 754,11	3 763,73	23 253,27	0,78	480,50	0,030	0,012	0,015	80

Miestas	Gatvė	Namo Nr.	Data (metai, mėnesis)	ABŠ suma, m <sup>2</sup>	VBŠ suma, m <sup>2</sup>	QP, kWh	QPŠmetr, kWh	QPKmetr, kWh	GKv, m <sup>3</sup>	QPKv, kWh	QPR, kWh	QPŠ, kWh	qPR	DL suma	qADŠ, kWh/m <sup>2</sup> DL	qVDŠ, kWh/m <sup>3</sup> DL	qVDŠmax, kWh/m <sup>3</sup> DL	delta Š, %
Pasvalys	Vilniaus g.	38/1	2023-03	518,23	1 295,58	11 216,00	0,00	0,00	17,00	888,76	-116,32	10 414,32	-1,06	480,50	0,042	0,017	0,022	77
Pasvalys	Vilniaus g.	57A	2023-03	1 311,13	3 277,83	21 373,00	0,00	0,00	29,65	1 550,10	1 752,40	17 631,60	1,07	480,50	0,028	0,011	0,021	52
Pasvalys	Vilniaus g.	59	2023-03	1 951,44	4 878,60	25 652,00	0,00	0,00	43,77	2 288,30	2 058,90	20 788,10	0,61	480,50	0,022	0,009	0,015	60
Pasvalys	Vilties g.	12B	2023-03	1 065,84	2 664,60	22 330,00	0,00	0,00	42,74	2 234,45	3 352,65	16 835,35	1,00	480,50	0,033	0,013	0,015	87
Pasvalys	Vilties g.	6	2023-03	2 239,84	5 599,61	27 918,00	0,00	0,00	85,96	4 493,99	6 085,39	17 548,61	0,95	480,50	0,016	0,007	0,015	47
Pasvalys	Vyšnių g.	26	2023-03	1 041,86	2 604,65	20 478,00	0,00	0,00	37,47	1 958,93	3 522,69	15 068,31	0,92	480,50	0,030	0,012	0,018	67
Pasvalys	Vyšnių g.	28	2023-03	2 520,06	6 300,15	32 107,00	0,00	0,00	87,71	4 585,48	4 445,65	23 428,35	0,57	480,50	0,019	0,008	0,015	53

čia:

$\sum A_{BS}$  – pastato butų naudingųjų plotų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, plotų suma, m<sup>2</sup>;

$\sum V_{BS}$  – pastato butų ir kitų bendrojo naudojimo patalpoms nepriskirtų negyvenamosios paskirties patalpų, prijungtų prie pastato centrinio šildymo sistemos, tūrių suma, lygi  $H \cdot \sum A_{BS}$  arba  $\sum_{i=1}^n h_i \cdot A_{BSi}$  (žiūr. Metodikos 11.2 punktą);

$Q_P$  – įvadinių šilumos apskaitos prietaisu, matuojančiu šilumos kiekį pastatui šildyti ir karštam vandeniui, išmatuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{PŠmetr}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso šildymui rodmenis, kWh;

$Q_{PKmetr}$  – šilumos kiekis karštam vandeniui, nustatytas pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso karštam vandeniui, rodmenis, kWh;

$G_{Kv}$  – pastate suvartoto karšto vandens kiekis, nustatytas pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso, įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis, m<sup>3</sup>;

$Q_{PKv}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti, kWh;

$Q_{PR}$  – pastate suvartotas šilumos kiekis cirkuliacijai, kWh;

$Q_{PS}$  – šilumos kiekis pastatui šildyti, kWh;

$q_{PR}$  – santykinės šilumos sąnaudos cirkuliacijai;

$\Sigma DL$  – šilumos vartojimo pastatui šildyti per skaičiuotą laikotarpį dienolaipsnių suma;

$q_{ADŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>2</sup>DL

$q_{VDŠ}$  – santykinės šilumos sąnaudos vienam kubiniam metrui pastato tūrio šildyti vienam dienolaipsniui, kWh/m<sup>3</sup>DL;

$q_{VDŠmax}$  – maksimali šilumos suvartojimo norma daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, kWh/m<sup>3</sup> per mėnesį;

$\Delta S$  – santykinių šilumos sąnaudų vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto šildyti ir maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, esant faktinėms sąlygoms, procentinis santykis, %.